

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Карпинского ул, д. 72 (2.2 МКД УК ПрофКом 2эт.)

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130381

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 278228

Подача:

ПРЭМ SN 275018

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 11281x

КТСП-Н SN 11281r

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2024	55.20	50.40	4.80	101.47	102.69	-1.19	100.01	101.44	-1.42	-1.43	0.00	0.00	0.479	24.0	0.0	
02.03.2024	54.30	49.55	4.75	101.48	102.70	-1.19	100.06	101.49	-1.42	-1.43	0.00	0.00	0.474	24.0	0.0	
03.03.2024	54.97	50.26	4.71	101.44	102.68	-1.21	99.99	101.44	-1.43	-1.44	0.00	0.00	0.471	24.0	0.0	
04.03.2024	55.25	50.54	4.71	101.40	102.65	-1.23	99.94	101.40	-1.45	-1.46	0.00	0.00	0.470	24.0	0.0	
05.03.2024	55.09	50.35	4.74	101.41	102.68	-1.24	99.96	101.44	-1.47	-1.48	0.00	0.00	0.473	24.0	0.0	
06.03.2024	60.62	54.78	5.84	101.58	102.81	-1.21	99.83	101.35	-1.51	-1.52	0.00	0.00	0.581	24.0	0.0	
07.03.2024	64.77	58.44	6.33	101.63	102.89	-1.23	99.66	101.24	-1.57	-1.58	0.00	0.00	0.630	24.0	0.0	
08.03.2024	59.28	53.91	5.37	101.35	102.70	-1.32	99.69	101.28	-1.59	-1.60	0.00	0.00	0.534	24.0	0.0	
09.03.2024	58.36	53.04	5.32	101.33	102.70	-1.34	99.71	101.33	-1.61	-1.61	0.00	0.00	0.530	24.0	0.0	
10.03.2024	65.39	58.94	6.45	101.48	102.83	-1.32	99.48	101.16	-1.67	-1.68	0.00	0.00	0.641	24.0	0.0	
11.03.2024	68.38	61.52	6.86	101.52	102.91	-1.36	99.35	101.09	-1.74	-1.74	0.00	0.00	0.681	24.0	0.0	
12.03.2024	66.72	60.06	6.66	101.43	102.89	-1.43	99.36	101.16	-1.79	-1.79	0.00	0.00	0.661	24.0	0.0	
13.03.2024	62.98	57.01	5.97	101.26	102.78	-1.49	99.40	101.21	-1.80	-1.81	0.00	0.00	0.593	24.0	0.0	
14.03.2024	55.71	51.01	4.70	100.97	102.54	-1.54	99.49	101.26	-1.77	-1.78	0.00	0.00	0.467	24.0	0.0	
15.03.2024	54.10	49.54	4.56	100.97	102.55	-1.56	99.56	101.35	-1.78	-1.79	0.00	0.00	0.453	24.0	0.0	
16.03.2024	52.91	48.53	4.38	100.91	102.52	-1.58	99.57	101.36	-1.79	-1.79	0.00	0.00	0.435	24.0	0.0	
17.03.2024	51.63	47.48	4.15	100.84	102.48	-1.62	99.56	101.37	-1.81	-1.82	0.00	0.00	0.412	24.0	0.0	
18.03.2024	50.69	46.71	3.98	100.81	102.48	-1.64	99.57	101.40	-1.82	-1.83	0.00	0.00	0.395	24.0	0.0	
19.03.2024	52.58	48.21	4.37	100.83	102.52	-1.65	99.51	101.37	-1.86	-1.86	0.00	0.00	0.434	24.0	0.0	
20.03.2024	52.99	48.71	4.28	100.76	102.49	-1.70	99.42	101.32	-1.90	-1.90	0.00	0.00	0.425	24.0	0.0	
21.03.2024	51.78	47.74	4.04	101.60	103.36	-1.72	100.30	102.23	-1.91	-1.93	0.00	0.00	0.404	24.0	0.0	
22.03.2024	48.82	45.20	3.62	100.85	102.51	-1.64	99.69	101.50	-1.80	-1.81	0.00	0.00	0.360	24.0	0.0	
23.03.2024	48.36	44.75	3.61	100.92	102.58	-1.63	99.79	101.59	-1.79	-1.80	0.00	0.00	0.359	24.0	0.0	
24.03.2024	48.87	45.08	3.79	100.99	102.68	-1.65	99.84	101.67	-1.82	-1.83	0.00	0.00	0.377	24.0	0.0	
25.03.2024	48.46	44.80	3.66	100.94	102.65	-1.68	99.80	101.65	-1.83	-1.85	0.00	0.00	0.365	24.0	0.0	
26.03.2024	48.35	44.76	3.59	100.80	102.52	-1.69	99.67	101.53	-1.85	-1.86	0.00	0.00	0.358	24.0	0.0	
27.03.2024	48.45	44.82	3.63	100.76	102.49	-1.70	99.62	101.49	-1.86	-1.87	0.00	0.00	0.361	24.0	0.0	
28.03.2024	51.72	47.49	4.23	100.82	102.55	-1.70	99.53	101.44	-1.90	-1.91	0.00	0.00	0.421	24.0	0.0	
29.03.2024	51.63	47.38	4.25	101.01	102.76	-1.72	99.72	101.65	-1.91	-1.93	0.00	0.00	0.423	24.0	0.0	
30.03.2024	51.91	47.73	4.18	101.25	103.02	-1.74	99.95	101.90	-1.93	-1.95	0.00	0.00	0.416	24.0	0.0	
31.03.2024	50.79	46.74	4.05	101.30	103.09	-1.75	100.05	102.00	-1.93	-1.95	0.00	0.00	0.404	24.0	0.0	
Средние:	54.87	50.18	4.70	---	---	-1.51	---	---	-1.73	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3136.08	3183.67	---	3091.07	3145.09	---	-54.02	---	---	14.487	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	15883.67	15988.20	15631.43	15778.00	-146.57	84.578	4067.0	4.0
31.03.2024	19019.75	19171.87	18722.50	18923.09	-200.59	99.065	4811.0	4.0
Итого:	3136.08	3183.67	3091.07	3145.09	-54.02	14.487	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации