

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Карпинского ул, д. 78 (2.2 МКД УК "Профком")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130392

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 357981

ПРЭМ SN 290553

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 3026x

КТСП-Н SN 3026г

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2024	55.01	49.90	5.11	182.88	180.95	1.06	180.26	178.79	0.82	1.47	0.00	0.00	0.920	24.0	0.0	
02.03.2024	54.13	49.11	5.02	182.84	180.93	1.05	180.30	178.84	0.81	1.46	0.00	0.00	0.904	24.0	0.0	
03.03.2024	54.81	49.78	5.03	182.87	180.96	1.05	180.28	178.81	0.81	1.46	0.00	0.00	0.906	24.0	0.0	
04.03.2024	55.08	50.04	5.04	182.89	180.98	1.05	180.27	178.81	0.81	1.46	0.00	0.00	0.908	24.0	0.0	
05.03.2024	54.93	49.92	5.01	182.87	180.95	1.06	180.26	178.80	0.82	1.47	0.00	0.00	0.901	24.0	0.0	
06.03.2024	60.45	54.19	6.26	183.43	181.37	1.13	180.30	178.84	0.81	1.46	0.00	0.00	1.128	24.0	0.0	
07.03.2024	64.56	57.74	6.82	183.90	181.73	1.19	180.36	178.88	0.83	1.48	0.00	0.00	1.230	24.0	0.0	
08.03.2024	59.09	53.34	5.75	183.37	181.41	1.07	180.37	178.95	0.79	1.42	0.00	0.00	1.036	24.0	0.0	
09.03.2024	58.19	52.54	5.65	183.30	181.37	1.06	180.39	178.99	0.78	1.40	0.00	0.00	1.017	24.0	0.0	
10.03.2024	65.20	58.18	7.02	183.92	181.77	1.18	180.33	178.89	0.80	1.44	0.00	0.00	1.265	24.0	0.0	
11.03.2024	68.16	60.65	7.51	184.22	181.96	1.24	180.32	178.84	0.82	1.48	0.00	0.00	1.354	24.0	0.0	
12.03.2024	66.50	59.31	7.19	184.05	181.84	1.21	180.32	178.85	0.82	1.48	0.00	0.00	1.295	24.0	0.0	
13.03.2024	62.77	56.29	6.48	183.71	181.64	1.13	180.35	178.92	0.80	1.43	0.00	0.00	1.169	24.0	0.0	
14.03.2024	55.53	50.43	5.10	183.00	181.13	1.03	180.33	178.92	0.78	1.41	0.00	0.00	0.918	24.0	0.0	
15.03.2024	53.93	49.03	4.90	182.96	181.15	0.99	180.44	179.06	0.76	1.38	0.00	0.00	0.882	24.0	0.0	
16.03.2024	52.74	48.07	4.67	182.87	181.08	0.98	180.45	179.07	0.77	1.38	0.00	0.00	0.842	24.0	0.0	
17.03.2024	51.46	46.98	4.48	182.75	180.99	0.97	180.44	179.06	0.77	1.38	0.00	0.00	0.807	24.0	0.0	
18.03.2024	50.52	46.26	4.26	182.65	180.90	0.96	180.42	179.04	0.77	1.38	0.00	0.00	0.767	24.0	0.0	
19.03.2024	52.42	47.84	4.58	182.61	180.82	0.98	180.22	178.83	0.77	1.39	0.00	0.00	0.823	24.0	0.0	
20.03.2024	52.83	48.24	4.59	183.08	180.77	1.27	180.65	178.75	1.06	1.90	0.00	0.00	0.827	24.0	0.0	
21.03.2024	51.54	46.95	4.59	156.68	154.25	1.56	154.70	152.61	1.36	2.09	0.00	0.00	0.708	24.0	0.0	*
22.03.2024	48.67	44.80	3.87	183.34	181.50	1.01	181.26	179.74	0.84	1.51	0.00	0.00	0.699	24.0	0.0	
23.03.2024	48.19	44.36	3.83	183.26	181.40	1.02	181.21	179.67	0.86	1.55	0.00	0.00	0.693	24.0	0.0	
24.03.2024	48.67	44.67	4.00	183.25	181.39	1.02	181.17	179.64	0.85	1.53	0.00	0.00	0.723	24.0	0.0	
25.03.2024	48.20	44.35	3.85	183.16	181.31	1.01	181.12	179.59	0.85	1.53	0.00	0.00	0.696	24.0	0.0	
26.03.2024	48.02	44.18	3.84	183.09	181.29	0.99	181.06	179.58	0.82	1.49	0.00	0.00	0.693	24.0	0.0	
27.03.2024	47.90	44.02	3.88	183.11	181.33	0.98	181.09	179.63	0.81	1.46	0.00	0.00	0.700	24.0	0.0	
28.03.2024	50.90	46.49	4.41	183.34	181.46	1.03	181.07	179.57	0.83	1.50	0.00	0.00	0.799	24.0	0.0	
29.03.2024	50.89	46.42	4.47	183.55	181.68	1.02	181.27	179.80	0.82	1.48	0.00	0.00	0.808	24.0	0.0	
30.03.2024	51.17	46.77	4.40	183.92	182.06	1.02	181.62	180.14	0.82	1.48	0.00	0.00	0.799	24.0	0.0	
31.03.2024	50.09	45.90	4.19	183.78	181.98	0.99	181.58	180.13	0.80	1.45	0.00	0.00	0.761	24.0	0.0	
Средние:	54.60	49.57	5.03	---	---	1.07	---	---	0.83	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5654.64	5594.33	---	5574.19	5528.01	---	46.18	---	---	27.977	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	61097.92	60259.76	60159.60	59513.99	645.61	362.163	14144.0	30.0
31.03.2024	66752.57	65854.09	65733.80	65042.00	691.79	390.140	14888.0	30.0
Итого:	5654.64	5594.33	5574.19	5528.01	46.18	27.977	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации