

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Карпинского ул, д. 96 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130464

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРЭМ SN 743497

Обратка: ПРЭМ SN 742637

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 8373г

КТСП-Н SN 8373х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2024	69.14	40.09	29.05	9.01	8.82	2.22	8.82	8.75	0.81	0.07	0.00	0.00	0.256	10.0	14.0	*
02.03.2024	50.53	39.24	11.29	44.41	43.89	1.18	43.86	43.56	0.70	0.31	0.00	0.00	0.495	24.0	0.0	
03.03.2024	52.33	41.24	11.09	44.26	43.78	1.11	43.69	43.42	0.62	0.27	0.00	0.00	0.484	24.0	0.0	
04.03.2024	52.55	41.53	11.02	44.50	44.04	1.04	43.92	43.67	0.57	0.25	0.00	0.00	0.483	24.0	0.0	
05.03.2024	52.44	41.53	10.91	44.33	43.94	0.88	43.75	43.58	0.40	0.17	0.00	0.00	0.476	24.0	0.0	
06.03.2024	59.42	45.86	13.56	46.37	45.89	1.04	45.60	45.42	0.39	0.18	0.00	0.00	0.617	24.0	0.0	
07.03.2024	60.25	46.28	13.97	45.18	44.69	1.08	44.42	44.23	0.42	0.19	0.00	0.00	0.619	24.0	0.0	
08.03.2024	56.02	43.92	12.10	45.07	44.62	1.01	44.40	44.20	0.45	0.20	0.00	0.00	0.537	24.0	0.0	
09.03.2024	55.21	43.47	11.74	45.36	44.90	1.00	44.71	44.49	0.48	0.21	0.00	0.00	0.524	24.0	0.0	
10.03.2024	61.22	47.04	14.18	45.90	45.38	1.14	45.10	44.89	0.45	0.20	0.00	0.00	0.638	24.0	0.0	
11.03.2024	63.50	48.38	15.12	45.57	45.03	1.18	44.72	44.53	0.43	0.19	0.00	0.00	0.675	24.0	0.0	
12.03.2024	62.37	47.81	14.56	45.76	45.24	1.15	44.93	44.74	0.43	0.19	0.00	0.00	0.653	24.0	0.0	
13.03.2024	59.07	45.80	13.27	45.29	44.80	1.09	44.55	44.35	0.47	0.21	0.00	0.00	0.590	24.0	0.0	
14.03.2024	52.87	41.88	10.99	43.81	43.38	0.99	43.23	43.01	0.51	0.22	0.00	0.00	0.474	24.0	0.0	
15.03.2024	51.45	40.96	10.49	44.12	43.70	0.96	43.56	43.34	0.52	0.23	0.00	0.00	0.456	24.0	0.0	
16.03.2024	50.41	40.30	10.11	43.50	43.09	0.96	42.97	42.74	0.53	0.23	0.00	0.00	0.434	24.0	0.0	
17.03.2024	49.25	39.57	9.68	43.00	42.61	0.92	42.50	42.28	0.51	0.22	0.00	0.00	0.411	24.0	0.0	
18.03.2024	48.66	39.33	9.33	43.09	42.71	0.90	42.61	42.39	0.51	0.22	0.00	0.00	0.397	24.0	0.0	
19.03.2024	50.64	40.63	10.01	44.49	44.08	0.93	43.94	43.72	0.49	0.22	0.00	0.00	0.439	24.0	0.0	
20.03.2024	50.53	40.71	9.82	44.26	43.86	0.91	43.72	43.51	0.49	0.22	0.00	0.00	0.428	24.0	0.0	
21.03.2024	49.41	40.03	9.38	43.99	43.60	0.89	43.47	43.26	0.47	0.21	0.00	0.00	0.407	24.0	0.0	
22.03.2024	46.82	38.24	8.58	42.95	42.59	0.83	42.50	42.29	0.49	0.21	0.00	0.00	0.364	24.0	0.0	
23.03.2024	46.00	37.71	8.29	42.87	42.53	0.79	42.44	42.25	0.45	0.19	0.00	0.00	0.351	24.0	0.0	
24.03.2024	46.36	37.84	8.52	43.34	43.00	0.79	42.89	42.70	0.45	0.19	0.00	0.00	0.365	24.0	0.0	
25.03.2024	45.84	37.56	8.28	42.90	42.56	0.79	42.46	42.27	0.47	0.20	0.00	0.00	0.351	24.0	0.0	
26.03.2024	45.58	37.40	8.18	42.93	42.59	0.78	42.50	42.30	0.46	0.19	0.00	0.00	0.347	24.0	0.0	
27.03.2024	45.20	37.46	7.74	45.77	45.43	0.75	45.32	45.12	0.45	0.20	0.00	0.00	0.350	24.0	0.0	
28.03.2024	49.90	40.34	9.56	45.38	45.13	0.55	44.84	44.77	0.14	0.06	0.00	0.00	0.428	24.0	0.0	
29.03.2024	50.23	40.38	9.85	44.83	44.58	0.55	44.28	44.22	0.14	0.06	0.00	0.00	0.435	24.0	0.0	
30.03.2024	49.77	40.27	9.50	44.54	44.30	0.53	44.01	43.95	0.14	0.06	0.00	0.00	0.417	24.0	0.0	
31.03.2024	48.04	39.17	8.87	44.12	43.90	0.50	43.63	43.57	0.14	0.06	0.00	0.00	0.387	24.0	0.0	
Средние:	52.61	41.35	11.26	---	---	0.95	---	---	0.45	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1340.87	1328.63	---	1323.32	1317.49	---	5.82	---	---	14.285	730.0	14.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	4318.04	4287.79	4238.88	4240.73	-1.85	63.444	2190.0	4.0
31.03.2024	5658.92	5616.42	5562.20	5558.22	3.98	77.729	2920.0	18.0
Итого:	1340.87	1328.63	1323.32	1317.49	5.82	14.285	730.0	14.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации