

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нефтяников ул, д. 16 (1.1 МКД УК "Профком")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 110394  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 334523  
Обратка: ПРЭМ SN 342299

Датчик температуры: КТСП-Н SN 28802г  
КТСП-Н SN 28802х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2024	78.38	43.39	34.99	24.12	24.50	-1.56	23.44	24.26	-3.44	-0.82	0.00	0.00	0.821	24.0	0.0	
02.03.2024	76.59	42.73	33.86	24.25	24.65	-1.64	23.66	24.41	-3.12	-0.75	0.00	0.00	0.800	24.0	0.0	
03.03.2024	77.15	44.29	32.86	25.59	25.99	-1.55	24.88	25.75	-3.44	-0.87	0.00	0.00	0.818	24.0	0.0	
04.03.2024	76.73	44.29	32.44	25.98	26.37	-1.49	25.26	26.13	-3.39	-0.87	0.00	0.00	0.819	24.0	0.0	
05.03.2024	77.35	44.60	32.75	25.89	26.23	-1.30	25.17	25.99	-3.21	-0.82	0.00	0.00	0.822	24.0	0.0	
06.03.2024	88.75	49.61	39.14	28.37	28.56	-0.67	27.43	28.19	-2.73	-0.76	0.00	0.00	1.077	24.0	0.0	
07.03.2024	91.56	49.85	41.71	26.39	26.49	-0.38	25.42	26.24	-3.17	-0.82	0.00	0.00	1.059	24.0	0.0	
08.03.2024	82.47	45.66	36.81	24.72	24.92	-0.81	23.95	24.68	-3.00	-0.73	0.00	0.00	0.883	24.0	0.0	
09.03.2024	79.75	43.86	35.89	23.91	24.10	-0.79	23.19	23.86	-2.85	-0.67	0.00	0.00	0.830	24.0	0.0	
10.03.2024	91.77	48.74	43.03	25.84	25.87	-0.12	24.93	25.63	-2.77	-0.70	0.00	0.00	1.073	24.0	0.0	
11.03.2024	96.63	51.06	45.57	26.50	26.45	0.19	25.48	26.16	-2.63	-0.68	0.00	0.00	1.163	24.0	0.0	
12.03.2024	93.07	49.73	43.34	26.18	26.18	0.00	25.22	25.94	-2.81	-0.72	0.00	0.00	1.094	24.0	0.0	
13.03.2024	87.52	47.13	40.39	25.05	25.14	-0.36	24.28	24.90	-2.52	-0.62	0.00	0.00	0.983	24.0	0.0	
14.03.2024	79.49	44.76	34.73	24.57	24.76	-0.77	23.90	24.52	-2.56	-0.62	0.00	0.00	0.829	24.0	0.0	
15.03.2024	75.55	42.23	33.32	23.18	23.40	-0.94	22.58	23.16	-2.54	-0.58	0.00	0.00	0.753	24.0	0.0	
16.03.2024	75.10	42.44	32.66	23.68	23.91	-0.97	23.11	23.67	-2.39	-0.56	0.00	0.00	0.756	24.0	0.0	
17.03.2024	74.95	42.66	32.29	23.94	24.17	-0.96	23.36	23.93	-2.41	-0.57	0.00	0.00	0.754	24.0	0.0	
18.03.2024	73.83	42.78	31.05	24.16	24.41	-1.03	23.53	24.17	-2.68	-0.64	0.00	0.00	0.728	24.0	0.0	
19.03.2024	74.27	41.24	33.03	22.17	22.38	-0.94	21.62	22.14	-2.38	-0.52	0.00	0.00	0.713	24.0	0.0	
20.03.2024	73.78	42.02	31.76	23.21	23.45	-1.03	22.72	23.21	-2.13	-0.49	0.00	0.00	0.718	24.0	0.0	
21.03.2024	71.89	41.52	30.37	23.13	23.41	-1.20	22.65	23.17	-2.27	-0.52	0.00	0.00	0.686	24.0	0.0	
22.03.2024	70.94	41.64	29.30	23.95	24.28	-1.37	23.47	24.04	-2.40	-0.57	0.00	0.00	0.685	24.0	0.0	
23.03.2024	70.38	41.53	28.85	24.04	24.39	-1.45	23.56	24.15	-2.47	-0.59	0.00	0.00	0.678	24.0	0.0	
24.03.2024	70.37	40.89	29.48	23.21	23.55	-1.45	22.73	23.31	-2.52	-0.58	0.00	0.00	0.669	24.0	0.0	
25.03.2024	70.84	41.46	29.38	24.09	24.44	-1.44	23.61	24.20	-2.47	-0.59	0.00	0.00	0.692	24.0	0.0	
26.03.2024	70.67	41.61	29.06	24.36	24.72	-1.47	23.88	24.48	-2.48	-0.60	0.00	0.00	0.694	24.0	0.0	
27.03.2024	70.28	40.92	29.36	23.29	23.64	-1.49	22.81	23.40	-2.55	-0.59	0.00	0.00	0.670	24.0	0.0	
28.03.2024	72.89	40.31	32.58	21.53	21.81	-1.29	21.05	21.57	-2.44	-0.52	0.00	0.00	0.685	24.0	0.0	
29.03.2024	73.76	40.34	33.42	21.76	22.02	-1.19	21.24	21.78	-2.51	-0.54	0.00	0.00	0.710	24.0	0.0	
30.03.2024	71.45	40.13	31.32	21.89	22.21	-1.45	21.39	21.97	-2.68	-0.58	0.00	0.00	0.669	24.0	0.0	
31.03.2024	69.83	39.76	30.07	22.03	22.38	-1.58	21.55	22.14	-2.70	-0.59	0.00	0.00	0.646	24.0	0.0	
Средние:	77.68	43.65	34.03	---	---	-1.05	---	---	-2.70	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	750.98	758.78	---	731.07	751.15	---	-20.08	---	---	24.977	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	74239.60	34335.70	72609.61	33990.74	38618.87	2120.028	5018.0	5617.0
31.03.2024	74990.58	35094.48	73340.68	34741.89	38598.79	2145.005	5762.0	5617.0
Итого:	750.98	758.78	731.07	751.15	-20.08	24.977	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации