

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Нефтяников ул, д. 18 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00110332

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 335086

Подача:

ПРЭМ SN 334917

Обратка:

Датчик температуры:

КТС-Б SN 22755

КТС-Б SN 22755a

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2024	71.28	35.27	36.01	7.61	7.39	2.93	7.37	7.39	-0.27	-0.02	0.00	0.00	0.265	24.0	0.0	
02.03.2024	69.96	35.19	34.77	7.70	7.49	2.76	7.46	7.49	-0.40	-0.03	0.00	0.00	0.261	24.0	0.0	
03.03.2024	70.45	36.31	34.14	8.06	7.84	2.77	7.82	7.84	-0.26	-0.02	0.00	0.00	0.266	24.0	0.0	
04.03.2024	70.39	36.50	33.89	8.21	8.01	2.47	7.97	8.01	-0.50	-0.04	0.00	0.00	0.270	24.0	0.0	
05.03.2024	70.88	36.73	34.15	8.14	7.92	2.74	7.90	7.92	-0.25	-0.02	0.00	0.00	0.269	24.0	0.0	
06.03.2024	80.85	39.99	40.86	9.13	8.77	4.02	8.87	8.77	1.13	0.10	0.00	0.00	0.368	24.0	0.0	
07.03.2024	83.08	39.93	43.15	8.36	8.01	4.28	8.12	8.01	1.36	0.11	0.00	0.00	0.352	24.0	0.0	
08.03.2024	74.82	36.89	37.93	7.81	7.56	3.25	7.57	7.56	0.13	0.01	0.00	0.00	0.286	24.0	0.0	
09.03.2024	72.65	35.55	37.10	7.58	7.37	2.81	7.34	7.37	-0.41	-0.03	0.00	0.00	0.267	24.0	0.0	
10.03.2024	83.60	39.21	44.39	8.26	7.91	4.33	8.02	7.91	1.38	0.11	0.00	0.00	0.353	24.0	0.0	
11.03.2024	87.76	40.69	47.07	8.49	8.09	4.83	8.25	8.09	1.96	0.16	0.00	0.00	0.388	24.0	0.0	
12.03.2024	84.50	39.91	44.59	8.36	7.98	4.65	8.12	7.98	1.74	0.14	0.00	0.00	0.361	24.0	0.0	
13.03.2024	79.40	37.85	41.55	7.97	7.67	3.84	7.73	7.67	0.78	0.06	0.00	0.00	0.320	24.0	0.0	
14.03.2024	72.12	36.26	35.86	7.74	7.53	2.75	7.50	7.53	-0.40	-0.03	0.00	0.00	0.265	24.0	0.0	
15.03.2024	68.89	34.62	34.27	7.34	7.17	2.34	7.10	7.17	-0.98	-0.07	0.00	0.00	0.241	24.0	0.0	
16.03.2024	68.58	34.85	33.73	7.50	7.33	2.29	7.26	7.33	-0.96	-0.07	0.00	0.00	0.247	24.0	0.0	
17.03.2024	68.50	35.07	33.43	7.58	7.41	2.27	7.34	7.41	-0.95	-0.07	0.00	0.00	0.243	24.0	0.0	
18.03.2024	67.30	35.24	32.06	7.59	7.43	2.13	7.36	7.43	-0.95	-0.07	0.00	0.00	0.235	24.0	0.0	
19.03.2024	67.53	33.95	33.58	7.04	6.88	2.30	6.84	6.88	-0.58	-0.04	0.00	0.00	0.229	24.0	0.0	
20.03.2024	67.24	34.57	32.67	7.35	7.19	2.20	7.11	7.19	-1.12	-0.08	0.00	0.00	0.233	24.0	0.0	
21.03.2024	65.62	34.21	31.41	7.31	7.16	2.07	7.07	7.16	-1.26	-0.09	0.00	0.00	0.221	24.0	0.0	
22.03.2024	64.98	34.43	30.55	7.60	7.46	1.86	7.36	7.46	-1.35	-0.10	0.00	0.00	0.225	24.0	0.0	
23.03.2024	64.55	34.51	30.04	7.61	7.47	1.86	7.37	7.47	-1.35	-0.10	0.00	0.00	0.219	24.0	0.0	
24.03.2024	64.42	33.85	30.57	7.35	7.22	1.78	7.14	7.22	-1.11	-0.08	0.00	0.00	0.216	24.0	0.0	
25.03.2024	64.92	34.67	30.25	7.64	7.50	1.85	7.40	7.50	-1.34	-0.10	0.00	0.00	0.224	24.0	0.0	
26.03.2024	64.88	34.95	29.93	7.72	7.57	1.96	7.48	7.57	-1.20	-0.09	0.00	0.00	0.223	24.0	0.0	
27.03.2024	64.16	34.04	30.12	7.34	7.22	1.65	7.10	7.22	-1.68	-0.12	0.00	0.00	0.216	24.0	0.0	
28.03.2024	66.16	33.23	32.93	6.81	6.68	1.93	6.57	6.68	-1.66	-0.11	0.00	0.00	0.218	24.0	0.0	
29.03.2024	66.91	33.24	33.67	6.92	6.78	2.04	6.68	6.78	-1.49	-0.10	0.00	0.00	0.223	24.0	0.0	
30.03.2024	64.81	33.14	31.67	6.92	6.80	1.75	6.68	6.80	-1.78	-0.12	0.00	0.00	0.211	24.0	0.0	
31.03.2024	63.66	33.03	30.63	6.99	6.87	1.73	6.75	6.87	-1.76	-0.12	0.00	0.00	0.208	24.0	0.0	
Средние:	70.80	35.74	35.06	---	---	2.66	---	---	-0.50	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	238.03	231.68	---	230.65	231.68	---	-1.03	---	---	8.123	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	7732.95	9273.62	7517.80	9235.76	-1717.96	279.481	42652.0	3917.0
31.03.2024	7970.98	9505.30	7748.45	9467.44	-1718.99	287.604	43396.0	3917.0
Итого:	238.03	231.68	230.65	231.68	-1.03	8.123	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации