

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Нефтяников ул, д. 4 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ" Зэт.)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130482
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 281892
Обратка: ПРЭМ SN 281830

Датчик температуры: КТСП-Н SN 9227г
КТСП-Н SN 9227х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2024	75.55	43.04	32.51	11.97	12.06	-0.73	11.66	11.95	-2.40	-0.28	0.00	0.00	0.379	24.0	0.0	
02.03.2024	73.89	42.54	31.35	12.07	12.17	-0.86	11.77	12.06	-2.47	-0.29	0.00	0.00	0.369	24.0	0.0	
03.03.2024	74.52	44.24	30.28	12.71	12.81	-0.78	12.39	12.69	-2.33	-0.29	0.00	0.00	0.375	24.0	0.0	
04.03.2024	74.16	44.29	29.87	12.92	13.03	-0.80	12.61	12.90	-2.30	-0.29	0.00	0.00	0.376	24.0	0.0	
05.03.2024	74.75	44.69	30.06	12.46	12.56	-0.78	12.15	12.44	-2.40	-0.30	0.00	0.00	0.365	24.0	0.0	
06.03.2024	85.84	49.68	36.16	14.14	14.15	-0.03	13.69	13.98	-2.07	-0.29	0.00	0.00	0.495	24.0	0.0	
07.03.2024	88.11	49.42	38.69	13.01	13.01	0.02	12.58	12.86	-2.21	-0.28	0.00	0.00	0.487	24.0	0.0	
08.03.2024	79.44	45.48	33.96	12.22	12.30	-0.64	11.88	12.17	-2.46	-0.30	0.00	0.00	0.403	24.0	0.0	
09.03.2024	76.84	43.66	33.18	11.83	11.92	-0.83	11.51	11.81	-2.53	-0.30	0.00	0.00	0.382	24.0	0.0	
10.03.2024	88.34	48.65	39.69	12.78	12.78	0.04	12.35	12.64	-2.27	-0.28	0.00	0.00	0.490	24.0	0.0	
11.03.2024	92.95	50.88	42.07	13.10	13.04	0.43	12.62	12.88	-2.09	-0.27	0.00	0.00	0.531	24.0	0.0	
12.03.2024	89.57	49.84	39.73	12.94	12.92	0.15	12.49	12.76	-2.15	-0.27	0.00	0.00	0.497	24.0	0.0	
13.03.2024	84.29	46.97	37.32	12.38	12.41	-0.24	11.99	12.27	-2.30	-0.28	0.00	0.00	0.448	24.0	0.0	
14.03.2024	76.65	44.34	32.31	12.15	12.24	-0.76	11.83	12.12	-2.46	-0.30	0.00	0.00	0.382	24.0	0.0	
15.03.2024	72.79	41.90	30.89	11.48	11.60	-1.05	11.21	11.51	-2.65	-0.30	0.00	0.00	0.346	24.0	0.0	
16.03.2024	72.33	42.15	30.18	11.75	11.87	-1.02	11.48	11.77	-2.51	-0.29	0.00	0.00	0.346	24.0	0.0	
17.03.2024	72.21	42.59	29.62	11.87	11.99	-0.98	11.59	11.89	-2.50	-0.29	0.00	0.00	0.343	24.0	0.0	
18.03.2024	71.21	42.63	28.58	11.94	12.06	-1.00	11.67	11.96	-2.43	-0.29	0.00	0.00	0.333	24.0	0.0	
19.03.2024	71.46	41.03	30.43	10.97	11.09	-1.10	10.72	11.00	-2.61	-0.28	0.00	0.00	0.326	24.0	0.0	
20.03.2024	71.06	41.82	29.24	11.48	11.60	-1.07	11.22	11.50	-2.53	-0.29	0.00	0.00	0.327	24.0	0.0	
21.03.2024	69.29	41.23	28.06	11.44	11.57	-1.15	11.19	11.47	-2.52	-0.29	0.00	0.00	0.314	24.0	0.0	
22.03.2024	68.17	40.62	27.55	10.60	10.69	-0.90	10.37	10.61	-2.23	-0.23	0.00	0.00	0.285	24.0	0.0	*
23.03.2024	67.74	41.40	26.34	12.03	12.11	-0.65	11.78	12.02	-1.97	-0.23	0.00	0.00	0.310	24.0	0.0	
24.03.2024	67.64	40.89	26.75	11.62	11.70	-0.70	11.38	11.61	-2.03	-0.23	0.00	0.00	0.304	24.0	0.0	
25.03.2024	68.12	41.74	26.38	12.08	12.17	-0.69	11.83	12.07	-1.99	-0.24	0.00	0.00	0.311	24.0	0.0	
26.03.2024	67.96	41.49	26.47	12.21	12.30	-0.76	11.96	12.20	-2.04	-0.25	0.00	0.00	0.316	24.0	0.0	
27.03.2024	67.42	40.74	26.68	11.64	11.74	-0.84	11.40	11.65	-2.14	-0.25	0.00	0.00	0.304	24.0	0.0	
28.03.2024	69.86	39.95	29.91	10.74	10.82	-0.78	10.50	10.74	-2.29	-0.24	0.00	0.00	0.314	24.0	0.0	
29.03.2024	70.68	40.09	30.59	10.87	10.95	-0.71	10.62	10.87	-2.29	-0.25	0.00	0.00	0.325	24.0	0.0	
30.03.2024	68.46	39.85	28.61	10.95	11.04	-0.86	10.71	10.96	-2.31	-0.25	0.00	0.00	0.306	24.0	0.0	
31.03.2024	66.95	39.63	27.32	11.04	11.14	-0.95	10.81	11.06	-2.28	-0.25	0.00	0.00	0.295	24.0	0.0	
Средние:	74.78	43.47	31.32	---	---	-0.68	---	---	-2.31	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	371.39	373.85	---	361.95	370.41	---	-8.46	---	---	11.382	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	2919.22	2912.82	2837.60	2883.90	-46.30	95.105	9298.0	0.0
31.03.2024	3290.61	3286.67	3199.55	3254.31	-54.76	106.487	10042.0	0.0
Итого:	371.39	373.85	361.95	370.41	-8.46	11.382	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации