

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Подводников ул, д. 3 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129863

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 278581

Подача:

ПРЭМ SN 275800

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9287г

КТСП-Н SN 9287х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2024	54.98	49.16	5.82	88.38	89.25	-0.98	87.14	88.23	-1.25	-1.10	6.00	5.00	0.508	24.0	0.0	
02.03.2024	54.01	48.25	5.76	88.34	89.26	-1.03	87.14	88.28	-1.30	-1.14	6.00	5.00	0.502	24.0	0.0	
03.03.2024	54.70	48.88	5.82	88.34	89.26	-1.03	87.12	88.26	-1.30	-1.14	6.00	5.00	0.509	24.0	0.0	
04.03.2024	54.97	49.16	5.81	88.32	89.26	-1.06	87.08	88.25	-1.34	-1.17	6.00	5.00	0.507	24.0	0.0	
05.03.2024	54.81	49.10	5.71	88.28	89.24	-1.09	87.05	88.23	-1.35	-1.18	6.00	5.00	0.498	24.0	0.0	
06.03.2024	60.23	53.12	7.11	88.47	89.38	-1.03	86.99	88.20	-1.38	-1.21	6.00	5.00	0.619	24.0	0.0	
07.03.2024	64.45	56.69	7.76	88.58	89.48	-1.01	86.91	88.15	-1.42	-1.24	6.00	5.00	0.676	24.0	0.0	
08.03.2024	59.03	52.46	6.57	88.35	89.34	-1.11	86.93	88.19	-1.44	-1.26	6.00	5.00	0.572	24.0	0.0	
09.03.2024	58.07	51.57	6.50	88.29	89.30	-1.15	86.91	88.19	-1.46	-1.28	6.00	5.00	0.566	24.0	0.0	
10.03.2024	65.00	56.99	8.01	88.53	89.47	-1.06	86.83	88.12	-1.48	-1.30	6.00	5.00	0.697	24.0	0.0	
11.03.2024	68.02	59.51	8.51	88.58	89.52	-1.06	86.73	88.06	-1.52	-1.33	6.00	5.00	0.740	24.0	0.0	
12.03.2024	66.39	58.21	8.18	88.46	89.45	-1.12	86.70	88.05	-1.55	-1.35	6.00	5.00	0.710	24.0	0.0	
13.03.2024	62.70	55.34	7.36	88.30	89.36	-1.19	86.72	88.09	-1.57	-1.37	6.00	5.00	0.639	24.0	0.0	
14.03.2024	55.51	49.65	5.86	88.03	89.16	-1.27	86.77	88.12	-1.54	-1.35	6.00	5.00	0.509	24.0	0.0	
15.03.2024	53.84	48.22	5.62	88.03	89.16	-1.28	86.84	88.19	-1.54	-1.35	6.00	5.00	0.489	24.0	0.0	
16.03.2024	52.66	47.36	5.30	87.98	89.13	-1.31	86.83	88.19	-1.55	-1.36	6.00	5.00	0.461	24.0	0.0	
17.03.2024	51.38	46.30	5.08	87.92	89.09	-1.32	86.84	88.19	-1.54	-1.35	6.00	5.00	0.443	24.0	0.0	
18.03.2024	50.46	45.58	4.88	87.87	89.05	-1.34	86.82	88.17	-1.55	-1.35	6.00	5.00	0.425	24.0	0.0	
19.03.2024	52.30	46.89	5.41	87.93	89.10	-1.33	86.81	88.18	-1.57	-1.37	6.00	5.00	0.471	24.0	0.0	
20.03.2024	52.76	47.41	5.35	87.91	89.12	-1.36	86.77	88.17	-1.61	-1.41	6.00	5.00	0.465	24.0	0.0	
21.03.2024	51.55	46.56	4.99	88.60	89.86	-1.41	87.50	88.93	-1.62	-1.43	6.00	5.00	0.438	24.0	0.0	
22.03.2024	48.62	44.19	4.43	87.75	88.96	-1.37	86.77	88.14	-1.56	-1.36	6.00	5.00	0.385	24.0	0.0	
23.03.2024	48.14	43.77	4.37	87.73	88.94	-1.36	86.78	88.13	-1.54	-1.35	6.00	5.00	0.380	24.0	0.0	
24.03.2024	48.64	44.14	4.50	87.72	88.92	-1.36	86.75	88.10	-1.55	-1.35	6.00	5.00	0.392	24.0	0.0	
25.03.2024	48.26	43.91	4.35	87.68	88.88	-1.36	86.72	88.07	-1.55	-1.35	6.00	5.00	0.378	24.0	0.0	
26.03.2024	48.13	43.82	4.31	87.66	88.86	-1.36	86.71	88.05	-1.54	-1.35	6.00	5.00	0.375	24.0	0.0	
27.03.2024	48.22	43.86	4.36	87.64	88.83	-1.36	86.68	88.03	-1.54	-1.34	6.00	5.00	0.379	24.0	0.0	
28.03.2024	51.47	46.41	5.06	87.70	88.87	-1.33	86.61	87.97	-1.55	-1.35	6.00	5.00	0.439	24.0	0.0	
29.03.2024	51.38	46.27	5.11	87.85	89.02	-1.33	86.76	88.12	-1.55	-1.36	6.00	5.00	0.444	24.0	0.0	
30.03.2024	51.70	46.67	5.03	88.12	89.30	-1.33	87.02	88.38	-1.55	-1.36	6.00	5.00	0.438	24.0	0.0	
31.03.2024	50.58	45.86	4.72	88.06	89.25	-1.34	87.01	88.36	-1.55	-1.36	6.00	5.00	0.412	24.0	0.0	
Средние:	54.61	48.88	5.73	---	---	-1.23	---	---	-1.50	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2731.37	2765.07	---	2693.23	2733.80	---	-40.57	---	---	15.462	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	3323.58	3332.22	3260.92	3283.09	-22.17	26.016	898.0	0.0
31.03.2024	6054.94	6097.29	5954.15	6016.89	-62.74	41.477	1642.0	0.0
Итого:	2731.37	2765.07	2693.23	2733.80	-40.57	15.462	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации