

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сивкова ул, д. 25 (2.1 МКД (ООО "ПРОФКОМ"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115462

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРЭМ SN 325571

Обратка: ПРЭМ SN 325327

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 23295г

КТСП-Н SN 23295х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2024	80.52	50.65	29.87	72.43	70.42	2.82	70.37	69.56	1.16	0.81	0.00	0.00	2.101	24.0	0.0	
02.03.2024	79.64	51.40	28.24	78.61	76.61	2.58	76.40	75.64	1.00	0.76	0.00	0.00	2.156	24.0	0.0	
03.03.2024	79.73	51.45	28.28	83.56	81.45	2.56	81.22	80.42	0.99	0.80	0.00	0.00	2.297	24.0	0.0	
04.03.2024	79.82	52.89	26.93	85.09	83.00	2.49	82.69	81.89	0.97	0.80	0.00	0.00	2.226	24.0	0.0	
05.03.2024	79.67	52.67	27.00	83.19	81.13	2.51	80.86	80.06	1.00	0.80	0.00	0.00	2.183	24.0	0.0	
06.03.2024	90.06	54.47	35.59	74.92	72.48	3.30	72.31	71.46	1.18	0.85	0.00	0.00	2.574	24.0	0.0	
07.03.2024	93.56	59.44	34.12	82.43	79.68	3.39	79.37	78.36	1.28	1.01	0.00	0.00	2.712	24.0	0.0	
08.03.2024	84.42	54.67	29.75	79.68	77.40	2.90	77.21	76.30	1.18	0.91	0.00	0.00	2.298	24.0	0.0	
09.03.2024	82.54	52.43	30.11	78.32	76.12	2.85	75.98	75.12	1.15	0.87	0.00	0.00	2.288	24.0	0.0	
10.03.2024	94.49	58.39	36.10	81.51	78.66	3.55	78.43	77.40	1.32	1.03	0.00	0.00	2.835	24.0	0.0	
11.03.2024	98.87	61.40	37.47	81.53	78.49	3.80	78.20	77.12	1.40	1.09	0.00	0.00	2.937	24.0	0.0	
12.03.2024	95.01	59.34	35.67	80.74	77.89	3.59	77.67	76.61	1.37	1.06	0.00	0.00	2.775	24.0	0.0	
13.03.2024	89.49	56.17	33.32	79.06	76.51	3.28	76.35	75.37	1.29	0.98	0.00	0.00	2.547	24.0	0.0	
14.03.2024	81.48	52.80	28.68	78.61	76.43	2.81	76.32	75.42	1.18	0.90	0.00	0.00	2.189	24.0	0.0	
15.03.2024	78.59	50.87	27.72	75.54	73.55	2.67	73.48	72.65	1.14	0.83	0.00	0.00	2.036	24.0	0.0	
16.03.2024	78.65	51.49	27.16	77.48	75.47	2.63	75.36	74.52	1.12	0.84	0.00	0.00	2.047	24.0	0.0	
17.03.2024	78.40	50.22	28.18	78.76	76.68	2.67	76.62	75.76	1.13	0.86	0.00	0.00	2.159	24.0	0.0	
18.03.2024	76.25	50.72	25.53	77.38	75.46	2.50	75.37	74.53	1.12	0.84	0.00	0.00	1.924	24.0	0.0	
19.03.2024	76.31	48.24	28.07	69.59	67.80	2.61	67.78	67.04	1.11	0.75	0.00	0.00	1.902	24.0	0.0	
20.03.2024	75.38	48.50	26.88	72.23	70.43	2.52	70.39	69.64	1.08	0.76	0.00	0.00	1.891	24.0	0.0	
21.03.2024	73.93	47.70	26.23	71.41	69.69	2.44	69.67	68.93	1.06	0.74	0.00	0.00	1.826	24.0	0.0	
22.03.2024	72.62	46.95	25.67	70.64	68.99	2.36	68.96	68.25	1.03	0.71	0.00	0.00	1.768	24.0	0.0	
23.03.2024	71.81	46.95	24.86	68.79	67.23	2.29	67.19	66.52	1.00	0.67	0.00	0.00	1.669	24.0	0.0	
24.03.2024	71.80	45.22	26.58	68.25	66.66	2.36	66.66	66.00	1.00	0.66	0.00	0.00	1.770	24.0	0.0	
25.03.2024	71.92	46.82	25.10	70.85	69.26	2.28	69.20	68.53	0.98	0.68	0.00	0.00	1.735	24.0	0.0	
26.03.2024	72.05	48.12	23.93	75.40	73.75	2.22	73.64	72.92	0.97	0.71	0.00	0.00	1.760	24.0	0.0	
27.03.2024	71.60	46.80	24.80	77.77	76.04	2.25	75.96	75.23	0.97	0.74	0.00	0.00	1.883	24.0	0.0	
28.03.2024	75.04	47.35	27.69	69.48	67.78	2.48	67.73	67.04	1.02	0.69	0.00	0.00	1.874	24.0	0.0	
29.03.2024	75.48	47.40	28.08	69.74	68.02	2.50	67.97	67.29	1.01	0.68	0.00	0.00	1.907	24.0	0.0	
30.03.2024	73.60	46.02	27.58	69.11	67.46	2.42	67.43	66.77	0.98	0.66	0.00	0.00	1.858	24.0	0.0	
31.03.2024	71.77	43.70	28.07	63.06	61.58	2.38	61.59	61.01	0.95	0.59	0.00	0.00	1.728	23.0	0.0	
Средние:	79.82	51.01	28.81	---	---	2.71	---	---	1.10	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2345.14	2282.11	---	2278.36	2253.33	---	25.03	---	---	65.854	743.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	31043.06	30311.59	30083.53	29877.42	206.11	869.390	13586.0	32.0
31.03.2024	33388.20	32593.71	32361.89	32130.74	231.14	935.245	14329.0	32.0
Итого:	2345.14	2282.11	2278.36	2253.33	25.03	65.854	743.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации