

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Танкистов ул, д. 36 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 115464

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 411294

Подача:

ПРЭМ SN 334494

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 32101r

КТСП-Н SN 32101x

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2024	77.24	40.54	36.70	24.46	24.03	1.77	23.81	23.83	-0.12	-0.03	0.00	0.00	0.873	24.0	0.0	
02.03.2024	75.96	40.07	35.89	26.04	25.61	1.69	25.37	25.41	-0.14	-0.04	0.00	0.00	0.910	24.0	0.0	
03.03.2024	77.05	41.58	35.47	28.35	27.87	1.71	27.60	27.64	-0.13	-0.04	0.00	0.00	0.978	24.0	0.0	
04.03.2024	76.84	42.00	34.84	28.77	28.29	1.70	28.01	28.05	-0.11	-0.03	0.00	0.00	0.975	24.0	0.0	
05.03.2024	76.61	41.98	34.63	28.21	27.73	1.71	27.47	27.49	-0.07	-0.02	0.00	0.00	0.951	24.0	0.0	
06.03.2024	84.82	42.28	42.54	25.29	24.70	2.37	24.50	24.49	0.06	0.01	0.00	0.00	1.041	24.0	0.0	
07.03.2024	90.11	46.81	43.30	28.74	28.01	2.58	27.74	27.71	0.09	0.03	0.00	0.00	1.202	24.0	0.0	
08.03.2024	81.53	43.01	38.52	27.20	26.63	2.10	26.40	26.39	0.03	0.01	0.00	0.00	1.017	24.0	0.0	
09.03.2024	78.92	41.75	37.17	26.34	25.83	1.97	25.61	25.61	0.03	0.01	0.00	0.00	0.952	24.0	0.0	
10.03.2024	89.85	44.91	44.94	28.22	27.46	2.71	27.24	27.19	0.17	0.05	0.00	0.00	1.225	24.0	0.0	
11.03.2024	94.63	48.33	46.30	28.78	27.95	2.93	27.69	27.63	0.21	0.06	0.00	0.00	1.283	24.0	0.0	
12.03.2024	91.31	46.73	44.58	28.36	27.60	2.75	27.36	27.31	0.18	0.05	0.00	0.00	1.220	24.0	0.0	
13.03.2024	86.07	44.06	42.01	27.34	26.67	2.47	26.46	26.42	0.16	0.04	0.00	0.00	1.112	24.0	0.0	
14.03.2024	78.84	42.56	36.28	26.96	26.44	1.98	26.22	26.20	0.08	0.02	0.00	0.00	0.951	24.0	0.0	
15.03.2024	75.27	39.57	35.70	25.34	24.88	1.86	24.70	24.69	0.06	0.01	0.00	0.00	0.881	24.0	0.0	
16.03.2024	75.44	40.25	35.19	26.09	25.63	1.81	25.43	25.42	0.05	0.01	0.00	0.00	0.895	24.0	0.0	
17.03.2024	75.26	45.03	30.23	26.66	26.22	1.66	25.98	25.96	0.09	0.02	0.00	0.00	0.785	24.0	0.0	
18.03.2024	73.67	44.47	29.20	26.41	25.99	1.60	25.77	25.75	0.09	0.02	0.00	0.00	0.752	24.0	0.0	
19.03.2024	72.36	36.11	36.25	22.86	22.43	1.93	22.33	22.29	0.18	0.04	0.00	0.00	0.808	24.0	0.0	
20.03.2024	72.21	37.44	34.77	23.79	23.35	1.85	23.23	23.19	0.17	0.04	0.00	0.00	0.807	24.0	0.0	
21.03.2024	70.77	36.49	34.28	23.60	23.18	1.80	23.06	23.03	0.15	0.03	0.00	0.00	0.789	24.0	0.0	
22.03.2024	69.45	36.11	33.34	23.28	22.89	1.70	22.77	22.74	0.12	0.03	0.00	0.00	0.758	24.0	0.0	
23.03.2024	68.63	35.36	33.27	22.63	22.26	1.64	22.14	22.12	0.07	0.02	0.00	0.00	0.736	24.0	0.0	
24.03.2024	68.53	35.61	32.92	22.42	22.06	1.59	21.93	21.93	0.04	0.01	0.00	0.00	0.721	24.0	0.0	
25.03.2024	68.81	35.72	33.09	23.35	22.98	1.58	22.84	22.84	0.02	0.00	0.00	0.00	0.755	24.0	0.0	
26.03.2024	69.07	36.96	32.11	25.01	24.63	1.53	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.785	24.0	0.0	
27.03.2024	68.85	37.58	31.27	26.15	25.77	1.48	25.59	25.59	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.799	24.0	0.0	
28.03.2024	71.42	35.86	35.56	23.02	22.62	1.76	22.49	22.48	0.07	0.02	0.00	0.00	0.799	24.0	0.0	
29.03.2024	71.81	36.88	34.93	22.94	22.54	1.75	22.41	22.39	0.08	0.02	0.00	0.00	0.782	24.0	0.0	
30.03.2024	70.57	36.60	33.97	22.75	22.38	1.65	22.24	22.23	0.04	0.01	0.00	0.00	0.755	24.0	0.0	
31.03.2024	68.44	34.09	34.35	21.58	21.24	1.57	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.725	24.0	0.0	
Средние:	76.46	40.22	36.25	---	---	1.91	---	---	0.05	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	790.94	775.84	---	769.99	769.58	---	0.40	---	---	28.019	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	7254.18	7147.44	7059.14	7065.83	-6.70	203.913	8291.0	26.0
31.03.2024	8045.12	7923.29	7829.12	7835.42	-6.30	231.931	9035.0	26.0
Итого:	790.94	775.84	769.99	769.58	0.40	28.019	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации