

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 58 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129840

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 348359

Подача:

ПРЭМ SN 357521

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 2329г

КТСП-Н SN 2329х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2024	79.73	42.95	36.78	34.59	33.03	4.63	33.62	32.73	2.70	0.90	0.00	0.00	1.236	24.0	0.0	
02.03.2024	78.71	43.22	35.49	37.31	35.65	4.53	36.28	35.33	2.67	0.96	0.00	0.00	1.287	24.0	0.0	
03.03.2024	79.71	45.92	33.79	41.28	39.49	4.42	40.12	39.09	2.60	1.03	0.00	0.00	1.355	24.0	0.0	
04.03.2024	79.60	46.03	33.57	41.87	40.07	4.40	40.69	39.66	2.58	1.04	0.00	0.00	1.365	24.0	0.0	
05.03.2024	79.11	45.63	33.48	40.56	38.82	4.39	39.44	38.43	2.59	1.01	0.00	0.00	1.320	24.0	0.0	
06.03.2024	87.37	44.87	42.50	34.72	32.99	5.11	33.57	32.67	2.72	0.90	0.00	0.00	1.426	24.0	0.0	
07.03.2024	93.18	50.37	42.81	41.59	39.48	5.21	40.06	39.00	2.68	1.06	0.00	0.00	1.716	24.0	0.0	
08.03.2024	84.32	46.61	37.71	38.84	37.03	4.76	37.64	36.65	2.68	0.99	0.00	0.00	1.419	24.0	0.0	
09.03.2024	81.81	44.83	36.98	37.34	35.63	4.68	36.24	35.28	2.67	0.96	0.00	0.00	1.339	24.0	0.0	
10.03.2024	92.92	49.66	43.26	40.54	38.47	5.24	39.05	38.02	2.69	1.04	0.00	0.00	1.691	24.0	0.0	
11.03.2024	97.93	52.00	45.93	41.82	39.57	5.52	40.14	39.06	2.71	1.07	0.00	0.00	1.846	24.0	0.0	
12.03.2024	94.35	50.88	43.47	41.17	39.04	5.29	39.62	38.56	2.71	1.06	0.00	0.00	1.724	24.0	0.0	
13.03.2024	82.40	51.81	30.59	30.95	30.14	2.67	30.01	29.75	0.87	0.26	0.00	0.00	0.938	24.0	0.0	*
14.03.2024	77.77	55.81	21.96	32.10	30.96	3.61	31.24	30.50	2.40	0.74	0.00	0.00	0.697	24.0	0.0	*
15.03.2024	77.68	42.86	34.82	36.73	34.80	5.38	35.74	34.49	3.56	1.25	0.00	0.00	1.244	24.0	0.0	
16.03.2024	78.01	43.70	34.31	38.00	36.12	5.06	36.97	35.79	3.25	1.18	0.00	0.00	1.268	24.0	0.0	
17.03.2024	77.71	44.09	33.62	38.87	37.01	4.91	37.83	36.66	3.14	1.17	0.00	0.00	1.271	24.0	0.0	
18.03.2024	75.85	43.95	31.90	39.09	37.28	4.76	38.09	36.93	3.09	1.16	0.00	0.00	1.214	24.0	0.0	
19.03.2024	74.49	41.30	33.19	34.67	33.00	4.94	33.81	32.73	3.26	1.09	0.00	0.00	1.121	24.0	0.0	
20.03.2024	74.26	42.15	32.11	36.60	34.87	4.82	35.69	34.57	3.19	1.12	0.00	0.00	1.145	24.0	0.0	
21.03.2024	72.92	41.83	31.09	36.34	34.66	4.76	35.48	34.36	3.20	1.12	0.00	0.00	1.102	24.0	0.0	
22.03.2024	71.58	42.04	29.54	38.41	36.71	4.53	37.52	36.39	3.05	1.13	0.00	0.00	1.107	24.0	0.0	
23.03.2024	70.77	41.94	28.83	38.74	37.05	4.47	37.86	36.73	3.04	1.13	0.00	0.00	1.090	24.0	0.0	
24.03.2024	70.61	41.20	29.41	37.15	35.48	4.59	36.31	35.19	3.13	1.12	0.00	0.00	1.066	24.0	0.0	
25.03.2024	70.66	41.80	28.86	38.75	37.04	4.53	37.88	36.72	3.10	1.16	0.00	0.00	1.092	24.0	0.0	
26.03.2024	70.76	42.20	28.56	39.29	37.56	4.50	38.40	37.24	3.07	1.16	0.00	0.00	1.095	24.0	0.0	
27.03.2024	70.21	41.33	28.88	37.41	35.75	4.56	36.58	35.45	3.14	1.13	0.00	0.00	1.055	24.0	0.0	
28.03.2024	73.36	40.80	32.56	34.19	32.56	4.89	33.36	32.30	3.25	1.07	0.00	0.00	1.085	24.0	0.0	
29.03.2024	73.52	40.54	32.98	34.21	32.57	4.91	33.37	32.31	3.23	1.06	0.00	0.00	1.099	24.0	0.0	
30.03.2024	72.71	40.71	32.00	34.99	33.34	4.83	34.16	33.07	3.23	1.09	0.00	0.00	1.092	24.0	0.0	
31.03.2024	70.59	40.31	30.28	35.27	33.65	4.69	34.48	33.39	3.21	1.09	0.00	0.00	1.043	24.0	0.0	
Средние:	78.54	44.62	33.91	---	---	4.70	---	---	2.88	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1163.38	1109.80	---	1131.24	1099.02	---	32.21	---	---	38.548	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	4325.18	3960.63	4166.85	3916.96	249.90	185.485	2672.0	1.0
31.03.2024	5488.56	5070.43	5298.09	5015.98	282.11	224.033	3416.0	1.0
Итого:	1163.38	1109.80	1131.24	1099.02	32.21	38.548	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации