

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Формовщиков ул, д. 38 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130364

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 330316

Подача:

ПРЭМ SN 344405

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9230Г

КТСП-Н SN 9230х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2024	77.80	56.14	21.66	71.07	69.71	1.94	69.18	68.69	0.71	0.49	7.00	7.00	1.498	24.0	0.0	
02.03.2024	76.53	55.15	21.38	75.11	73.80	1.77	73.18	72.75	0.58	0.42	7.00	7.00	1.565	24.0	0.0	
03.03.2024	77.36	57.02	20.34	80.80	79.38	1.77	78.67	78.18	0.62	0.49	7.00	7.00	1.601	24.0	0.0	
04.03.2024	77.12	57.18	19.94	81.81	80.34	1.81	79.67	79.13	0.68	0.54	7.00	7.00	1.588	24.0	0.0	
05.03.2024	76.77	57.40	19.37	80.50	79.05	1.82	78.41	77.85	0.72	0.57	7.00	7.00	1.519	24.0	0.0	
06.03.2024	85.30	59.48	25.82	73.01	71.30	2.37	70.72	70.14	0.82	0.58	7.00	7.00	1.826	24.0	0.0	
07.03.2024	90.55	64.46	26.09	80.73	78.74	2.50	77.92	77.25	0.86	0.67	7.00	7.00	2.037	24.0	0.0	
08.03.2024	81.71	59.35	22.36	77.44	75.81	2.13	75.20	74.58	0.82	0.62	7.00	7.00	1.682	24.0	0.0	
09.03.2024	79.46	57.46	22.00	75.57	74.02	2.08	73.49	72.89	0.81	0.59	7.00	7.00	1.617	24.0	0.0	
10.03.2024	90.35	63.48	26.87	79.37	77.35	2.58	76.62	75.93	0.90	0.69	7.00	7.00	2.062	24.0	0.0	
11.03.2024	95.26	67.21	28.05	80.26	78.06	2.77	77.21	76.47	0.96	0.74	7.00	7.00	2.171	24.0	0.0	
12.03.2024	91.81	65.38	26.43	79.21	77.18	2.60	76.39	75.68	0.93	0.71	7.00	7.00	2.023	24.0	0.0	
13.03.2024	86.49	61.96	24.53	76.97	75.16	2.38	74.50	73.84	0.89	0.66	7.00	7.00	1.829	24.0	0.0	
14.03.2024	79.12	57.74	21.38	74.82	73.28	2.08	72.77	72.15	0.85	0.62	7.00	7.00	1.556	24.0	0.0	
15.03.2024	71.87	43.13	28.74	35.05	34.17	2.53	34.24	33.87	1.09	0.37	7.00	7.00	0.983	24.0	0.0	
16.03.2024	72.24	41.95	30.29	35.78	34.87	2.57	34.95	34.58	1.05	0.37	7.00	7.00	1.058	24.0	0.0	
17.03.2024	72.31	42.02	30.29	36.40	35.49	2.55	35.56	35.19	1.04	0.37	7.00	7.00	1.076	24.0	0.0	
18.03.2024	70.90	42.97	27.93	36.12	35.26	2.41	35.31	34.95	1.02	0.36	7.00	7.00	0.985	24.0	0.0	
19.03.2024	69.50	39.49	30.01	32.11	31.32	2.50	31.42	31.09	1.05	0.33	7.00	7.00	0.942	24.0	0.0	
20.03.2024	69.82	40.48	29.34	33.14	32.35	2.43	32.42	32.10	1.00	0.32	7.00	7.00	0.950	24.0	0.0	
21.03.2024	68.30	40.22	28.08	32.91	32.14	2.35	32.22	31.90	0.99	0.32	7.00	7.00	0.903	24.0	0.0	
22.03.2024	66.83	39.58	27.25	32.42	31.68	2.30	31.77	31.45	1.00	0.32	7.00	7.00	0.864	24.0	0.0	
23.03.2024	65.65	38.67	26.98	31.65	31.00	2.09	31.04	30.78	0.82	0.25	7.00	7.00	0.836	24.0	0.0	
24.03.2024	65.05	37.15	27.90	31.48	30.82	2.12	30.88	30.62	0.85	0.26	7.00	7.00	0.860	24.0	0.0	
25.03.2024	65.93	39.01	26.92	32.57	31.88	2.13	31.93	31.65	0.87	0.28	7.00	7.00	0.858	24.0	0.0	
26.03.2024	66.68	40.26	26.42	34.47	33.72	2.21	33.78	33.46	0.94	0.32	7.00	7.00	0.891	24.0	0.0	
27.03.2024	64.60	38.72	25.88	35.86	35.14	2.03	35.18	34.89	0.83	0.29	7.00	7.00	0.909	24.0	0.0	
28.03.2024	69.45	43.94	25.51	44.44	43.59	1.92	43.48	43.20	0.65	0.28	7.00	7.00	1.109	24.0	0.0	
29.03.2024	72.01	50.55	21.46	66.81	65.75	1.59	65.27	64.97	0.45	0.30	7.00	7.00	1.400	24.0	0.0	
30.03.2024	70.92	50.25	20.67	66.20	65.20	1.52	64.71	64.43	0.43	0.28	7.00	7.00	1.337	24.0	0.0	
31.03.2024	68.84	48.02	20.82	63.45	62.49	1.52	62.10	61.82	0.45	0.28	7.00	7.00	1.292	24.0	0.0	
Средние:	75.37	50.19	25.18	---	---	2.17	---	---	0.83	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1767.53	1730.05	---	1720.16	1706.51	---	13.65	---	---	41.824	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	10540.64	10284.27	10225.58	10120.28	105.30	244.497	5746.0	0.0
31.03.2024	12308.17	12014.32	11945.75	11826.80	118.95	286.322	6490.0	0.0
Итого:	1767.53	1730.05	1720.16	1706.51	13.65	41.824	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации