

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2024 0:00:00 - 30.06.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Кавалерийская ул, д. 51 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00104501

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 350095

Обратка: ПРЭМ SN 290672

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9262

КТСП-Н SN 9262a

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2024	12.38	12.41	-0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2024	12.54	12.53	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2024	13.13	13.03	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2024	14.42	14.22	0.20	0.45	0.63	-33.33	0.45	0.63	-33.33	-0.18	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2024	14.27	13.88	0.39	1.71	0.48	112.33	1.71	0.48	112.33	1.23	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
06.06.2024	14.53	14.30	0.23	1.01	0.00	200.00	1.01	0.00	200.00	1.01	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
07.06.2024	14.73	14.52	0.21	0.31	0.00	200.00	0.31	0.00	200.00	0.31	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
08.06.2024	14.53	14.36	0.17	0.23	0.00	200.00	0.23	0.00	200.00	0.23	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
09.06.2024	14.42	14.33	0.09	0.03	0.00	200.00	0.03	0.00	200.00	0.03	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
10.06.2024	14.76	14.54	0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
11.06.2024	14.93	14.70	0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2024	15.59	15.28	0.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
13.06.2024	15.94	15.61	0.33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
14.06.2024	16.35	15.99	0.36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
15.06.2024	16.87	16.49	0.38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
16.06.2024	17.08	16.73	0.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
17.06.2024	16.79	16.52	0.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
18.06.2024	16.72	16.48	0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
19.06.2024	16.87	16.62	0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
20.06.2024	17.11	16.84	0.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2024	17.10	16.86	0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2024	17.02	16.80	0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2024	16.97	16.76	0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2024	16.58	16.75	-0.17	0.01	1.08	-196.33	0.01	1.08	-196.33	-1.07	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
25.06.2024	15.83	15.68	0.15	0.55	4.83	-159.11	0.55	4.83	-159.11	-4.28	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
26.06.2024	15.48	15.33	0.15	0.87	4.46	-134.71	0.87	4.46	-134.71	-3.59	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
27.06.2024	15.24	15.14	0.10	0.98	1.14	-15.09	0.98	1.14	-15.09	-0.16	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
28.06.2024	15.15	15.05	0.10	1.06	1.42	-29.03	1.06	1.42	-29.03	-0.36	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
29.06.2024	14.98	14.88	0.10	1.14	1.40	-20.47	1.14	1.40	-20.47	-0.26	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
30.06.2024	15.27	15.14	0.13	1.20	1.14	5.13	1.20	1.14	5.13	0.06	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	15.45	15.26	0.19	---	---	10.98	---	---	10.98	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	9.55	16.58	---	9.55	16.58	---	-7.03	---	---	0.000	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.05.2024	67907.10	65483.95	66894.92	64700.71	2194.21	401.111	13044.0	2444.0
30.06.2024	67916.65	65500.53	66904.47	64717.29	2187.18	401.111	13764.0	2444.0
Итого:	9.55	16.58	9.55	16.58	-7.03	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации