

Отчет о суточных параметрах  
(01.06.2024 0:00:00 - 30.06.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 16 (2.1 МКД УК "Профком")  
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000187  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Питерфлоу PC SN 33165 Датчик температуры: КТСП-Н SN 49416г  
Обратка: Питерфлоу PC SN 2331 КТСП-Н SN 49416х  
Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.06.2024	70.55	63.17	7.38	54.65	54.39	53.43	53.39	0.06	0.03	6.12	6.12	0.395	24.0	0.0	
02.06.2024	72.59	65.39	7.20	58.20	57.86	56.83	56.74	0.16	0.09	6.12	6.12	0.409	24.0	0.0	
03.06.2024	72.48	65.64	6.84	57.87	57.44	56.52	56.31	0.36	0.21	6.12	6.12	0.387	24.0	0.0	
04.06.2024	69.23	61.73	7.49	48.39	48.15	47.35	47.31	0.09	0.04	6.12	6.12	0.355	24.0	0.0	
05.06.2024	69.35	61.36	7.99	42.73	42.74	41.80	42.00	-0.47	-0.20	6.12	6.12	0.334	24.0	0.0	
06.06.2024	74.20	67.74	6.46	58.11	57.93	56.69	56.73	-0.07	-0.04	6.12	6.12	0.366	24.0	0.0	
07.06.2024	78.27	72.57	5.70	63.24	62.60	61.53	61.13	0.66	0.40	6.12	6.12	0.351	24.0	0.0	
08.06.2024	77.91	71.66	6.25	61.80	60.82	60.15	59.42	1.22	0.73	6.12	6.12	0.377	24.0	0.0	
09.06.2024	77.73	71.05	6.68	61.57	60.46	59.94	59.10	1.41	0.84	6.12	6.12	0.401	24.0	0.0	
10.06.2024	83.78	77.08	6.70	68.17	66.54	66.10	64.80	1.99	1.30	6.12	6.12	0.444	24.0	0.0	
11.06.2024	86.34	80.24	6.10	74.57	72.58	72.19	70.55	2.31	1.65	6.12	6.12	0.442	24.0	0.0	
12.06.2024	73.01	65.75	7.27	47.27	46.23	46.14	45.30	1.82	0.83	6.12	6.12	0.333	24.0	0.0	*
13.06.2024	64.47	55.06	9.41	35.38	34.62	34.71	34.14	1.66	0.57	6.12	6.12	0.327	24.0	0.0	
14.06.2024	65.29	57.22	8.07	37.98	37.18	37.25	36.62	1.71	0.63	6.12	6.12	0.301	24.0	0.0	
15.06.2024	70.95	65.27	5.68	51.49	50.37	50.32	49.40	1.86	0.93	6.12	6.12	0.286	24.0	0.0	
16.06.2024	67.39	61.19	6.20	45.64	44.70	44.70	43.93	1.73	0.77	6.12	6.12	0.277	24.0	0.0	
17.06.2024	68.06	61.28	6.78	46.41	45.44	45.44	44.65	1.75	0.79	6.12	6.12	0.308	24.0	0.0	
18.06.2024	70.81	65.11	5.69	59.69	58.33	58.35	57.21	1.98	1.14	6.12	6.12	0.333	24.0	0.0	
19.06.2024	67.03	61.35	5.68	52.08	50.95	51.02	50.07	1.88	0.95	6.12	6.12	0.290	24.0	0.0	
20.06.2024	69.17	63.24	5.93	59.94	58.63	58.65	57.56	1.88	1.09	6.12	6.12	0.348	24.0	0.0	
21.06.2024	69.40	63.73	5.67	56.97	56.84	55.74	55.78	-0.08	-0.05	6.12	6.12	0.316	24.0	0.0	
22.06.2024	70.97	66.10	4.87	60.28	59.74	58.92	58.56	0.62	0.36	6.12	6.12	0.287	24.0	0.0	
23.06.2024	69.76	64.55	5.20	59.00	57.86	57.71	56.76	1.66	0.95	6.12	6.12	0.301	24.0	0.0	
24.06.2024	68.95	64.05	4.90	32.08	31.41	31.40	30.82	1.85	0.58	6.12	6.12	0.154	24.0	0.0	*
25.06.2024	21.08	19.45	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
26.06.2024	18.70	17.49	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
27.06.2024	17.80	16.92	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
28.06.2024	17.19	16.48	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
29.06.2024	16.75	16.06	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
30.06.2024	17.37	16.75	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	61.22	55.82	5.40	---	---	---	---	0.93	---	6.12	6.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1293.50	1273.81	1262.87	1248.26	---	14.61	---	---	8.121	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2024	100085.64	100614.84	97318.68	99239.80	-1921.12	2432.468	0.000	0.000	58499.0	842.0
30.06.2024	101379.13	101888.66	98581.55	100488.06	-1906.51	2440.589	0.000	0.000	59219.0	842.0
Итого:	1293.50	1273.81	1262.87	1248.26	14.61	8.121	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации