

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2024 0:00:00 - 30.06.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Формовщиков ул, д. 34 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130429

Точка измерения: ТВ1 (Расчет по подающему трубопроводу); Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 281936

Обратка: ПРЭМ SN 269479

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 16065

КТСП-Н SN 16065

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2024	15.85	15.17	0.68	0.00	0.22	-200.00	0.00	0.22	-200.00	-0.22	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2024	16.37	15.45	0.92	0.00	0.17	-200.00	0.00	0.17	-200.00	-0.17	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2024	18.40	16.98	1.42	0.00	0.05	-200.00	0.00	0.05	-200.00	-0.05	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2024	19.62	17.97	1.65	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2024	19.96	18.52	1.44	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
06.06.2024	20.24	19.08	1.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
07.06.2024	19.70	18.54	1.16	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
08.06.2024	18.80	17.93	0.87	0.00	0.02	-200.00	0.00	0.02	-200.00	-0.02	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
09.06.2024	18.81	17.82	0.99	0.00	0.02	-200.00	0.00	0.02	-200.00	-0.02	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
10.06.2024	19.19	18.04	1.15	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
11.06.2024	19.72	18.40	1.32	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2024	20.94	19.84	1.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
13.06.2024	22.05	20.76	1.29	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
14.06.2024	22.85	21.38	1.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
15.06.2024	23.48	21.90	1.58	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
16.06.2024	23.29	21.81	1.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
17.06.2024	22.17	20.90	1.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
18.06.2024	22.09	20.91	1.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
19.06.2024	22.47	21.26	1.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
20.06.2024	22.32	21.15	1.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2024	22.17	21.03	1.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2024	21.75	20.66	1.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2024	21.67	20.60	1.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2024	21.57	20.52	1.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
25.06.2024	19.75	18.96	0.79	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
26.06.2024	18.41	17.78	0.63	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
27.06.2024	17.81	17.54	0.27	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
28.06.2024	17.71	17.19	0.52	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
29.06.2024	17.78	17.20	0.58	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
30.06.2024	18.01	17.34	0.67	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	20.17	19.09	1.08	---	---	-80.00	---	---	-80.00	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.50	---	0.00	0.50	---	-0.50	---	---	0.000	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.05.2024	8819.81	6624.62	8603.98	6530.88	2073.10	166.379	12072.0	0.0
30.06.2024	8819.81	6625.13	8603.98	6531.39	2072.60	166.379	12792.0	0.0
Итого:	0.00	0.50	0.00	0.50	-0.50	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации