

Отчет о суточных параметрах  
(01.07.2024 0:00:00 - 31.07.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (ООО "ПРОФКОМ")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 504426  
Обратка: ПРИМ SN 502702

Датчик давления:  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 100563

Датчик температуры:  
КТПТР-05 SN 8397  
КТПТР-05 SN 8397А

Подача, горячая вода:  
Обратка, горячая вода:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1	T2	T3	T4	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	P1	Qt1	Qt2	dQt	tm1	ts1
	°C	°C	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.07.2024	18.53	18.57	18.58	18.33	-0.04	0.12	0.00	7.19	0.00	0.01	0.000	0.002	-0.002	0.0	24.0
02.07.2024	19.01	19.05	18.84	18.60	-0.03	0.12	0.00	7.19	0.00	0.01	0.000	0.002	-0.002	0.0	24.0
03.07.2024	19.22	19.27	19.04	18.80	-0.05	0.12	0.00	7.19	0.00	0.01	0.000	0.002	-0.002	0.0	24.0
04.07.2024	19.33	19.39	19.15	18.90	-0.06	0.12	0.00	7.19	0.00	0.01	0.000	0.002	-0.002	0.0	24.0
05.07.2024	19.49	19.55	19.31	19.04	-0.07	0.12	0.00	7.19	0.00	0.01	0.000	0.002	-0.002	0.0	24.0
06.07.2024	19.67	19.74	19.48	19.19	-0.08	0.12	0.00	7.19	0.00	0.01	0.000	0.002	-0.002	0.0	24.0
07.07.2024	19.81	19.89	19.66	19.34	-0.08	0.12	0.00	7.19	0.00	0.01	0.000	0.002	-0.002	0.0	24.0
08.07.2024	19.86	19.94	19.75	19.42	-0.08	0.12	0.00	7.19	0.00	0.01	0.000	0.002	-0.002	0.0	24.0
09.07.2024	19.80	19.76	19.69	19.38	0.04	0.15	0.03	7.79	0.68	0.01	0.005	0.003	0.002	0.3	24.0
10.07.2024	63.34	58.95	35.04	59.01	4.39	1.65	1.64	38.93	38.66	0.32	0.163	0.001	0.162	24.0	24.0
11.07.2024	63.67	58.77	35.72	59.43	4.90	1.52	1.49	35.90	35.17	0.34	0.165	0.000	0.165	24.0	24.0
12.07.2024	63.53	58.32	35.62	59.24	5.21	1.37	1.35	32.24	31.78	0.37	0.160	0.000	0.160	24.0	24.0
13.07.2024	61.91	55.11	34.47	57.00	6.80	1.16	1.12	27.33	26.49	0.36	0.185	0.000	0.185	24.0	24.0
14.07.2024	62.41	55.42	34.85	57.29	6.99	1.05	1.03	24.84	24.46	0.36	0.171	0.000	0.171	24.0	24.0
15.07.2024	62.95	54.38	35.29	57.25	8.57	1.02	0.99	23.97	23.35	0.35	0.205	0.000	0.205	24.0	24.0
16.07.2024	61.73	53.41	34.84	56.16	8.32	0.99	0.96	23.34	22.83	0.36	0.194	0.000	0.194	24.0	24.0
17.07.2024	64.04	57.16	35.61	59.07	6.89	1.22	1.18	28.66	27.94	0.37	0.195	0.000	0.195	24.0	24.0
18.07.2024	64.32	57.31	35.82	59.23	7.01	1.20	1.17	28.33	27.57	0.37	0.196	0.000	0.196	24.0	24.0
19.07.2024	61.73	55.10	34.77	56.90	6.63	1.13	1.10	26.57	26.07	0.38	0.178	0.000	0.178	24.0	24.0
20.07.2024	66.56	55.49	36.21	59.40	11.07	0.74	0.69	17.56	16.59	0.41	0.180	0.000	0.180	24.0	24.0
21.07.2024	66.31	55.17	36.21	59.17	11.13	0.82	0.77	19.57	18.41	0.41	0.200	0.000	0.200	24.0	24.0
22.07.2024	63.21	55.70	35.35	58.07	7.51	1.21	1.17	28.50	27.67	0.37	0.208	0.000	0.208	24.0	24.0
23.07.2024	66.30	57.02	35.84	59.98	9.28	0.90	0.87	21.23	20.47	0.40	0.193	0.000	0.193	24.0	24.0
24.07.2024	66.90	55.27	35.84	59.44	11.63	0.74	0.70	17.47	16.69	0.41	0.196	0.000	0.196	24.0	24.0
25.07.2024	63.24	56.28	35.23	58.25	6.96	1.16	1.12	27.34	26.59	0.40	0.188	0.000	0.188	24.0	24.0
26.07.2024	65.50	58.08	35.63	60.13	7.42	1.13	1.09	26.66	25.83	0.40	0.200	0.000	0.200	24.0	24.0
27.07.2024	66.01	58.05	35.17	60.35	7.96	1.03	0.99	24.16	23.41	0.43	0.189	0.000	0.189	24.0	24.0
28.07.2024	66.20	57.91	35.23	60.36	8.29	1.00	0.97	23.54	23.02	0.44	0.192	0.000	0.192	24.0	24.0
29.07.2024	68.44	61.68	61.92	66.54	6.76	1.44	1.39	33.85	32.84	0.44	0.240	0.018	0.221	24.0	24.0
30.07.2024	66.72	59.48	55.95	63.76	7.24	1.40	1.35	32.98	31.95	0.45	0.232	0.013	0.219	24.0	24.0
31.07.2024	65.64	59.02	35.67	60.76	6.62	1.33	1.28	31.32	30.27	0.46	0.197	0.000	0.197	24.0	24.0
Средние:	51.46	46.07	32.25	47.67	5.39	0.85	0.79	---	---	0.28	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	659.60	578.75	---	4.229	0.051	4.178	528.3	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	Qt_itog2	dQt_itog	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
30.06.2024	136626.02	161612.16	4646.322	3581.313	1065.009	64008.1	66294.8
31.07.2024	137285.61	162190.91	4650.551	3581.364	1069.188	64536.4	67038.8
Итого:	659.59	578.75	4.229	0.051	4.178	528.3	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации