

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Анвара Гатаулина ул, д. 13 (1.2 МКД (УК ПрофКом) 2эт.)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 111782
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2024	66.00	37.04	28.96	17.56	17.49	0.00	0.40	17.24	17.40	-0.92	-0.16	0.00	0.00	0.498	24.0	0.0	*
02.11.2024	65.67	36.44	29.23	17.09	17.05	0.00	0.23	16.82	17.04	-1.30	-0.22	0.00	0.00	0.494	24.0	0.0	*
03.11.2024	66.03	36.16	29.87	17.22	17.16	0.00	0.35	16.92	17.12	-1.18	-0.20	0.00	0.00	0.504	24.0	0.0	*
04.11.2024	68.51	37.13	31.38	17.63	17.54	0.00	0.51	17.21	17.42	-1.21	-0.21	0.00	0.00	0.539	24.0	0.0	*
05.11.2024	71.17	38.00	33.17	17.89	17.78	0.00	0.62	17.42	17.61	-1.08	-0.19	0.00	0.00	0.578	24.0	0.0	*
06.11.2024	74.12	39.15	34.97	18.35	18.19	0.00	0.88	17.87	17.95	-0.45	-0.08	0.00	0.00	0.625	24.0	0.0	*
07.11.2024	75.56	39.20	36.36	17.89	17.71	0.00	1.01	17.41	17.51	-0.57	-0.10	0.00	0.00	0.633	24.0	0.0	*
08.11.2024	76.54	43.60	32.94	22.26	21.97	0.00	1.31	21.69	21.77	-0.37	-0.08	0.00	0.00	0.714	24.0	0.0	*
09.11.2024	68.57	38.12	30.45	18.71	18.59	0.00	0.64	18.24	18.37	-0.71	-0.13	0.00	0.00	0.553	24.0	0.0	*
10.11.2024	68.48	36.71	31.77	16.95	16.87	0.00	0.47	16.57	16.85	-1.68	-0.28	0.00	0.00	0.527	24.0	0.0	*
11.11.2024	74.25	38.76	35.49	17.72	17.56	0.00	0.91	17.26	17.39	-0.75	-0.13	0.00	0.00	0.611	24.0	0.0	*
12.11.2024	74.60	39.22	35.38	17.74	17.58	0.00	0.91	17.26	17.39	-0.75	-0.13	0.00	0.00	0.611	24.0	0.0	*
13.11.2024	72.51	39.53	32.98	18.54	18.38	0.00	0.87	18.08	18.19	-0.61	-0.11	0.00	0.00	0.593	24.0	0.0	*
14.11.2024	69.75	37.40	32.35	17.40	17.28	0.00	0.69	16.98	17.20	-1.29	-0.22	0.00	0.00	0.552	24.0	0.0	*
15.11.2024	71.00	38.42	32.58	17.87	17.74	0.00	0.73	17.39	17.57	-1.03	-0.18	0.00	0.00	0.566	24.0	0.0	*
16.11.2024	70.81	38.54	32.27	17.96	17.83	0.00	0.73	17.50	17.70	-1.14	-0.20	0.00	0.00	0.565	24.0	0.0	*
17.11.2024	67.33	36.31	31.02	16.63	16.56	0.00	0.42	16.39	16.56	-1.03	-0.17	0.00	0.00	0.508	24.0	0.0	*
18.11.2024	67.74	36.61	31.13	16.59	16.53	0.00	0.36	16.25	16.44	-1.16	-0.19	0.00	0.00	0.508	24.0	0.0	*
19.11.2024	67.81	37.50	30.31	17.98	17.87	0.00	0.61	17.59	17.73	-0.79	-0.14	0.00	0.00	0.531	24.0	0.0	*
20.11.2024	68.68	37.16	31.52	16.61	16.53	0.00	0.48	16.26	16.49	-1.40	-0.23	0.00	0.00	0.512	24.0	0.0	*
21.11.2024	68.28	36.25	32.03	16.10	16.04	0.00	0.37	15.84	16.04	-1.25	-0.20	0.00	0.00	0.508	24.0	0.0	*
22.11.2024	68.29	36.38	31.91	16.36	16.29	0.00	0.43	16.07	16.29	-1.36	-0.22	0.00	0.00	0.514	24.0	0.0	*
23.11.2024	67.84	40.05	27.79	21.59	21.39	0.00	0.93	21.20	21.26	-0.28	-0.06	0.00	0.00	0.590	24.0	0.0	*
24.11.2024	68.30	38.84	29.46	19.04	18.90	0.00	0.74	18.60	18.74	-0.75	-0.14	0.00	0.00	0.548	24.0	0.0	*
25.11.2024	71.04	38.70	32.34	18.21	18.06	0.00	0.83	17.73	17.88	-0.84	-0.15	0.00	0.00	0.572	24.0	0.0	*
26.11.2024	75.96	39.48	36.48	17.37	17.19	0.00	1.04	16.89	16.98	-0.53	-0.09	0.00	0.00	0.617	24.0	0.0	*
27.11.2024	79.00	40.00	39.00	17.10	16.90	0.00	1.18	16.62	16.67	-0.30	-0.05	0.00	0.00	0.646	24.0	0.0	*
28.11.2024	81.87	40.79	41.08	17.14	16.91	0.00	1.35	16.66	16.67	-0.06	-0.01	0.00	0.00	0.681	24.0	0.0	*
29.11.2024	80.68	40.45	40.23	17.35	17.12	0.00	1.33	16.87	16.90	-0.18	-0.03	0.00	0.00	0.676	24.0	0.0	*
30.11.2024	76.05	41.19	34.86	18.31	18.09	0.00	1.21	17.86	17.90	-0.22	-0.04	0.00	0.00	0.623	23.0	1.0	*
Средние:	71.41	38.44	32.98	---	---	---	0.75	---	---	-0.84	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	535.16	531.10	0.00	---	522.69	527.03	---	-4.34	---	---	17.197	719.0	1.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	10588.67	10558.88	0.00	9557.40	9696.96	-139.56	304.838	15760.0	1219.0
30.11.2024	11123.83	11089.98	0.00	10080.09	10223.99	-143.90	322.035	16479.0	1220.0
Итого:	535.16	531.10	0.00	522.69	527.03	-4.34	17.197	719.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации