

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Анвара Гатаулина ул, д. 30 (ООО "Профком")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00111772
Точка измерения: ТВ1 (мли 17.12.24); Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:
ПРЭМ SN 333686
ПРЭМ SN 303312

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 14647
КТПТР-01 SN 14647a

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2025	77.78	42.60	35.18	18.28	17.46	4.59	17.80	17.22	3.31	0.58	9.00	5.00	0.625	24.0	0.0	
02.01.2025	77.58	42.22	35.36	17.58	16.79	4.60	17.10	16.55	3.27	0.55	9.00	5.00	0.605	24.0	0.0	
03.01.2025	72.58	42.03	30.55	18.84	18.05	4.28	18.41	17.86	3.03	0.55	9.00	5.00	0.560	24.0	0.0	
04.01.2025	74.45	40.56	33.89	17.00	16.26	4.45	16.59	16.12	2.87	0.47	9.00	5.00	0.564	24.0	0.0	
05.01.2025	74.19	42.65	31.54	18.63	17.83	4.39	18.20	17.67	2.96	0.53	9.00	5.00	0.574	24.0	0.0	
06.01.2025	80.98	43.48	37.50	18.09	17.21	4.99	17.61	16.97	3.70	0.64	9.00	5.00	0.661	24.0	0.0	
07.01.2025	85.24	44.26	40.98	17.55	16.65	5.26	17.07	16.41	3.94	0.66	9.00	5.00	0.697	24.0	0.0	
08.01.2025	83.03	44.35	38.68	18.04	17.13	5.17	17.47	16.92	3.20	0.55	9.00	5.00	0.675	24.0	0.0	
09.01.2025	70.91	40.43	30.48	17.66	16.87	4.58	17.29	16.74	3.23	0.55	9.00	5.00	0.529	24.0	0.0	
10.01.2025	67.90	37.86	30.04	16.27	15.55	4.53	16.03	15.55	3.04	0.48	9.00	5.00	0.484	24.0	0.0	
11.01.2025	68.51	38.42	30.09	16.56	15.83	4.51	16.20	15.77	2.69	0.43	9.00	5.00	0.486	24.0	0.0	
12.01.2025	67.99	38.34	29.65	16.62	15.95	4.11	16.29	15.88	2.55	0.41	9.00	5.00	0.483	24.0	0.0	
13.01.2025	73.91	39.35	34.56	16.08	15.39	4.39	15.71	15.31	2.58	0.40	9.00	5.00	0.545	24.0	0.0	
14.01.2025	75.15	40.96	34.19	17.06	16.31	4.50	16.58	16.13	2.75	0.45	9.00	5.00	0.568	24.0	0.0	
15.01.2025	72.99	38.57	34.42	12.93	12.45	3.78	12.58	12.31	2.17	0.27	9.00	5.00	0.433	24.0	0.0	*
16.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
17.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
18.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
19.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	74.88	41.07	33.81	---	---	4.54	---	---	3.02	---	9.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	257.19	245.73	---	250.93	243.41	---	7.52	---	---	8.489	360.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.12.2024	1607.82	1540.24	1568.81	1524.76	44.05	50.345	2113.0	10.0
15.01.2025	1865.01	1785.97	1819.74	1768.17	51.57	58.834	2473.0	10.0
Итого:	257.19	245.73	250.93	243.41	7.52	8.489	360.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации