

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Карпинского ул, д. 78 (2.2 МКД УК "Профком")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130392
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 357981
Обратка: ПРЭМ SN 290553
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТСП-Н SN 3026x
КТСП-Н SN 3026г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2025	57.76	51.30	6.46	162.91	161.11	1.11	160.36	159.10	0.79	1.26	0.00	0.00	1.033	24.0	0.0	
02.01.2025	58.49	51.87	6.62	162.96	161.14	1.12	160.34	159.07	0.80	1.28	0.00	0.00	1.060	24.0	0.0	
03.01.2025	52.80	47.49	5.31	162.47	160.80	1.03	160.31	159.05	0.79	1.26	0.00	0.00	0.849	24.0	0.0	
04.01.2025	56.70	50.46	6.24	162.79	161.02	1.09	160.32	159.06	0.79	1.26	0.00	0.00	0.999	24.0	0.0	
05.01.2025	54.48	48.85	5.63	162.61	160.91	1.05	160.33	159.07	0.79	1.26	0.00	0.00	0.900	24.0	0.0	
06.01.2025	60.66	53.59	7.07	163.11	161.25	1.15	160.31	159.05	0.79	1.26	0.00	0.00	1.132	24.0	0.0	
07.01.2025	62.11	54.73	7.38	163.22	161.30	1.18	160.29	159.01	0.80	1.28	0.00	0.00	1.183	24.0	0.0	
08.01.2025	60.22	53.29	6.93	163.06	161.20	1.15	160.30	159.02	0.80	1.27	0.00	0.00	1.110	24.0	0.0	
09.01.2025	51.90	46.66	5.24	162.30	160.65	1.02	160.21	158.96	0.78	1.25	0.00	0.00	0.837	24.0	0.0	
10.01.2025	50.90	45.77	5.13	162.21	160.59	1.00	160.21	158.97	0.78	1.24	0.00	0.00	0.821	24.0	0.0	
11.01.2025	51.47	46.33	5.14	162.27	160.64	1.01	160.22	158.98	0.78	1.24	0.00	0.00	0.822	24.0	0.0	
12.01.2025	50.93	45.88	5.05	162.24	160.62	1.01	160.23	158.98	0.78	1.25	0.00	0.00	0.807	24.0	0.0	
13.01.2025	54.88	48.88	6.00	162.58	160.85	1.07	160.26	159.00	0.79	1.26	0.00	0.00	0.959	24.0	0.0	
14.01.2025	57.10	50.87	6.23	162.77	160.99	1.10	160.27	159.00	0.80	1.27	0.00	0.00	0.998	24.0	0.0	
15.01.2025	56.47	50.33	6.14	162.66	160.90	1.08	160.21	158.95	0.79	1.26	0.00	0.00	0.983	24.0	0.0	
16.01.2025	60.90	53.60	7.30	158.15	156.31	1.17	155.42	154.17	0.80	1.24	0.00	0.00	1.133	24.0	0.0	
17.01.2025	65.64	57.37	8.27	159.85	157.86	1.25	156.68	155.42	0.81	1.26	0.00	0.00	1.295	24.0	0.0	
18.01.2025	62.63	55.23	7.40	162.94	161.03	1.18	159.98	158.70	0.80	1.28	0.00	0.00	1.182	24.0	0.0	
19.01.2025	55.03	49.19	5.84	162.29	160.58	1.06	159.96	158.71	0.79	1.25	0.00	0.00	0.931	24.0	0.0	
20.01.2025	53.72	48.12	5.60	162.14	160.46	1.04	159.92	158.68	0.78	1.24	0.00	0.00	0.895	24.0	0.0	
21.01.2025	63.40	55.49	7.91	163.04	161.08	1.21	159.99	158.73	0.79	1.26	0.00	0.00	1.262	24.0	0.0	
22.01.2025	73.10	63.05	10.05	163.81	161.54	1.40	159.88	158.56	0.82	1.31	0.00	0.00	1.606	24.0	0.0	
23.01.2025	71.35	61.75	9.60	163.47	161.29	1.34	159.71	158.43	0.80	1.28	0.00	0.00	1.531	24.0	0.0	
24.01.2025	65.26	56.99	8.27	163.01	161.03	1.22	159.81	158.57	0.78	1.24	0.00	0.00	1.321	24.0	0.0	
25.01.2025	66.78	58.18	8.60	163.17	161.17	1.23	159.84	158.61	0.77	1.22	0.00	0.00	1.374	24.0	0.0	
26.01.2025	68.29	59.44	8.85	156.53	154.57	1.26	153.20	152.02	0.77	1.18	0.00	0.00	1.355	23.0	1.0	*
27.01.2025	58.85	52.13	6.72	162.60	160.83	1.10	159.96	158.75	0.76	1.22	0.00	0.00	1.073	24.0	0.0	
28.01.2025	52.11	46.70	5.41	161.97	160.37	0.99	159.87	158.69	0.74	1.18	0.00	0.00	0.863	24.0	0.0	
29.01.2025	52.91	47.33	5.58	162.03	160.41	1.00	159.87	158.68	0.75	1.19	0.00	0.00	0.890	24.0	0.0	
30.01.2025	55.35	49.40	5.95	162.26	160.57	1.05	159.91	158.69	0.77	1.22	0.00	0.00	0.951	24.0	0.0	
31.01.2025	51.72	46.48	5.24	161.72	160.12	1.00	159.66	158.45	0.76	1.21	0.00	0.00	0.836	24.0	0.0	
Средние:	58.51	51.83	6.68	---	---	1.12	---	---	0.78	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5029.11	4973.18	---	4947.81	4909.14	---	38.67	---	---	32.990	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.12.2024	91456.18	90300.99	90147.86	89248.02	899.84	492.278	21469.0	49.0
31.01.2025	96485.29	95274.17	95095.67	94157.17	938.51	525.268	22212.0	50.0
Итого:	5029.11	4973.18	4947.81	4909.14	38.67	32.990	743.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации