Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.01.2025	56.31	46.57	9.73	453.65	457.91	447.02	453.31	-1.40	6.12	5.12	4.358	24.0	0.0	
02.01.2025	56.94	46.93	10.00	452.77	461.07	446.00	456.37	-2.30	6.12	5.12	4.470	24.0	0.0	
03.01.2025	51.38	43.18	8.20	451.95	459.40	446.41	455.47	-2.01	6.12	5.12	3.667	24.0	0.0	
04.01.2025	56.70	46.74	9.96	452.35	457.09	445.64	452.46	-1.52	6.12	5.12	4.446	24.0	0.0	
05.01.2025	53.35	44.63	8.72	451.79	457.71	445.84	453.51	-1.71	6.12	5.12	3.893	24.0	0.0	
06.01.2025	58.99	48.26	10.73	452.22	458.80	444.96	453.85	-1.98	6.12	5.12	4.782	24.0	0.0	
07.01.2025	63.41	51.23	12.19	452.57	458.60	444.25	453.02	-1.96	6.12	5.12	5.423	24.0	0.0	
08.01.2025	60.17	49.20	10.97	451.92	457.30	444.40	452.15	-1.73	6.12	5.12	4.883	24.0	0.0	
09.01.2025	52.03	43.63	8.40	450.66	457.65	445.02	453.64	-1.92	6.12	5.12	3.744	24.0	0.0	
10.01.2025	51.72	43.22	8.50	450.54	457.17	444.97	453.24	-1.84	6.12	5.12	3.788	24.0	0.0	
11.01.2025	51.79	43.40	8.40	450.31	456.93	444.70	452.98	-1.84	6.12	5.12	3.740	24.0	0.0	
12.01.2025	51.41	43.20	8.21	450.13	456.78	444.62	452.87	-1.84	6.12	5.12	3.658	24.0	0.0	
13.01.2025	57.56	47.33	10.23	450.58	457.24	443.67	452.50	-1.97	6.12	5.12	4.546	24.0	0.0	
14.01.2025	55.81	46.31	9.50	449.82	456.44	443.35	451.92	-1.91	6.12	5.12	4.221	24.0	0.0	
15.01.2025	55.17	45.74	9.43	449.84	456.52	443.51	452.09	-1.92	6.12	5.12	4.191	24.0	0.0	
16.01.2025	59.89	48.88	11.00	450.39	457.39	442.97	452.34	-2.09	6.12	5.12	4.881	24.0	0.0	
17.01.2025	64.26	51.87	12.39	450.97	458.67	442.50	452.94	-2.33	6.12	5.12	5.491	24.0	0.0	
18.01.2025	61.20	49.94	11.26	450.65	460.09	442.92	454.77	-2.64	6.12	5.12	4.996	24.0	0.0	
19.01.2025	55.21	45.77	9.44	449.56	458.16	443.23	453.71	-2.34	6.12	5.12	4.191	24.0	0.0	
20.01.2025	53.39	44.46	8.93	449.48	449.39	443.56	445.30	-0.39	6.12	5.12	3.967	24.0	0.0	
21.01.2025	64.34	51.53	12.81	450.34	451.24	441.85	445.65	-0.86	6.12	5.12	5.671	24.0	0.0	
22.01.2025	71.94	56.46	15.48	432.82	437.42	422.80	430.97	-1.91	6.12	5.12	6.556	23.0	1.0	*
23.01.2025	69.60	55.17	14.43	451.70	451.40	441.86	445.01	-0.71	6.12	5.12	6.387	24.0	0.0	
24.01.2025	63.67	51.16	12.50	450.86	450.02	442.52	444.53	-0.45	6.12	5.12	5.543	24.0	0.0	
25.01.2025	65.36	52.25	13.11	451.25	450.31	442.50	444.61	-0.48	6.12	5.12	5.810	24.0	0.0	
26.01.2025	66.54	53.15	13.39	451.18	450.36	442.12	444.46	-0.53	6.12	5.12	5.930	24.0	0.0	
27.01.2025	58.35	47.72	10.63	450.15	448.23	443.12	443.50	-0.09	6.12	5.12	4.718	24.0	0.0	
28.01.2025	53.19	44.15	9.03	449.84	446.28	443.98	442.26	0.39	6.12	5.12	4.017	24.0	0.0	
29.01.2025	52.67	43.80	8.87	449.49	442.99	443.71	439.09	1.05	6.12	5.12	3.943	24.0	0.0	
30.01.2025	54.89	45.39	9.50	449.76	443.41	443.52	439.18	0.98	6.12	5.12	4.221	24.0	0.0	
31.01.2025	51.78	43.41	8.37	449.31	445.30	443.74	441.45	0.52	6.12	5.12	3.722	24.0	0.0	
Средние:	58.03	47.57	10.46	---	---	---	---	-1.28	6.12	5.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	13958.83	14067.25	13741.26	13919.14	---	---	---	143.857	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.12.2024	66231.83	67887.00	65480.83	67326.00	0.00	450.310	0.000	0.000	6489.0	2.0
31.01.2025	80190.67	81954.25	79222.09	81245.15	0.00	594.167	0.000	0.000	7232.0	3.0
Итого:	13958.83	14067.25	13741.26	13919.14	0.00	143.857	0.000	0.000	743.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	dM	P1	P2	P3	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	ч	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.01.2025	61.59	56.93	4.67	51.47	39.65	0.00	50.58	39.06	0.00	25.71	11.52	6.12	5.12	3.00	0.835	24.0	0.0	5.00	
02.01.2025	61.73	57.04	4.70	54.65	39.92	0.00	53.69	39.32	0.00	30.91	14.38	6.12	5.12	3.00	1.001	24.0	0.0	5.00	
03.01.2025	61.67	57.03	4.64	54.59	40.27	0.00	53.64	39.67	0.00	29.95	13.98	6.12	5.12	3.00	0.977	24.0	0.0	5.00	
04.01.2025	61.71	57.11	4.60	55.49	40.17	0.00	54.52	39.57	0.00	31.79	14.96	6.12	5.12	3.00	1.031	24.0	0.0	5.00	
05.01.2025	61.73	57.11	4.62	57.33	39.96	0.00	56.33	39.36	0.00	35.48	16.98	6.12	5.12	3.00	1.146	24.0	0.0	5.00	
06.01.2025	61.80	57.15	4.65	57.98	39.93	0.00	56.97	39.32	0.00	36.65	17.65	6.12	5.12	3.00	1.186	24.0	0.0	5.00	
07.01.2025	61.72	57.00	4.71	56.65	39.97	0.00	55.66	39.37	0.00	34.29	16.29	6.12	5.12	3.00	1.111	24.0	0.0	5.00	
08.01.2025	61.82	57.07	4.75	58.22	40.07	0.00	57.20	39.47	0.00	36.69	17.74	6.12	5.12	3.00	1.196	24.0	0.0	5.00	
09.01.2025	61.64	56.97	4.67	56.82	39.70	0.00	55.83	39.11	0.00	35.23	16.73	6.12	5.12	3.00	1.131	24.0	0.0	5.00	
10.01.2025	61.56	56.90	4.67	55.87	39.56	0.00	54.90	38.96	0.00	33.96	15.94	6.12	5.12	3.00	1.085	24.0	0.0	5.00	
11.01.2025	61.69	57.08	4.61	56.96	40.17	0.00	55.97	39.56	0.00	34.35	16.41	6.12	5.12	3.00	1.114	24.0	0.0	5.00	
12.01.2025	61.88	57.22	4.66	61.67	39.96	0.00	60.59	39.35	0.00	42.51	21.24	6.12	5.12	3.00	1.393	24.0	0.0	5.00	
13.01.2025	61.76	57.08	4.68	57.82	39.60	0.00	56.81	39.00	0.00	37.17	17.80	6.12	5.12	3.00	1.195	24.0	0.0	5.00	
14.01.2025	61.76	57.08	4.68	57.86	39.59	0.00	56.85	38.99	0.00	37.26	17.86	6.12	5.12	3.00	1.197	24.0	0.0	5.00	
15.01.2025	61.74	57.09	4.65	57.66	39.58	0.00	56.65	38.98	0.00	36.95	17.67	6.12	5.12	3.00	1.185	24.0	0.0	5.00	
16.01.2025	61.72	57.06	4.67	57.54	39.48	0.00	56.54	38.88	0.00	37.00	17.66	6.12	5.12	3.00	1.184	24.0	0.0	5.00	
17.01.2025	61.64	56.94	4.70	56.18	39.45	0.00	55.21	38.86	0.00	34.77	16.35	6.12	5.12	3.00	1.110	24.0	0.0	5.00	
18.01.2025	61.75	57.08	4.67	56.97	40.09	0.00	55.97	39.49	0.00	34.54	16.49	6.12	5.12	3.00	1.121	24.0	0.0	5.00	
19.01.2025	61.84	57.13	4.71	59.58	39.87	0.00	58.54	39.27	0.00	39.41	19.27	6.12	5.12	3.00	1.281	24.0	0.0	5.00	
20.01.2025	61.65	56.96	4.69	57.06	39.45	0.00	56.07	38.86	0.00	36.24	17.20	6.12	5.12	3.00	1.158	24.0	0.0	5.00	
21.01.2025	61.70	56.90	4.80	58.03	39.65	0.00	57.02	39.05	0.00	37.40	17.97	6.12	5.12	3.00	1.207	24.0	0.0	5.00	
22.01.2025	61.57	56.58	4.99	55.38	39.39	0.00	54.42	38.80	0.00	33.50	15.62	6.12	5.12	3.00	1.078	24.0	0.0	5.00	
23.01.2025	61.60	56.68	4.92	56.96	39.29	0.00	55.97	38.70	0.00	36.47	17.26	6.12	5.12	3.00	1.169	24.0	0.0	5.00	
24.01.2025	61.67	56.77	4.90	58.05	39.02	0.00	57.04	38.44	0.00	38.97	18.60	6.12	5.12	3.00	1.244	24.0	0.0	5.00	
25.01.2025	61.67	56.88	4.78	57.41	39.50	0.00	56.41	38.91	0.00	36.73	17.50	6.12	5.12	3.00	1.179	24.0	0.0	5.00	
26.01.2025	61.88	57.09	4.79	61.74	39.74	0.00	60.66	39.14	0.00	43.13	21.52	6.12	5.12	3.00	1.413	24.0	0.0	5.00	
27.01.2025	61.76	56.97	4.80	58.33	39.37	0.00	57.31	38.77	0.00	38.58	18.53	6.12	5.12	3.00	1.239	24.0	0.0	5.00	
28.01.2025	61.63	56.87	4.76	56.79	39.27	0.00	55.80	38.69	0.00	36.23	17.12	6.12	5.12	3.00	1.154	24.0	0.0	5.00	
29.01.2025	61.55	56.84	4.72	56.95	39.15	0.00	55.96	38.57	0.00	36.81	17.40	6.12	5.12	3.00	1.167	24.0	0.0	5.00	
30.01.2025	61.69	57.00	4.68	58.61	39.48	0.00	57.59	38.88	0.00	38.78	18.71	6.12	5.12	3.00	1.244	24.0	0.0	5.00	
31.01.2025	61.62	56.98	4.64	56.70	39.25	0.00	55.72	38.67	0.00	36.13	17.05	6.12	5.12	3.00	1.146	24.0	0.0	5.00	
Средние:	61.70	56.99	4.72	---	---	---	---	---	---	35.92	---	6.12	5.12	3.00	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	1773.31	1229.53	0.00	1742.43	1211.06	0.00	---	531.37	---	---	---	35.880	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.12.2024	14735.95	6271.43	0.00	14524.88	6186.08	0.00	8338.80	381.307	0.000	0.000	6491.0	0.0
31.01.2025	16509.26	7500.96	0.00	16267.31	7397.14	0.00	8870.17	417.187	0.000	0.000	7235.0	0.0
Итого:	1773.31	1229.53	0.00	1742.43	1211.06	0.00	531.37	35.880	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____