

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Анвара Гатауллина ул, д. 13 (1.2 МКД (УК ПрофКом) 2эт.)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 111782
Точка измерения: ТВ1 (не допуск 20.12.24); Ресурс: TC

Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	82.24	59.69	22.55	19.31	42.76	0.00	-75.56	18.71	42.09	-76.91	-23.38	0.00	0.00	0.421	24.0	0.0	*
02.03.2025	79.08	57.03	22.05	18.43	40.91	0.00	-75.77	17.95	40.24	-76.61	-22.29	0.00	0.00	0.396	24.0	0.0	*
03.03.2025	81.60	59.21	22.39	19.16	42.49	0.00	-75.69	18.63	41.77	-76.62	-23.14	0.00	0.00	0.419	24.0	0.0	*
04.03.2025	82.90	59.26	23.64	18.44	40.84	0.00	-75.57	17.96	40.12	-76.31	-22.16	0.00	0.00	0.424	24.0	0.0	*
05.03.2025	84.02	59.51	24.51	18.07	39.98	0.00	-75.49	17.59	39.26	-76.24	-21.67	0.00	0.00	0.429	24.0	0.0	*
06.03.2025	82.93	59.73	23.20	18.67	41.32	0.00	-75.51	18.19	40.60	-76.24	-22.41	0.00	0.00	0.425	24.0	0.0	*
07.03.2025	83.16	59.88	23.28	18.80	41.61	0.00	-75.52	18.27	40.89	-76.47	-22.62	0.00	0.00	0.427	24.0	0.0	*
08.03.2025	84.55	60.10	24.45	18.32	40.52	0.00	-75.46	17.79	39.80	-76.44	-22.01	0.00	0.00	0.433	24.0	0.0	*
09.03.2025	85.45	60.33	25.12	18.19	40.25	0.00	-75.50	17.59	39.54	-76.84	-21.95	0.00	0.00	0.443	24.0	0.0	*
10.03.2025	80.36	57.76	22.60	15.91	35.29	0.00	-75.70	15.49	34.73	-76.62	-19.24	0.00	0.00	0.350	21.0	3.0	*
11.03.2025	77.13	55.45	21.68	17.41	38.72	0.00	-75.93	16.93	38.21	-77.19	-21.28	0.00	0.00	0.366	24.0	0.0	*
12.03.2025	72.26	52.65	19.61	17.12	38.15	0.00	-76.10	16.64	37.67	-77.44	-21.03	0.00	0.00	0.326	24.0	0.0	*
13.03.2025	71.78	52.83	18.95	17.39	38.79	0.00	-76.18	16.92	38.31	-77.46	-21.39	0.00	0.00	0.320	24.0	0.0	*
14.03.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
15.03.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
16.03.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
17.03.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
18.03.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
19.03.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
20.03.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
21.03.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
22.03.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
23.03.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
24.03.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
25.03.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
26.03.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
27.03.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
28.03.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
29.03.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
30.03.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
31.03.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	80.57	57.96	22.62	---	---	---	-75.69	---	---	-76.72	---	0.00	0.00	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	235.22	521.63	0.00	---	228.66	513.23	---	-284.57	---	---	5.179	309.0	3.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	12522.32	13781.12	0.00	11435.46	12874.84	-1439.38	364.317	18638.0	1221.0
13.03.2025	12757.54	14302.75	0.00	11664.12	13388.07	-1723.95	369.496	18947.0	1224.0
Итого:	235.22	521.63	0.00	228.66	513.23	-284.57	5.179	309.0	3.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации