

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Анвара Гатауллина ул, д. 30 (ООО "Профком")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00111772
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 333686

ПРЭМ SN 303312

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 14647

КТПТР-01 SN 14647a

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	82.73	73.03	9.70	77.92	79.00	-1.38	75.61	77.11	-1.96	-1.50	9.00	5.00	0.744	24.0	0.0	
02.03.2025	79.22	69.52	9.70	70.89	71.85	-1.35	69.00	70.23	-1.77	-1.23	9.00	5.00	0.674	24.0	0.0	
03.03.2025	81.75	71.56	10.19	71.02	72.04	-1.43	69.00	70.39	-1.99	-1.39	9.00	5.00	0.712	24.0	0.0	
04.03.2025	82.87	71.55	11.32	63.38	64.38	-1.57	61.53	62.91	-2.22	-1.38	9.00	5.00	0.703	24.0	0.0	
05.03.2025	83.83	71.89	11.94	60.72	54.15	11.44	51.67	52.90	-2.35	-1.23	9.00	5.00	0.620	21.0	3.0	*
06.03.2025	82.87	71.78	11.09	65.10	60.83	6.78	58.15	59.41	-2.14	-1.26	9.00	5.00	0.650	22.0	2.0	*
07.03.2025	83.15	72.49	10.66	69.57	70.51	-1.34	67.49	68.84	-1.98	-1.35	9.00	5.00	0.724	24.0	0.0	
08.03.2025	84.61	73.63	10.98	69.89	70.76	-1.24	67.72	69.03	-1.92	-1.31	9.00	5.00	0.751	24.0	0.0	
09.03.2025	85.56	74.26	11.30	68.44	66.24	3.27	63.39	64.61	-1.91	-1.22	9.00	5.00	0.722	23.0	1.0	*
10.03.2025	80.15	70.03	10.12	67.86	68.76	-1.32	65.97	67.23	-1.89	-1.26	9.00	5.00	0.672	24.0	0.0	
11.03.2025	77.13	67.01	10.12	61.79	62.60	-1.30	60.17	61.34	-1.93	-1.17	9.00	5.00	0.614	24.0	0.0	
12.03.2025	72.04	62.75	9.29	59.03	59.86	-1.40	57.65	58.77	-1.92	-1.12	9.00	5.00	0.539	24.0	0.0	
13.03.2025	71.44	62.27	9.17	58.83	57.19	2.83	55.12	56.19	-1.92	-1.07	9.00	5.00	0.511	23.0	1.0	*
14.03.2025	71.31	62.64	8.67	63.52	64.42	-1.41	62.11	63.25	-1.82	-1.14	9.00	5.00	0.543	24.0	0.0	
15.03.2025	72.49	64.59	7.90	74.59	75.73	-1.52	72.88	74.28	-1.90	-1.40	9.00	5.00	0.582	24.0	0.0	
16.03.2025	71.25	62.45	8.80	61.07	61.98	-1.48	59.70	60.90	-1.99	-1.20	9.00	5.00	0.527	24.0	0.0	
17.03.2025	71.11	62.27	8.84	60.96	61.88	-1.50	59.56	60.77	-2.01	-1.21	9.00	5.00	0.530	24.0	0.0	
18.03.2025	76.06	65.99	10.07	60.49	61.35	-1.41	58.96	60.17	-2.03	-1.21	9.00	5.00	0.596	24.0	0.0	
19.03.2025	80.08	69.71	10.37	65.16	66.06	-1.37	63.30	64.64	-2.09	-1.34	9.00	5.00	0.663	24.0	0.0	
20.03.2025	74.66	64.86	9.80	59.85	60.69	-1.39	58.35	59.54	-2.02	-1.19	9.00	5.00	0.578	24.0	0.0	
21.03.2025	74.93	64.96	9.97	59.68	60.48	-1.33	58.24	59.32	-1.84	-1.08	9.00	5.00	0.584	24.0	0.0	
22.03.2025	74.35	64.68	9.67	60.54	61.35	-1.33	59.09	60.15	-1.78	-1.06	9.00	5.00	0.574	24.0	0.0	
23.03.2025	72.82	63.46	9.36	59.95	60.76	-1.34	58.54	59.59	-1.78	-1.05	9.00	5.00	0.552	24.0	0.0	
24.03.2025	70.35	61.85	8.50	62.85	63.74	-1.41	61.47	62.62	-1.85	-1.15	9.00	5.00	0.530	24.0	0.0	
25.03.2025	69.19	60.97	8.22	62.19	63.11	-1.47	60.83	62.02	-1.94	-1.19	9.00	5.00	0.505	24.0	0.0	
26.03.2025	68.96	60.89	8.07	63.34	64.25	-1.43	61.93	63.14	-1.93	-1.21	9.00	5.00	0.505	24.0	0.0	
27.03.2025	69.85	62.14	7.71	69.27	70.28	-1.45	67.75	69.02	-1.86	-1.27	9.00	5.00	0.527	24.0	0.0	
28.03.2025	70.07	62.84	7.23	76.21	77.38	-1.52	74.49	75.96	-1.95	-1.47	9.00	5.00	0.543	24.0	0.0	
29.03.2025	69.48	62.13	7.35	71.99	73.01	-1.41	70.45	71.76	-1.84	-1.31	9.00	5.00	0.523	24.0	0.0	
30.03.2025	69.22	61.67	7.55	68.88	69.81	-1.34	67.43	68.61	-1.73	-1.18	9.00	5.00	0.514	24.0	0.0	
31.03.2025	68.65	56.07	12.58	46.05	46.57	-1.12	45.08	45.93	-1.87	-0.85	9.00	5.00	0.572	24.0	0.0	
Средние:	75.55	66.00	9.56	---	---	-0.43	---	---	-1.94	---	9.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2011.03	2021.02	---	1942.63	1980.63	---	-38.00	---	---	18.584	737.0	7.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	635.85	643.77	611.78	624.75	-12.97	7.838	204.0	0.0
31.03.2025	2646.88	2664.79	2554.41	2605.38	-50.97	26.422	941.0	7.0
Итого:	2011.03	2021.02	1942.63	1980.63	-38.00	18.584	737.0	7.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации