

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Кавалерийская ул, д. 51 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00104501
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 350095

ПРЭМ SN 290672

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9262

КТСП-Н SN 9262a

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	57.90	50.64	7.26	153.67	146.50	4.78	151.23	144.73	4.39	6.50	0.00	0.00	1.097	24.0	0.0	
02.03.2025	57.10	49.94	7.16	153.68	146.47	4.80	151.29	144.76	4.41	6.53	0.00	0.00	1.080	24.0	0.0	
03.03.2025	58.06	50.72	7.34	153.54	146.41	4.75	151.14	144.61	4.42	6.53	0.00	0.00	1.109	24.0	0.0	
04.03.2025	59.41	51.75	7.66	153.83	146.63	4.79	151.27	144.71	4.43	6.56	0.00	0.00	1.159	24.0	0.0	
05.03.2025	60.82	52.86	7.96	153.83	146.68	4.76	151.17	144.76	4.33	6.41	0.00	0.00	1.202	24.0	0.0	
06.03.2025	59.34	51.83	7.51	153.86	146.61	4.83	151.34	144.70	4.49	6.64	0.00	0.00	1.133	24.0	0.0	
07.03.2025	59.11	51.66	7.45	153.66	146.69	4.64	151.15	144.81	4.28	6.34	0.00	0.00	1.123	24.0	0.0	
08.03.2025	60.52	52.67	7.85	153.79	146.66	4.75	151.21	144.74	4.37	6.47	0.00	0.00	1.186	24.0	0.0	
09.03.2025	61.05	53.08	7.97	153.82	146.70	4.74	151.18	144.78	4.32	6.40	0.00	0.00	1.200	24.0	0.0	
10.03.2025	57.36	50.40	6.96	153.54	146.58	4.64	151.14	144.83	4.26	6.31	0.00	0.00	1.051	24.0	0.0	
11.03.2025	55.61	48.75	6.86	148.25	141.44	4.70	146.05	139.87	4.32	6.18	0.00	0.00	0.998	24.0	0.0	
12.03.2025	51.39	45.29	6.10	144.08	137.44	4.72	142.31	136.12	4.45	6.19	0.00	0.00	0.866	24.0	0.0	
13.03.2025	50.34	44.47	5.87	144.00	137.46	4.65	142.30	136.16	4.41	6.14	0.00	0.00	0.831	24.0	0.0	
14.03.2025	48.42	43.00	5.42	144.07	137.43	4.72	142.42	136.21	4.46	6.21	0.00	0.00	0.768	24.0	0.0	
15.03.2025	46.85	41.81	5.04	143.92	137.41	4.63	142.39	136.22	4.43	6.17	0.00	0.00	0.713	24.0	0.0	
16.03.2025	50.43	44.45	5.98	144.05	137.42	4.71	142.33	136.11	4.47	6.22	0.00	0.00	0.848	24.0	0.0	
17.03.2025	51.36	45.59	5.77	153.10	145.96	4.77	151.18	144.46	4.55	6.72	0.00	0.00	0.867	24.0	0.0	
18.03.2025	53.89	47.64	6.25	160.79	153.35	4.74	158.60	151.70	4.45	6.90	0.00	0.00	0.989	24.0	0.0	
19.03.2025	57.74	50.73	7.01	160.97	153.57	4.71	158.43	151.69	4.35	6.74	0.00	0.00	1.109	24.0	0.0	
20.03.2025	53.35	47.29	6.06	160.83	153.39	4.74	158.65	151.75	4.45	6.90	0.00	0.00	0.961	24.0	0.0	
21.03.2025	53.43	47.20	6.23	160.83	153.39	4.74	158.68	151.73	4.48	6.95	0.00	0.00	0.987	24.0	0.0	
22.03.2025	53.58	47.30	6.28	160.78	153.40	4.70	158.61	151.72	4.44	6.89	0.00	0.00	0.995	24.0	0.0	
23.03.2025	51.82	45.89	5.93	160.57	153.37	4.59	158.47	151.77	4.32	6.70	0.00	0.00	0.936	24.0	0.0	
24.03.2025	49.75	44.29	5.46	155.99	148.88	4.66	154.15	147.47	4.43	6.68	0.00	0.00	0.839	24.0	0.0	
25.03.2025	48.76	43.59	5.17	152.16	145.18	4.69	150.46	143.82	4.51	6.64	0.00	0.00	0.776	24.0	0.0	
26.03.2025	47.60	42.53	5.07	146.71	140.04	4.65	145.13	138.79	4.47	6.34	0.00	0.00	0.735	24.0	0.0	
27.03.2025	46.82	41.83	4.99	142.78	136.19	4.72	141.32	135.00	4.57	6.32	0.00	0.00	0.702	24.0	0.0	
28.03.2025	46.01	41.32	4.69	144.78	138.17	4.67	143.31	136.98	4.52	6.33	0.00	0.00	0.672	24.0	0.0	
29.03.2025	47.15	42.31	4.84	147.64	140.88	4.69	146.03	139.68	4.45	6.35	0.00	0.00	0.708	24.0	0.0	
30.03.2025	46.97	42.31	4.66	147.73	140.89	4.74	146.14	139.69	4.51	6.45	0.00	0.00	0.678	24.0	0.0	
31.03.2025	44.29	40.47	3.82	157.81	150.78	4.56	156.34	149.58	4.42	6.76	0.00	0.00	0.596	24.0	0.0	
Средние:	53.10	46.89	6.21	---	---	4.71	---	---	4.42	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4719.06	4501.97	---	4655.42	4453.95	---	201.47	---	---	28.914	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	95204.03	91310.16	93796.46	90225.89	3570.57	561.361	19596.0	2444.0
31.03.2025	99923.09	95812.13	98451.88	94679.84	3772.04	590.275	20340.0	2444.0
Итого:	4719.06	4501.97	4655.42	4453.95	201.47	28.914	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации