

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Карпинского ул, д. 72 (2.2 МКД УК ПрофКом 2эт.)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130381
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРЭМ SN 278228
ПРЭМ SN 275018
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 11281х
КТСП-Н SN 11281г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	57.79	51.35	6.44	80.71	82.79	-2.54	79.45	81.76	-2.86	-2.31	0.00	0.00	0.510	24.0	0.0	
02.03.2025	57.02	50.77	6.25	80.68	82.75	-2.53	79.44	81.73	-2.84	-2.29	0.00	0.00	0.497	24.0	0.0	
03.03.2025	58.00	51.57	6.43	80.72	82.79	-2.54	79.44	81.74	-2.86	-2.30	0.00	0.00	0.510	24.0	0.0	
04.03.2025	59.36	52.54	6.82	80.71	82.78	-2.54	79.38	81.70	-2.88	-2.32	0.00	0.00	0.540	24.0	0.0	
05.03.2025	60.78	53.72	7.06	80.71	82.79	-2.55	79.32	81.66	-2.91	-2.34	0.00	0.00	0.559	24.0	0.0	
06.03.2025	59.28	52.66	6.62	80.66	82.75	-2.56	79.34	81.66	-2.88	-2.32	0.00	0.00	0.524	24.0	0.0	
07.03.2025	59.05	52.45	6.60	80.68	82.78	-2.57	79.37	81.70	-2.90	-2.34	0.00	0.00	0.523	24.0	0.0	
08.03.2025	60.48	53.53	6.95	80.69	82.80	-2.58	79.31	81.67	-2.93	-2.36	0.00	0.00	0.551	24.0	0.0	
09.03.2025	60.98	54.00	6.98	80.66	82.78	-2.60	79.26	81.63	-2.95	-2.38	0.00	0.00	0.553	24.0	0.0	
10.03.2025	57.26	51.14	6.12	80.58	82.70	-2.59	79.34	81.66	-2.89	-2.33	0.00	0.00	0.484	24.0	0.0	
11.03.2025	55.53	49.53	6.00	77.74	79.77	-2.58	76.61	78.83	-2.86	-2.23	0.00	0.00	0.459	24.0	0.0	
12.03.2025	51.32	45.93	5.39	75.65	77.58	-2.52	74.70	76.79	-2.76	-2.09	0.00	0.00	0.402	24.0	0.0	
13.03.2025	50.29	45.13	5.16	75.60	77.53	-2.52	74.69	76.77	-2.75	-2.08	0.00	0.00	0.385	24.0	0.0	
14.03.2025	48.36	43.56	4.80	75.65	77.55	-2.48	74.80	76.84	-2.69	-2.04	0.00	0.00	0.359	24.0	0.0	
15.03.2025	46.78	42.38	4.40	75.62	77.52	-2.47	74.82	76.84	-2.66	-2.02	0.00	0.00	0.329	24.0	0.0	
16.03.2025	50.44	45.33	5.11	75.65	77.54	-2.46	74.73	76.77	-2.69	-2.04	0.00	0.00	0.381	24.0	0.0	
17.03.2025	51.34	46.41	4.93	80.51	82.52	-2.47	79.50	81.66	-2.68	-2.16	0.00	0.00	0.391	24.0	0.0	
18.03.2025	53.91	48.64	5.27	84.49	86.62	-2.48	83.33	85.63	-2.73	-2.31	0.00	0.00	0.438	24.0	0.0	
19.03.2025	57.72	51.74	5.98	84.55	86.72	-2.54	83.22	85.61	-2.83	-2.39	0.00	0.00	0.497	24.0	0.0	
20.03.2025	53.30	48.18	5.12	84.49	86.64	-2.52	83.34	85.68	-2.76	-2.33	0.00	0.00	0.426	24.0	0.0	
21.03.2025	53.42	48.13	5.29	84.42	86.59	-2.53	83.28	85.62	-2.78	-2.35	0.00	0.00	0.439	24.0	0.0	
22.03.2025	53.54	48.28	5.26	84.42	86.60	-2.55	83.27	85.63	-2.79	-2.36	0.00	0.00	0.437	24.0	0.0	
23.03.2025	51.78	46.78	5.00	84.41	86.58	-2.54	83.33	85.67	-2.77	-2.34	0.00	0.00	0.416	24.0	0.0	
24.03.2025	49.69	45.07	4.62	81.88	83.99	-2.54	80.91	83.16	-2.74	-2.25	0.00	0.00	0.374	24.0	0.0	
25.03.2025	48.70	44.23	4.47	79.82	81.88	-2.55	78.91	81.11	-2.74	-2.19	0.00	0.00	0.352	24.0	0.0	
26.03.2025	47.54	43.07	4.47	77.00	79.00	-2.56	76.17	78.29	-2.75	-2.12	0.00	0.00	0.340	24.0	0.0	
27.03.2025	46.77	42.42	4.35	74.85	76.80	-2.57	74.06	76.13	-2.75	-2.07	0.00	0.00	0.321	24.0	0.0	
28.03.2025	45.95	41.84	4.11	75.97	77.94	-2.56	75.20	77.27	-2.73	-2.08	0.00	0.00	0.309	24.0	0.0	
29.03.2025	47.11	42.91	4.20	77.40	79.39	-2.53	76.57	78.68	-2.71	-2.11	0.00	0.00	0.321	24.0	0.0	
30.03.2025	46.89	42.93	3.96	77.26	79.26	-2.56	76.44	78.55	-2.72	-2.11	0.00	0.00	0.302	24.0	0.0	
31.03.2025	44.21	40.94	3.27	82.75	84.88	-2.55	81.96	84.19	-2.68	-2.23	0.00	0.00	0.267	24.0	0.0	
Средние:	53.05	47.65	5.40	---	---	-2.54	---	---	-2.79	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2476.91	2540.60	---	2443.47	2512.63	---	-69.15	---	---	13.195	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	38206.59	38793.77	37655.24	38328.63	-673.38	188.579	12827.0	4.0
31.03.2025	40683.50	41334.36	40098.72	40841.25	-742.54	201.774	13571.0	4.0
Итого:	2476.91	2540.60	2443.47	2512.63	-69.15	13.195	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации