

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Карпинского ул, д. 78 (2.2 МКД УК "Профком")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130392
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРЭМ SN 357981
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 3026x
КТСП-Н SN 3026г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	57.39	50.59	6.80	147.77	146.26	1.03	145.48	144.47	0.70	1.01	0.00	0.00	0.988	24.0	0.0	
02.03.2025	56.62	50.00	6.62	147.72	146.21	1.02	145.49	144.46	0.71	1.02	0.00	0.00	0.962	24.0	0.0	
03.03.2025	57.61	50.76	6.85	147.61	146.09	1.04	145.31	144.29	0.71	1.02	0.00	0.00	0.994	24.0	0.0	
04.03.2025	58.95	51.74	7.21	147.85	146.32	1.04	145.44	144.45	0.68	0.99	0.00	0.00	1.047	24.0	0.0	
05.03.2025	60.34	52.87	7.47	147.92	146.32	1.08	145.41	144.37	0.71	1.03	0.00	0.00	1.085	24.0	0.0	
06.03.2025	58.89	51.86	7.03	147.81	146.26	1.06	145.41	144.38	0.71	1.03	0.00	0.00	1.021	24.0	0.0	
07.03.2025	58.68	51.73	6.95	147.81	146.27	1.05	145.43	144.41	0.71	1.02	0.00	0.00	1.009	24.0	0.0	
08.03.2025	60.10	52.80	7.30	147.87	146.30	1.07	145.38	144.36	0.71	1.02	0.00	0.00	1.060	24.0	0.0	
09.03.2025	60.62	53.23	7.39	147.92	146.34	1.07	145.39	144.37	0.70	1.02	0.00	0.00	1.073	24.0	0.0	
10.03.2025	56.98	50.49	6.49	147.62	146.14	1.01	145.37	144.36	0.70	1.01	0.00	0.00	0.941	24.0	0.0	
11.03.2025	55.26	48.88	6.38	142.32	140.92	0.99	140.27	139.30	0.69	0.97	0.00	0.00	0.893	24.0	0.0	
12.03.2025	51.05	45.40	5.65	138.13	136.83	0.95	136.41	135.47	0.69	0.94	0.00	0.00	0.769	24.0	0.0	
13.03.2025	49.92	44.52	5.40	138.08	136.81	0.93	136.43	135.50	0.69	0.94	0.00	0.00	0.735	24.0	0.0	
14.03.2025	47.78	42.84	4.94	137.98	136.75	0.90	136.47	135.53	0.69	0.94	0.00	0.00	0.672	24.0	0.0	
15.03.2025	45.58	41.14	4.44	137.85	136.66	0.87	136.47	135.54	0.69	0.93	0.00	0.00	0.606	24.0	0.0	
16.03.2025	49.02	43.76	5.26	138.08	136.82	0.92	136.49	135.55	0.69	0.94	0.00	0.00	0.716	24.0	0.0	
17.03.2025	50.14	45.04	5.10	146.89	145.55	0.92	145.13	144.12	0.69	1.00	0.00	0.00	0.738	24.0	0.0	
18.03.2025	52.64	47.16	5.48	154.40	152.96	0.94	152.37	151.32	0.69	1.04	0.00	0.00	0.833	24.0	0.0	
19.03.2025	56.36	50.23	6.13	154.71	153.17	1.00	152.39	151.33	0.70	1.07	0.00	0.00	0.932	24.0	0.0	
20.03.2025	52.32	46.98	5.34	154.36	152.93	0.93	152.35	151.31	0.69	1.04	0.00	0.00	0.812	24.0	0.0	
21.03.2025	52.40	46.94	5.46	154.36	152.92	0.94	152.34	151.30	0.69	1.04	0.00	0.00	0.831	24.0	0.0	
22.03.2025	52.53	47.09	5.44	154.37	152.93	0.94	152.35	151.30	0.69	1.04	0.00	0.00	0.827	24.0	0.0	
23.03.2025	50.89	45.75	5.14	154.24	152.84	0.91	152.33	151.29	0.68	1.04	0.00	0.00	0.781	24.0	0.0	
24.03.2025	48.91	44.11	4.80	149.60	148.27	0.89	147.88	146.87	0.68	1.01	0.00	0.00	0.709	24.0	0.0	
25.03.2025	48.03	43.33	4.70	145.82	144.53	0.89	144.20	143.21	0.69	0.99	0.00	0.00	0.677	24.0	0.0	
26.03.2025	46.87	42.29	4.58	134.77	133.60	0.88	133.35	132.44	0.68	0.91	0.00	0.00	0.610	23.0	1.0	*
27.03.2025	46.17	41.63	4.54	136.66	135.48	0.87	135.25	134.33	0.68	0.92	0.00	0.00	0.614	24.0	0.0	
28.03.2025	45.41	41.15	4.26	138.61	137.42	0.86	137.22	136.29	0.69	0.94	0.00	0.00	0.583	24.0	0.0	
29.03.2025	46.47	42.08	4.39	141.39	140.16	0.87	139.92	138.96	0.69	0.96	0.00	0.00	0.613	24.0	0.0	
30.03.2025	46.32	42.10	4.22	141.40	140.18	0.87	139.94	138.98	0.69	0.96	0.00	0.00	0.589	24.0	0.0	
31.03.2025	43.75	40.32	3.43	151.32	150.07	0.83	149.92	148.89	0.69	1.03	0.00	0.00	0.513	24.0	0.0	
Средние:	52.39	46.74	5.65	---	---	0.95	---	---	0.69	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4523.25	4480.29	---	4463.57	4432.74	---	30.83	---	---	25.231	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	923.32	99660.94	99454.44	98482.07	972.37	557.359	22883.0	51.0
31.03.2025	5446.57	4141.23	3918.01	2914.81	1003.20	582.590	23626.0	52.0
Итого:	4523.25	-95519.71	-95536.43	-95567.26	30.83	25.231	743.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации