Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нефтяников ул, д. 16 (1.1 МКД УК "Профком")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 110394
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 334523	КТСП-Н SN 28802г
Обратка:	ПРЭМ SN 342299	КТСП-Н SN 28802х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	82.54	48.44	34.10	29.09	29.12	-0.10	28.22	28.81	-2.07	-0.59	0.00	0.00	0.963	24.0	0.0	
02.03.2025	79.25	45.90	33.35	27.68	27.72	-0.14	26.96	27.48	-1.91	-0.52	0.00	0.00	0.900	24.0	0.0	
03.03.2025	81.82	47.57	34.25	28.64	28.66	-0.07	27.81	28.42	-2.17	-0.61	0.00	0.00	0.954	24.0	0.0	
04.03.2025	82.98	47.13	35.85	27.09	27.08	0.04	26.30	26.84	-2.03	-0.54	0.00	0.00	0.941	24.0	0.0	
05.03.2025	83.94	47.12	36.82	26.77	26.73	0.15	25.96	26.49	-2.02	-0.53	0.00	0.00	0.956	24.0	0.0	
06.03.2025	82.97	47.70	35.27	27.76	27.75	0.04	26.95	27.51	-2.06	-0.56	0.00	0.00	0.951	24.0	0.0	
07.03.2025	83.09	47.80	35.29	28.14	28.12	0.07	27.29	27.88	-2.14	-0.59	0.00	0.00	0.963	24.0	0.0	
08.03.2025	84.45	47.98	36.47	27.93	27.89	0.14	27.08	27.65	-2.08	-0.57	0.00	0.00	0.987	24.0	0.0	
09.03.2025	85.65	48.34	37.31	27.74	27.68	0.22	26.88	27.44	-2.06	-0.56	0.00	0.00	1.004	24.0	0.0	
10.03.2025	80.15	46.99	33.16	28.14	28.17	-0.11	27.37	27.93	-2.03	-0.56	0.00	0.00	0.906	24.0	0.0	
11.03.2025	77.27	45.44	31.83	27.58	27.65	-0.25	26.86	27.41	-2.03	-0.55	0.00	0.00	0.856	24.0	0.0	
12.03.2025	72.42	42.86	29.56	26.29	26.42	-0.49	25.59	26.18	-2.28	-0.59	0.00	0.00	0.754	24.0	0.0	
13.03.2025	71.93	42.51	29.42	25.69	25.83	-0.54	25.07	25.59	-2.05	-0.52	0.00	0.00	0.737	24.0	0.0	
14.03.2025	71.69	42.81	28.88	26.43	26.56	-0.49	25.75	26.32	-2.19	-0.57	0.00	0.00	0.743	24.0	0.0	
15.03.2025	72.90	44.63	28.27	28.95	29.11	-0.55	28.23	28.87	-2.24	-0.64	0.00	0.00	0.797	24.0	0.0	
16.03.2025	71.66	42.06	29.60	24.82	24.94	-0.48	24.28	24.70	-1.71	-0.42	0.00	0.00	0.718	24.0	0.0	
17.03.2025	71.57	41.99	29.58	25.05	25.16	-0.44	24.52	24.92	-1.62	-0.40	0.00	0.00	0.726	24.0	0.0	
18.03.2025	76.50	43.23	33.27	24.96	25.01	-0.20	24.37	24.77	-1.63	-0.40	0.00	0.00	0.810	24.0	0.0	
19.03.2025	80.56	45.73	34.83	26.21	26.22	-0.04	25.49	25.98	-1.90	-0.49	0.00	0.00	0.887	24.0	0.0	
20.03.2025	75.04	42.24	32.80	23.83	23.89	-0.25	23.24	23.65	-1.75	-0.41	0.00	0.00	0.763	24.0	0.0	
21.03.2025	75.29	42.29	33.00	24.05	24.11	-0.25	23.39	23.87	-2.03	-0.48	0.00	0.00	0.771	24.0	0.0	
22.03.2025	74.60	42.37	32.23	24.50	24.56	-0.24	23.85	24.32	-1.95	-0.47	0.00	0.00	0.768	24.0	0.0	
23.03.2025	72.99	41.72	31.27	24.36	24.44	-0.33	23.83	24.20	-1.54	-0.37	0.00	0.00	0.744	24.0	0.0	
24.03.2025	70.53	41.67	28.86	25.38	25.50	-0.47	24.87	25.26	-1.56	-0.39	0.00	0.00	0.715	24.0	0.0	
25.03.2025	69.46	41.65	27.81	25.85	26.00	-0.58	25.36	25.76	-1.56	-0.40	0.00	0.00	0.704	24.0	0.0	
26.03.2025	69.24	41.69	27.55	24.97	25.10	-0.52	24.51	24.87	-1.46	-0.36	0.00	0.00	0.676	23.0	1.0	*
27.03.2025	69.91	42.90	27.01	27.50	27.66	-0.58	26.87	27.42	-2.03	-0.55	0.00	0.00	0.724	24.0	0.0	
28.03.2025	69.87	43.52	26.35	28.47	28.63	-0.56	27.80	28.39	-2.10	-0.59	0.00	0.00	0.730	24.0	0.0	
29.03.2025	69.35	42.71	26.64	26.74	26.90	-0.60	26.23	26.66	-1.63	-0.43	0.00	0.00	0.699	24.0	0.0	
30.03.2025	69.08	42.37	26.71	25.87	26.02	-0.58	25.39	25.78	-1.52	-0.39	0.00	0.00	0.677	24.0	0.0	
31.03.2025	70.06	44.24	25.82	28.82	28.99	-0.59	28.20	28.75	-1.93	-0.55	0.00	0.00	0.728	24.0	0.0	
Средние:	75.77	44.37	31.39	---	---	-0.28	---	---	-1.91	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	825.30	827.62	---	804.52	820.12	---	-15.60	---	---	25.252	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	80207.45	40349.03	78416.40	39943.46	38472.94	2313.265	13766.0	5629.0
31.03.2025	81032.75	41176.65	79220.92	40763.58	38457.34	2338.517	14509.0	5630.0
Итого:	825.30	827.62	804.52	820.12	-15.60	25.252	743.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации