Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нефтяников ул, д. 18 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00110332
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 335086	КТС-Б SN 22755
Обратка:	ПРЭМ SN 334917	КТС-Б SN 22755а

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	75.86	38.99	36.87	8.98	8.70	3.17	8.74	8.70	0.46	0.04	0.00	0.00	0.320	24.0	0.0	
02.03.2025	73.32	37.39	35.93	8.59	8.36	2.71	8.35	8.36	-0.12	-0.01	0.00	0.00	0.303	24.0	0.0	
03.03.2025	75.55	38.76	36.79	8.85	8.58	3.10	8.61	8.58	0.35	0.03	0.00	0.00	0.315	24.0	0.0	
04.03.2025	76.42	38.17	38.25	8.38	8.12	3.15	8.14	8.12	0.25	0.02	0.00	0.00	0.310	24.0	0.0	
05.03.2025	77.19	37.99	39.20	8.33	8.05	3.42	8.09	8.05	0.50	0.04	0.00	0.00	0.315	24.0	0.0	
06.03.2025	76.32	38.57	37.75	8.60	8.34	3.07	8.36	8.34	0.24	0.02	0.00	0.00	0.315	24.0	0.0	
07.03.2025	76.59	38.93	37.66	8.73	8.45	3.26	8.49	8.45	0.47	0.04	0.00	0.00	0.319	24.0	0.0	
08.03.2025	78.00	39.13	38.87	8.70	8.41	3.39	8.46	8.41	0.59	0.05	0.00	0.00	0.330	24.0	0.0	
09.03.2025	78.57	39.28	39.29	8.60	8.30	3.55	8.36	8.30	0.72	0.06	0.00	0.00	0.330	24.0	0.0	
10.03.2025	73.93	38.30	35.63	8.70	8.45	2.92	8.46	8.45	0.12	0.01	0.00	0.00	0.301	24.0	0.0	
11.03.2025	71.18	37.25	33.93	8.52	8.29	2.74	8.28	8.29	-0.12	-0.01	0.00	0.00	0.280	24.0	0.0	
12.03.2025	66.94	35.49	31.45	8.11	7.93	2.24	7.87	7.93	-0.76	-0.06	0.00	0.00	0.246	24.0	0.0	
13.03.2025	66.38	35.02	31.36	7.95	7.77	2.29	7.71	7.77	-0.78	-0.06	0.00	0.00	0.240	24.0	0.0	
14.03.2025	66.26	35.38	30.88	8.20	8.02	2.22	7.96	8.02	-0.75	-0.06	0.00	0.00	0.242	24.0	0.0	
15.03.2025	67.66	37.44	30.22	8.97	8.78	2.14	8.73	8.78	-0.57	-0.05	0.00	0.00	0.263	24.0	0.0	
16.03.2025	66.04	35.00	31.04	7.62	7.46	2.12	7.38	7.46	-1.08	-0.08	0.00	0.00	0.225	24.0	0.0	
17.03.2025	66.09	35.04	31.05	7.74	7.58	2.09	7.50	7.58	-1.06	-0.08	0.00	0.00	0.232	24.0	0.0	
18.03.2025	70.42	35.53	34.89	7.77	7.58	2.48	7.53	7.58	-0.66	-0.05	0.00	0.00	0.263	24.0	0.0	
19.03.2025	73.95	37.53	36.42	8.10	7.86	3.01	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.286	24.0	0.0	
20.03.2025	68.66	34.56	34.10	7.34	7.17	2.34	7.10	7.17	-0.98	-0.07	0.00	0.00	0.243	24.0	0.0	
21.03.2025	69.09	34.47	34.62	7.47	7.29	2.44	7.23	7.29	-0.83	-0.06	0.00	0.00	0.251	24.0	0.0	
22.03.2025	68.47	34.42	34.05	7.57	7.39	2.41	7.33	7.39	-0.82	-0.06	0.00	0.00	0.249	24.0	0.0	
23.03.2025	66.99	34.10	32.89	7.55	7.38	2.28	7.31	7.38	-0.95	-0.07	0.00	0.00	0.241	24.0	0.0	
24.03.2025	65.06	34.46	30.60	7.85	7.70	1.93	7.61	7.70	-1.18	-0.09	0.00	0.00	0.232	24.0	0.0	
25.03.2025	64.24	34.74	29.50	8.00	7.85	1.89	7.76	7.85	-1.15	-0.09	0.00	0.00	0.231	24.0	0.0	
26.03.2025	64.17	34.82	29.35	8.06	7.59	6.01	7.51	7.59	-1.06	-0.08	0.00	0.00	0.223	23.0	1.0	*
27.03.2025	64.96	35.94	29.02	8.53	8.37	1.89	8.29	8.37	-0.96	-0.08	0.00	0.00	0.240	24.0	0.0	
28.03.2025	65.08	36.74	28.34	8.79	8.64	1.72	8.55	8.64	-1.05	-0.09	0.00	0.00	0.243	24.0	0.0	
29.03.2025	64.36	35.95	28.41	8.25	8.09	1.96	8.01	8.09	-0.99	-0.08	0.00	0.00	0.228	24.0	0.0	
30.03.2025	64.05	35.67	28.38	8.00	7.87	1.64	7.76	7.87	-1.41	-0.11	0.00	0.00	0.218	24.0	0.0	
31.03.2025	65.37	37.48	27.89	8.98	8.82	1.80	8.74	8.82	-0.91	-0.08	0.00	0.00	0.241	24.0	0.0	
Средние:	69.91	36.53	33.38	---	---	2.62	---	---	-0.47	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	255.83	249.19	---	248.08	249.19	---	-1.11	---	---	8.275	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	9597.74	11089.24	9328.24	11051.37	-1723.13	342.907	1401.0	3928.0
31.03.2025	9853.57	11338.43	9576.32	11300.56	-1724.24	351.182	2144.0	3929.0
Итого:	255.83	249.19	248.08	249.19	-1.11	8.275	743.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации