Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нефтяников ул, д. 2А (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1114169
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1147582
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1147508
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.03.2025	81.45	49.06	32.39	24.27	25.00	-2.94	0.79	0.79	0.79	24.00	0.00	*	1
02.03.2025	78.22	46.61	31.61	23.23	23.89	-2.78	0.74	0.74	0.74	24.00	0.00		
03.03.2025	80.79	48.52	32.27	23.92	24.63	-2.91	0.77	0.77	0.77	24.00	0.00		
04.03.2025	81.99	48.00	33.99	22.59	23.30	-3.09	0.77	0.77	0.77	24.00	0.00		
05.03.2025	82.94	48.01	34.93	22.30	23.03	-3.20	0.78	0.78	0.78	24.00	0.00		
06.03.2025	81.95	48.59	33.36	23.14	23.86	-3.04	0.77	0.77	0.77	24.00	0.00		
07.03.2025	82.07	48.86	33.21	23.45	24.17	-3.03	0.78	0.78	0.78	24.00	0.00		
08.03.2025	83.44	49.05	34.39	23.24	23.99	-3.15	0.80	0.80	0.80	24.00	0.00		
09.03.2025	84.64	48.97	35.67	22.64	23.43	-3.43	0.81	0.81	0.81	24.00	0.00		
10.03.2025	79.01	46.41	32.60	22.67	23.40	-3.18	0.74	0.74	0.74	24.00	0.00		
11.03.2025	76.11	44.85	31.26	22.33	23.01	-3.01	0.70	0.70	0.70	24.00	0.00		
12.03.2025	71.30	42.28	29.02	21.43	22.03	-2.75	0.62	0.62	0.62	24.00	0.00	*	1
13.03.2025	70.81	41.80	29.01	20.96	21.55	-2.78	0.61	0.61	0.61	24.00	0.00		
14.03.2025	70.58	42.05	28.53	21.58	22.18	-2.73	0.62	0.62	0.62	24.00	0.00		
15.03.2025	71.75	44.14	27.61	23.65	24.29	-2.66	0.65	0.65	0.65	24.00	0.00		
16.03.2025	70.51	41.42	29.09	20.24	20.81	-2.81	0.59	0.59	0.59	24.00	0.00		
17.03.2025	70.42	41.53	28.89	20.44	21.02	-2.80	0.59	0.59	0.59	24.00	0.00		
18.03.2025	75.35	42.93	32.42	20.25	20.90	-3.18	0.66	0.66	0.66	24.00	0.00		
19.03.2025	79.40	45.45	33.95	21.12	21.85	-3.41	0.72	0.72	0.72	24.00	0.00		
20.03.2025	73.93	41.75	32.18	19.33	19.95	-3.16	0.62	0.62	0.62	24.00	0.00		
21.03.2025	74.16	41.65	32.51	19.54	20.17	-3.18	0.64	0.64	0.64	23.99	0.01	*	1
22.03.2025	73.47	41.72	31.75	19.90	20.53	-3.11	0.63	0.63	0.63	24.00	0.00		
23.03.2025	71.86	41.11	30.75	19.84	20.44	-3.00	0.61	0.61	0.61	24.00	0.00		
24.03.2025	69.39	40.90	28.49	20.76	21.34	-2.76	0.59	0.59	0.59	24.00	0.00		
25.03.2025	68.32	40.95	27.37	21.18	21.75	-2.65	0.58	0.58	0.58	24.00	0.00		
26.03.2025	68.10	41.10	27.00	21.32	21.89	-2.63	0.58	0.58	0.58	24.00	0.00		
27.03.2025	68.82	42.31	26.51	22.52	23.11	-2.59	0.60	0.60	0.60	24.00	0.00		
28.03.2025	68.77	43.67	25.10	23.75	24.31	-2.30	0.60	0.60	0.60	24.00	0.00		
29.03.2025	68.27	43.17	25.10	22.70	23.20	-2.17	0.57	0.57	0.57	24.00	0.00		
30.03.2025	67.99	42.79	25.20	21.98	22.47	-2.21	0.56	0.56	0.56	24.00	0.00		
31.03.2025	68.95	44.69	24.26	24.49	25.01	-2.12	0.60	0.60	0.60	24.00	0.00		
Средние:	74.67	44.33	30.34	---	---	-2.86	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	680.77	700.50	---	20.68	20.68	20.68	743.98	0.02		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	60815.03	59695.67	2021.03	2021.03	2021.03	102711.48	2009.86
31.03.2025	61495.80	60396.16	2041.71	2041.71	2041.71	103455.46	2009.88
Итого:	680.77	700.50	20.68	20.68	20.68	743.98	0.02

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации