Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нефтяников ул, д. 4 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ" 2эт.)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130482
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 281892	КТСП-Н SN 9227г
Обратка:	ПРЭМ SN 281830	КТСП-Н SN 9227х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	81.59	49.49	32.10	14.04	14.12	-0.55	13.63	13.95	-2.35	-0.32	0.00	0.00	0.437	24.0	0.0	
02.03.2025	78.41	47.14	31.27	13.39	13.50	-0.83	13.02	13.36	-2.58	-0.34	0.00	0.00	0.407	24.0	0.0	
03.03.2025	80.95	48.95	32.00	13.82	13.91	-0.67	13.42	13.75	-2.42	-0.33	0.00	0.00	0.429	24.0	0.0	
04.03.2025	82.09	48.25	33.84	13.08	13.16	-0.66	12.69	13.01	-2.54	-0.33	0.00	0.00	0.429	24.0	0.0	
05.03.2025	83.01	48.26	34.75	12.94	13.01	-0.59	12.55	12.87	-2.53	-0.32	0.00	0.00	0.436	24.0	0.0	
06.03.2025	82.04	48.86	33.18	13.40	13.49	-0.65	13.01	13.34	-2.52	-0.33	0.00	0.00	0.432	24.0	0.0	
07.03.2025	82.18	49.27	32.91	13.59	13.68	-0.64	13.19	13.52	-2.49	-0.33	0.00	0.00	0.434	24.0	0.0	
08.03.2025	83.58	49.49	34.09	13.50	13.57	-0.54	13.09	13.42	-2.50	-0.33	0.00	0.00	0.446	24.0	0.0	
09.03.2025	84.67	49.97	34.70	13.39	13.45	-0.43	12.97	13.29	-2.44	-0.32	0.00	0.00	0.450	24.0	0.0	
10.03.2025	79.20	48.36	30.84	13.60	13.71	-0.82	13.23	13.56	-2.52	-0.34	0.00	0.00	0.408	24.0	0.0	
11.03.2025	76.30	46.65	29.65	13.35	13.49	-1.02	13.01	13.35	-2.57	-0.34	0.00	0.00	0.385	24.0	0.0	
12.03.2025	71.53	44.10	27.43	12.73	12.91	-1.39	12.44	12.79	-2.81	-0.35	0.00	0.00	0.341	24.0	0.0	
13.03.2025	71.07	43.61	27.46	12.46	12.64	-1.47	12.17	12.52	-2.84	-0.35	0.00	0.00	0.334	24.0	0.0	
14.03.2025	70.90	43.98	26.92	12.84	13.03	-1.48	12.55	12.91	-2.86	-0.36	0.00	0.00	0.338	24.0	0.0	
15.03.2025	72.11	46.25	25.86	14.08	14.27	-1.38	13.75	14.13	-2.73	-0.38	0.00	0.00	0.355	24.0	0.0	
16.03.2025	70.77	43.67	27.10	12.00	12.19	-1.58	11.72	12.07	-2.97	-0.35	0.00	0.00	0.317	24.0	0.0	
17.03.2025	70.69	43.83	26.86	12.14	12.33	-1.61	11.86	12.22	-2.94	-0.35	0.00	0.00	0.318	24.0	0.0	
18.03.2025	75.66	45.02	30.64	12.11	12.27	-1.30	11.80	12.15	-2.92	-0.35	0.00	0.00	0.361	24.0	0.0	
19.03.2025	79.59	47.54	32.05	12.68	12.81	-1.01	12.32	12.67	-2.76	-0.35	0.00	0.00	0.395	24.0	0.0	
20.03.2025	74.10	43.77	30.33	11.51	11.68	-1.43	11.23	11.57	-2.98	-0.34	0.00	0.00	0.340	24.0	0.0	
21.03.2025	74.36	43.50	30.86	11.66	11.83	-1.43	11.37	11.72	-2.98	-0.34	0.00	0.00	0.351	24.0	0.0	
22.03.2025	73.67	43.69	29.98	11.86	12.04	-1.47	11.57	11.93	-3.06	-0.36	0.00	0.00	0.347	24.0	0.0	
23.03.2025	72.06	42.75	29.31	11.81	12.00	-1.58	11.53	11.89	-3.07	-0.36	0.00	0.00	0.338	24.0	0.0	
24.03.2025	69.65	42.82	26.83	12.32	12.53	-1.68	12.05	12.42	-3.03	-0.37	0.00	0.00	0.323	24.0	0.0	
25.03.2025	68.62	43.05	25.57	12.56	12.78	-1.75	12.29	12.66	-3.02	-0.38	0.00	0.00	0.314	24.0	0.0	
26.03.2025	68.43	43.20	25.23	12.65	12.87	-1.75	12.38	12.76	-2.97	-0.37	0.00	0.00	0.312	24.0	0.0	
27.03.2025	69.17	44.39	24.78	13.38	13.60	-1.69	13.09	13.48	-2.94	-0.39	0.00	0.00	0.324	24.0	0.0	
28.03.2025	69.10	45.12	23.98	13.84	14.07	-1.67	13.54	13.93	-2.86	-0.39	0.00	0.00	0.324	24.0	0.0	
29.03.2025	68.55	44.11	24.44	12.99	13.22	-1.75	12.71	13.09	-3.02	-0.39	0.00	0.00	0.310	24.0	0.0	
30.03.2025	68.26	43.76	24.50	12.58	12.81	-1.80	12.31	12.69	-3.03	-0.38	0.00	0.00	0.301	24.0	0.0	
31.03.2025	69.31	45.98	23.33	14.06	14.30	-1.66	13.75	14.15	-2.86	-0.40	0.00	0.00	0.321	24.0	0.0	
Средние:	74.89	45.77	29.12	---	---	-1.24	---	---	-2.78	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	400.34	405.27	---	390.21	401.17	---	-10.96	---	---	11.356	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	5795.41	5802.25	5637.60	5744.37	-106.76	182.744	18058.0	0.0
31.03.2025	6195.74	6207.52	6027.81	6145.53	-117.72	194.099	18802.0	0.0
Итого:	400.34	405.27	390.21	401.17	-10.96	11.356	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации