Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Одоевского ул, д. 37 (2.1 МКД (УК "Профком") (Аварийный))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1114027
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	t3	dt	m1	m2	m3	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	°C	т	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.03.2025	81.52	52.55	0.00	28.97	16.03	15.77	0.00	1.64	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00	
02.03.2025	78.40	50.14	0.00	28.26	15.35	15.07	0.00	1.87	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00	
03.03.2025	80.90	51.98	0.00	28.92	15.80	15.50	0.00	1.97	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00	
04.03.2025	82.08	51.43	0.00	30.65	14.96	14.65	0.00	2.08	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00	
05.03.2025	83.00	51.61	0.00	31.39	14.79	14.44	0.00	2.36	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00	
06.03.2025	82.03	52.03	0.00	30.00	15.33	15.06	0.00	1.73	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00	
07.03.2025	82.15	52.49	0.00	29.66	15.53	15.25	0.00	1.82	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00	
08.03.2025	83.57	52.71	0.00	30.86	15.40	15.10	0.00	2.01	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00	
09.03.2025	84.63	53.05	0.00	31.58	15.27	14.98	0.00	1.95	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00	
10.03.2025	79.22	51.11	0.00	28.11	15.58	15.29	0.00	1.92	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
11.03.2025	76.31	49.32	0.00	26.99	15.35	15.01	0.00	2.19	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00	
12.03.2025	71.58	46.64	0.00	24.94	14.74	14.45	0.00	2.04	0.37	0.37	0.37	24.00	0.00	
13.03.2025	71.14	46.31	0.00	24.83	14.44	14.09	0.00	2.47	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00	
14.03.2025	70.96	46.64	0.00	24.32	14.87	14.55	0.00	2.13	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00	
15.03.2025	72.17	48.68	0.00	23.49	16.21	15.92	0.00	1.85	0.38	0.38	0.38	24.00	0.00	
16.03.2025	70.90	46.06	0.00	24.84	13.96	13.54	0.00	3.08	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00	
17.03.2025	70.82	45.99	0.00	24.83	14.12	13.82	0.00	2.12	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00	
18.03.2025	75.77	47.78	0.00	27.99	14.02	13.72	0.00	2.12	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00	
19.03.2025	79.68	50.49	0.00	29.19	14.59	14.30	0.00	2.03	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00	
20.03.2025	74.19	46.57	0.00	27.62	13.41	13.00	0.00	3.13	0.37	0.37	0.37	24.00	0.00	
21.03.2025	74.48	46.66	0.00	27.82	13.55	13.25	0.00	2.26	0.38	0.38	0.38	24.00	0.00	
22.03.2025	73.79	46.74	0.00	27.05	13.79	13.43	0.00	2.61	0.37	0.37	0.37	24.00	0.00	
23.03.2025	72.18	45.91	0.00	26.27	13.75	13.44	0.00	2.27	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00	
24.03.2025	69.77	45.81	0.00	23.96	14.35	13.90	0.00	3.24	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
25.03.2025	68.74	45.73	0.00	23.01	14.64	14.32	0.00	2.18	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
26.03.2025	68.55	45.68	0.00	22.87	14.75	14.40	0.00	2.39	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
27.03.2025	69.23	46.80	0.00	22.43	15.56	15.23	0.00	2.13	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00	
28.03.2025	69.18	47.34	0.00	21.84	16.08	15.74	0.00	2.17	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00	
29.03.2025	68.66	46.45	0.00	22.21	15.15	14.72	0.00	2.90	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
30.03.2025	68.39	45.94	0.00	22.45	14.70	14.29	0.00	2.83	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
31.03.2025	69.41	47.86	0.00	21.55	16.32	15.97	0.00	2.22	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00	
Средние:	74.95	48.53	0.00	26.42	---	---	---	2.25	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	462.40	452.18	0.00	---	12.24	12.24	12.24	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	m3	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	38153.19	36800.47	0.00	1195.83	1195.83	1195.83	109200.25	725.44
31.03.2025	38615.59	37252.65	0.00	1208.07	1208.07	1208.07	109944.25	725.44
Итого:	462.40	452.18	0.00	12.24	12.24	12.24	744.00	0.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____