Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Одоевского ул, д. 38 (НУ (ООО "ПРОФКОМ"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123852
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 356165	КТСП-Н SN 46289г
Обратка:	ПРЭМ SN 360749	КТСП-Н SN 46289х

Подача, горячая вода:
Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	82.19	54.35	27.84	16.93	16.65	0.00	16.45	16.41	0.04	6.00	2.80	0.459	24.0	0.0	
02.03.2025	79.13	52.10	27.03	16.12	15.87	0.00	15.64	15.63	0.01	6.00	2.80	0.423	24.0	0.0	
03.03.2025	81.63	54.22	27.41	16.67	16.39	0.00	16.19	16.15	0.04	6.00	2.80	0.441	24.0	0.0	
04.03.2025	82.87	53.72	29.15	15.76	15.49	0.00	15.28	15.25	0.03	6.00	2.80	0.445	24.0	0.0	
05.03.2025	83.75	53.64	30.11	15.60	15.31	0.00	15.12	15.07	0.05	6.00	2.80	0.453	24.0	0.0	
06.03.2025	82.77	54.17	28.60	16.16	15.87	0.00	15.68	15.63	0.05	6.00	2.80	0.452	24.0	0.0	
07.03.2025	82.90	54.56	28.34	16.38	16.10	0.00	15.90	15.86	0.04	6.00	2.80	0.452	24.0	0.0	
08.03.2025	84.33	54.87	29.46	16.28	15.97	0.00	15.80	15.73	0.07	6.00	2.80	0.466	24.0	0.0	
09.03.2025	85.39	55.20	30.19	16.15	15.85	0.00	15.67	15.61	0.06	6.00	2.80	0.475	24.0	0.0	
10.03.2025	79.92	53.39	26.53	16.38	16.11	0.00	15.90	15.87	0.03	6.00	2.80	0.423	24.0	0.0	
11.03.2025	77.00	51.57	25.43	16.04	15.80	0.00	15.57	15.56	0.01	6.00	2.80	0.396	24.0	0.0	
12.03.2025	72.26	48.69	23.57	15.28	15.08	0.00	14.95	14.84	0.11	6.00	2.80	0.356	24.0	0.0	
13.03.2025	71.80	48.25	23.55	14.93	14.74	0.00	14.64	14.50	0.14	6.00	2.80	0.347	24.0	0.0	
14.03.2025	71.60	48.50	23.10	15.38	15.19	0.00	15.06	14.95	0.11	6.00	2.80	0.352	24.0	0.0	
15.03.2025	72.76	50.57	22.19	16.87	16.66	0.00	16.39	16.42	-0.03	6.00	2.80	0.366	24.0	0.0	
16.03.2025	71.54	47.60	23.94	14.40	14.22	0.00	14.13	13.98	0.15	6.00	2.80	0.338	24.0	0.0	
17.03.2025	71.48	47.92	23.56	14.56	14.38	0.00	14.32	14.14	0.18	6.00	2.80	0.337	24.0	0.0	
18.03.2025	76.52	49.83	26.69	14.48	14.29	0.00	14.13	14.05	0.08	6.00	2.80	0.376	24.0	0.0	
19.03.2025	80.39	52.44	27.95	15.00	14.78	0.00	14.52	14.54	-0.02	6.00	2.80	0.405	24.0	0.0	
20.03.2025	74.88	48.30	26.58	13.61	13.45	0.00	13.34	13.21	0.13	6.00	2.80	0.353	24.0	0.0	
21.03.2025	75.17	48.18	26.99	13.77	13.60	0.00	13.53	13.36	0.17	6.00	2.80	0.364	24.0	0.0	
22.03.2025	74.46	48.09	26.37	14.00	13.84	0.00	13.72	13.60	0.12	6.00	2.80	0.361	24.0	0.0	
23.03.2025	72.77	46.58	26.19	13.75	13.59	0.00	13.51	13.35	0.16	6.00	2.80	0.355	24.0	0.0	
24.03.2025	70.32	46.57	23.75	14.24	14.10	0.00	14.00	13.86	0.14	6.00	2.80	0.333	24.0	0.0	
25.03.2025	69.27	46.55	22.72	14.51	14.37	0.00	14.27	14.13	0.14	6.00	2.80	0.326	24.0	0.0	
26.03.2025	69.11	46.73	22.38	14.01	13.89	0.00	13.78	13.66	0.12	6.00	2.80	0.311	23.0	1.0	*
27.03.2025	69.75	47.84	21.91	15.45	15.31	0.00	15.20	15.07	0.13	6.00	2.80	0.332	24.0	0.0	
28.03.2025	69.73	48.79	20.94	16.32	16.17	0.00	16.00	15.93	0.07	6.00	2.80	0.335	24.0	0.0	
29.03.2025	69.22	47.79	21.43	15.55	15.42	0.00	15.31	15.18	0.13	6.00	2.80	0.333	24.0	0.0	
30.03.2025	68.95	47.25	21.70	15.06	14.92	0.00	14.82	14.68	0.14	6.00	2.80	0.321	24.0	0.0	
31.03.2025	69.97	49.32	20.65	16.82	16.68	0.00	16.45	16.44	0.01	6.00	2.80	0.342	24.0	0.0	
Средние:	75.61	50.24	25.36	---	---	---	---	---	---	6.00	2.80	---	---	---	
Итого:	---	---	---	476.46	470.09	0.00	465.27	462.66	2.61	---	---	11.828	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	523.66	513.74	0.00	506.20	506.05	0.15	16.047	755.0	311.0
31.03.2025	1000.12	983.83	0.00	971.47	968.71	2.76	27.875	1498.0	312.0
Итого:	476.46	470.09	0.00	465.27	462.66	2.61	11.828	743.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации