Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 16 (2.1 МКД УК "Профком")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000187
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 33165	КТСП-Н SN 49416г
Обратка:	Питерфлоу PC SN 2331	КТСП-Н SN 49416х

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.03.2025	82.57	53.47	29.10	70.07	67.30	67.99	66.41	2.36	1.58	6.12	6.12	1.980	24.0	0.0	
02.03.2025	79.32	49.69	29.64	66.37	63.99	64.54	63.26	2.01	1.28	6.12	6.12	1.914	24.0	0.0	
03.03.2025	81.84	51.69	30.15	67.94	65.34	65.96	64.53	2.20	1.43	6.12	6.12	1.990	24.0	0.0	
04.03.2025	82.95	51.07	31.88	62.83	60.33	60.96	59.60	2.25	1.35	6.12	6.12	1.945	24.0	0.0	
05.03.2025	83.97	50.77	33.20	62.24	59.63	60.35	58.92	2.40	1.43	6.12	6.12	2.005	24.0	0.0	
06.03.2025	82.93	51.75	31.18	64.71	62.09	62.78	61.32	2.36	1.47	6.12	6.12	1.959	24.0	0.0	
07.03.2025	83.18	52.81	30.37	66.16	63.50	64.18	62.68	2.37	1.50	6.12	6.12	1.951	24.0	0.0	
08.03.2025	84.62	51.96	32.66	65.64	62.86	63.61	62.07	2.45	1.54	6.12	6.12	2.080	24.0	0.0	
09.03.2025	85.63	52.60	33.04	65.41	62.56	63.36	61.75	2.57	1.61	6.12	6.12	2.095	24.0	0.0	
10.03.2025	80.34	51.73	28.61	69.17	66.56	67.23	65.73	2.25	1.50	6.12	6.12	1.925	24.0	0.0	
11.03.2025	77.57	51.36	26.21	69.51	67.15	67.67	66.33	2.00	1.34	6.12	6.12	1.774	24.0	0.0	
12.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
13.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
14.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
15.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
16.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
17.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
18.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
19.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
20.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
21.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
22.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
23.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
24.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
25.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
26.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
27.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
28.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
29.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
30.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
31.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	82.26	51.72	30.55	---	---	---	---	2.29	---	6.12	6.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	730.03	701.29	708.62	692.59	---	16.03	---	---	21.619	264.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	115919.53	116053.74	112737.20	114456.26	-1719.06	2760.041	0.000	0.000	65051.0	842.0
11.03.2025	116649.56	116755.03	113445.82	115148.85	-1703.03	2781.659	0.000	0.000	65315.0	842.0
Итого:	730.03	701.29	708.62	692.59	16.03	21.619	0.000	0.000	264.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____