Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 23 (2.1 МКД УК "Профком")
Прибор: ВКТ-7 -02 Заводской номер: 115457
Точка измерения: ТВ1 (не допущен 24.05.24); Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 303304	КТСП-Н SN 32100г
Обратка:	ПРЭМ SN 271460	КТСП-Н SN 32100х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	84.47	62.35	22.12	68.31	0.00	200.00	66.18	0.00	200.00	66.18	0.00	0.00	1.452	24.0	0.0	*
02.03.2025	81.33	59.04	22.29	64.43	0.00	200.00	62.56	0.00	200.00	62.56	0.00	0.00	1.395	24.0	0.0	*
03.03.2025	83.86	61.47	22.39	65.47	0.00	200.00	63.46	0.00	200.00	63.46	0.00	0.00	1.417	24.0	0.0	*
04.03.2025	85.23	61.11	24.12	60.79	0.00	200.00	58.87	0.00	200.00	58.87	0.00	0.00	1.420	24.0	0.0	*
05.03.2025	86.35	61.10	25.25	61.24	0.00	200.00	59.26	0.00	200.00	59.26	0.00	0.00	1.497	24.0	0.0	*
06.03.2025	85.12	62.63	22.49	62.63	0.00	200.00	60.66	0.00	200.00	60.66	0.00	0.00	1.365	24.0	0.0	*
07.03.2025	85.33	62.81	22.52	63.87	0.00	200.00	61.85	0.00	200.00	61.85	0.00	0.00	1.394	24.0	0.0	*
08.03.2025	86.94	63.22	23.72	63.33	0.00	200.00	61.26	0.00	200.00	61.26	0.00	0.00	1.451	24.0	0.0	*
09.03.2025	87.87	64.11	23.76	63.09	0.00	200.00	60.98	0.00	200.00	60.98	0.00	0.00	1.445	24.0	0.0	*
10.03.2025	82.25	61.46	20.79	66.57	0.00	200.00	64.60	0.00	200.00	64.60	0.00	0.00	1.345	24.0	0.0	*
11.03.2025	79.32	59.16	20.16	67.19	0.00	200.00	65.32	0.00	200.00	65.32	0.00	0.00	1.316	24.0	0.0	*
12.03.2025	74.20	55.49	18.71	66.11	0.00	200.00	64.48	0.00	200.00	64.48	0.00	0.00	1.206	24.0	0.0	*
13.03.2025	73.79	55.19	18.60	67.67	0.00	200.00	66.01	0.00	200.00	66.01	0.00	0.00	1.227	24.0	0.0	*
14.03.2025	73.53	55.62	17.91	69.12	0.00	200.00	67.45	0.00	200.00	67.45	0.00	0.00	1.207	24.0	0.0	*
15.03.2025	74.51	57.41	17.10	74.02	0.00	200.00	72.18	0.00	200.00	72.18	0.00	0.00	1.233	24.0	0.0	*
16.03.2025	73.60	55.03	18.57	64.95	0.00	200.00	63.37	0.00	200.00	63.37	0.00	0.00	1.175	24.0	0.0	*
17.03.2025	73.51	55.32	18.19	64.87	0.00	200.00	63.30	0.00	200.00	63.30	0.00	0.00	1.150	24.0	0.0	*
18.03.2025	78.78	57.55	21.23	63.16	0.00	200.00	61.42	0.00	200.00	61.42	0.00	0.00	1.297	24.0	0.0	*
19.03.2025	82.75	61.56	21.19	65.16	0.00	200.00	63.22	0.00	200.00	63.22	0.00	0.00	1.338	24.0	0.0	*
20.03.2025	77.13	55.94	21.19	61.17	0.00	200.00	59.55	0.00	200.00	59.55	0.00	0.00	1.261	24.0	0.0	*
21.03.2025	77.55	56.50	21.05	63.71	0.00	200.00	62.01	0.00	200.00	62.01	0.00	0.00	1.305	24.0	0.0	*
22.03.2025	76.83	56.91	19.92	63.73	0.00	200.00	62.05	0.00	200.00	62.05	0.00	0.00	1.235	24.0	0.0	*
23.03.2025	75.20	55.99	19.21	64.96	0.00	200.00	63.31	0.00	200.00	63.31	0.00	0.00	1.215	24.0	0.0	*
24.03.2025	72.47	54.80	17.67	66.78	0.00	200.00	65.20	0.00	200.00	65.20	0.00	0.00	1.150	24.0	0.0	*
25.03.2025	71.27	53.68	17.59	67.00	0.00	200.00	65.46	0.00	200.00	65.46	0.00	0.00	1.150	24.0	0.0	*
26.03.2025	71.03	53.74	17.29	67.11	0.00	200.00	65.58	0.00	200.00	65.58	0.00	0.00	1.133	24.0	0.0	*
27.03.2025	71.80	55.10	16.70	70.13	0.00	200.00	68.50	0.00	200.00	68.50	0.00	0.00	1.143	24.0	0.0	*
28.03.2025	71.85	55.56	16.29	70.69	0.00	200.00	69.04	0.00	200.00	69.04	0.00	0.00	1.123	24.0	0.0	*
29.03.2025	71.30	54.29	17.01	66.52	0.00	200.00	64.99	0.00	200.00	64.99	0.00	0.00	1.102	24.0	0.0	*
30.03.2025	71.03	53.44	17.59	63.08	0.00	200.00	61.64	0.00	200.00	61.64	0.00	0.00	1.083	24.0	0.0	*
31.03.2025	71.83	55.29	16.54	68.86	0.00	200.00	67.25	0.00	200.00	67.25	0.00	0.00	1.103	24.0	0.0	*
Средние:	77.81	57.83	19.97	---	---	200.00	---	---	200.00	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2035.71	0.00	---	1981.03	0.00	---	1981.03	---	---	39.331	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	6820.50	286.86	6599.69	282.56	6317.12	158.343	2625.0	3.0
31.03.2025	8856.21	286.86	8580.72	282.56	8298.16	197.674	3369.0	3.0
Итого:	2035.71	0.00	1981.03	0.00	1981.03	39.331	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации