Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 25 (2.1 МКД (ООО "ПРОФКОМ"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115462
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 325571	КТСП-Н SN 23295г
Обратка:	ПРЭМ SN 325327	КТСП-Н SN 23295х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	83.81	52.44	31.37	80.05	77.38	3.40	77.60	76.36	1.61	1.24	0.00	0.00	2.435	24.0	0.0	
02.03.2025	81.28	49.84	31.44	77.42	74.74	3.53	75.18	73.85	1.79	1.33	0.00	0.00	2.363	24.0	0.0	
03.03.2025	83.55	51.71	31.84	78.14	74.75	4.44	75.76	73.79	2.64	1.97	0.00	0.00	2.413	24.0	0.0	
04.03.2025	84.98	51.36	33.62	72.90	69.54	4.71	70.61	68.67	2.79	1.95	0.00	0.00	2.375	24.0	0.0	
05.03.2025	86.09	51.44	34.65	72.32	68.92	4.82	70.00	68.05	2.82	1.95	0.00	0.00	2.427	24.0	0.0	
06.03.2025	84.72	52.22	32.50	74.91	71.55	4.59	72.57	70.62	2.72	1.95	0.00	0.00	2.360	24.0	0.0	
07.03.2025	84.96	52.57	32.39	76.22	72.78	4.61	73.83	71.83	2.75	2.00	0.00	0.00	2.393	24.0	0.0	
08.03.2025	86.93	53.02	33.91	75.52	72.05	4.71	73.06	71.08	2.74	1.98	0.00	0.00	2.479	24.0	0.0	
09.03.2025	87.26	53.19	34.07	74.82	71.31	4.81	72.36	70.35	2.83	2.02	0.00	0.00	2.467	24.0	0.0	
10.03.2025	81.85	51.54	30.31	79.79	76.22	4.58	77.45	75.26	2.87	2.19	0.00	0.00	2.347	24.0	0.0	
11.03.2025	78.76	50.89	27.87	80.71	76.99	4.72	78.50	76.04	3.18	2.46	0.00	0.00	2.187	24.0	0.0	
12.03.2025	73.86	48.50	25.36	80.41	76.76	4.64	78.44	75.89	3.30	2.55	0.00	0.00	1.988	24.0	0.0	
13.03.2025	73.66	48.47	25.19	82.26	78.57	4.58	80.25	77.68	3.25	2.57	0.00	0.00	2.020	24.0	0.0	
14.03.2025	73.42	48.97	24.45	84.02	80.33	4.49	81.98	79.40	3.20	2.58	0.00	0.00	2.003	24.0	0.0	
15.03.2025	74.28	50.16	24.12	89.36	85.55	4.36	87.15	84.52	3.07	2.63	0.00	0.00	2.101	24.0	0.0	
16.03.2025	73.41	47.60	25.81	78.75	75.14	4.69	76.84	74.32	3.34	2.52	0.00	0.00	1.981	24.0	0.0	
17.03.2025	73.47	48.26	25.21	79.04	75.42	4.69	77.13	74.58	3.36	2.55	0.00	0.00	1.942	24.0	0.0	
18.03.2025	79.00	49.76	29.24	76.78	72.95	5.12	74.66	72.09	3.51	2.57	0.00	0.00	2.182	24.0	0.0	
19.03.2025	82.33	52.22	30.11	78.27	74.31	5.19	75.95	73.34	3.49	2.60	0.00	0.00	2.287	24.0	0.0	
20.03.2025	76.78	48.45	28.33	73.92	70.22	5.13	71.98	69.43	3.61	2.55	0.00	0.00	2.038	24.0	0.0	
21.03.2025	77.34	49.19	28.15	75.71	71.95	5.10	73.70	71.11	3.57	2.59	0.00	0.00	2.074	24.0	0.0	
22.03.2025	76.57	48.73	27.84	77.07	73.30	5.02	75.06	72.46	3.52	2.60	0.00	0.00	2.089	24.0	0.0	
23.03.2025	74.81	47.64	27.17	77.64	73.89	4.95	75.70	73.08	3.52	2.62	0.00	0.00	2.055	24.0	0.0	
24.03.2025	72.22	47.36	24.86	81.31	77.58	4.70	79.40	76.74	3.40	2.66	0.00	0.00	1.972	24.0	0.0	
25.03.2025	71.01	47.52	23.49	81.90	78.15	4.68	80.03	77.30	3.47	2.73	0.00	0.00	1.878	24.0	0.0	
26.03.2025	70.90	47.59	23.31	82.34	78.56	4.70	80.47	77.71	3.49	2.76	0.00	0.00	1.874	24.0	0.0	
27.03.2025	71.63	48.75	22.88	85.86	82.00	4.59	83.86	81.07	3.39	2.80	0.00	0.00	1.917	24.0	0.0	
28.03.2025	71.71	48.93	22.78	86.19	82.37	4.53	84.18	81.42	3.33	2.76	0.00	0.00	1.916	24.0	0.0	
29.03.2025	71.13	47.68	23.45	81.55	77.84	4.65	79.68	76.99	3.44	2.70	0.00	0.00	1.867	24.0	0.0	
30.03.2025	70.91	46.17	24.74	74.53	71.02	4.83	72.83	70.28	3.56	2.55	0.00	0.00	1.800	23.0	0.0	
31.03.2025	71.68	48.70	22.98	84.54	80.76	4.57	82.58	79.84	3.38	2.74	0.00	0.00	1.896	24.0	0.0	
Средние:	77.56	49.71	27.85	---	---	4.65	---	---	3.13	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2454.25	2342.86	---	2388.77	2315.13	---	73.65	---	---	66.124	743.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	48673.59	47518.47	47219.86	46871.16	348.70	1363.070	22329.0	49.0
31.03.2025	51127.84	49861.34	49608.63	49186.29	422.35	1429.194	23072.0	49.0
Итого:	2454.25	2342.86	2388.77	2315.13	73.65	66.124	743.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации