Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Советской Армии ул, д. 21 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-026М Заводской номер: 1415044
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	ЭРСВ-400Л В SN 1401677	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 192042	ВЗЛЕТ ТПС SN 1610850
Обратка:	ЭРСВ-400Л В SN 1430688	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 188149	ВЗЛЕТ ТПС SN 1610880

Схема измерений: Пользовательская

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Мтс	Мгв	P1	P2	W1	W2	Wтс	Wгв	ta	Vхв	Тнар	НС
	C°	C°	C°	М³	М³	т	т	т	т	т	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	C°	М³	ч	
01.03.2025	82.53	41.52	41.01	67.95	64.24	65.94	63.70	3.45	2.24	0.00	0.61	0.41	5.46	2.75	2.71	0.00	0.00	0.00	24.00	
02.03.2025	79.29	36.99	42.30	65.68	62.90	63.87	62.49	2.20	1.39	0.00	0.59	0.41	5.07	2.37	2.70	0.00	0.00	0.00	24.00	
03.03.2025	81.92	38.99	42.93	67.49	64.51	65.52	64.04	2.29	1.49	0.00	0.59	0.40	5.38	2.57	2.81	0.00	0.00	0.00	24.00	
04.03.2025	83.26	38.85	44.41	65.62	62.73	63.65	62.27	2.18	1.37	0.00	0.56	0.38	5.31	2.48	2.83	0.00	0.00	0.00	24.00	
05.03.2025	84.32	39.12	45.20	65.05	62.34	63.05	61.89	1.87	1.17	0.00	0.56	0.38	5.33	2.47	2.85	0.00	0.00	0.00	24.00	
06.03.2025	83.22	39.81	43.41	66.57	63.92	64.58	63.43	1.78	1.14	0.00	0.57	0.38	5.38	2.58	2.80	0.00	0.00	0.00	24.00	
07.03.2025	83.41	39.54	43.87	67.50	64.82	65.46	64.33	1.74	1.13	0.00	0.57	0.38	5.47	2.60	2.87	0.00	0.00	0.00	24.00	
08.03.2025	84.72	39.86	44.86	67.12	64.42	65.04	63.93	1.72	1.11	0.00	0.57	0.38	5.52	2.60	2.92	0.00	0.00	0.00	24.00	
09.03.2025	85.97	39.74	46.23	67.06	64.31	64.93	63.82	1.72	1.11	0.00	0.57	0.38	5.59	2.59	3.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
10.03.2025	80.38	38.69	41.69	67.09	64.58	65.20	64.12	1.68	1.08	0.00	0.60	0.41	5.25	2.53	2.72	0.00	0.00	0.00	24.00	
11.03.2025	77.50	38.11	39.39	66.70	64.33	64.94	63.88	1.65	1.06	0.00	0.61	0.42	5.04	2.48	2.56	0.00	0.00	0.00	24.00	
12.03.2025	72.47	35.81	36.66	64.35	62.19	62.84	61.81	1.65	1.03	0.00	0.60	0.43	4.56	2.26	2.30	0.00	0.00	0.00	24.00	
13.03.2025	72.07	36.07	36.00	64.62	62.48	63.12	62.09	1.64	1.03	0.00	0.61	0.44	4.56	2.29	2.27	0.00	0.00	0.00	24.00	
14.03.2025	71.83	36.36	35.47	65.53	63.38	64.02	62.98	1.64	1.04	0.00	0.62	0.44	4.61	2.34	2.27	0.00	0.00	0.00	24.00	
15.03.2025	72.88	36.94	35.94	69.99	67.68	68.34	67.24	1.63	1.10	0.00	0.65	0.44	4.99	2.53	2.46	0.00	0.00	0.00	24.00	
16.03.2025	71.87	35.07	36.80	64.40	62.25	62.91	61.88	1.66	1.03	0.00	0.59	0.42	4.53	2.22	2.31	0.00	0.00	0.00	24.00	
17.03.2025	71.74	35.58	36.16	64.59	62.45	63.11	62.08	1.64	1.03	0.00	0.59	0.41	4.53	2.25	2.28	0.00	0.00	0.00	24.00	
18.03.2025	76.55	37.12	39.43	65.05	62.73	63.36	62.31	1.67	1.05	0.00	0.58	0.40	4.87	2.36	2.50	0.00	0.00	0.00	24.00	
19.03.2025	80.99	39.42	41.57	66.83	64.32	64.92	63.84	1.67	1.08	0.00	0.58	0.40	5.27	2.57	2.70	0.00	0.00	0.00	24.00	
20.03.2025	75.42	36.20	39.22	62.64	60.43	61.06	60.05	1.68	1.02	0.00	0.57	0.40	4.61	2.22	2.39	0.00	0.00	0.00	24.00	
21.03.2025	75.64	35.76	39.88	62.94	60.70	61.35	60.33	1.68	1.02	0.00	0.57	0.40	4.65	2.20	2.45	0.00	0.00	0.00	24.00	
22.03.2025	74.90	37.01	37.89	64.20	61.98	62.60	61.57	1.66	1.03	0.00	0.58	0.41	4.70	2.33	2.37	0.00	0.00	0.00	24.00	
23.03.2025	73.28	34.75	38.53	63.26	61.08	61.75	60.72	1.67	1.02	0.00	0.58	0.41	4.53	2.15	2.38	0.00	0.00	0.00	24.00	
24.03.2025	70.69	35.25	35.44	64.85	62.74	63.40	62.37	1.65	1.04	0.00	0.60	0.42	4.49	2.24	2.25	0.00	0.00	0.00	24.00	
25.03.2025	69.61	35.92	33.69	65.81	63.73	64.38	63.34	1.63	1.04	0.00	0.61	0.43	4.49	2.32	2.17	0.00	0.00	0.00	24.00	
26.03.2025	69.26	35.02	34.24	65.77	63.68	64.36	63.31	1.64	1.05	0.00	0.61	0.43	4.47	2.26	2.20	0.00	0.00	0.00	24.00	
27.03.2025	69.94	36.04	33.90	67.87	65.71	66.38	65.30	1.64	1.08	0.00	0.63	0.43	4.65	2.40	2.25	0.00	0.00	0.00	24.00	
28.03.2025	70.01	37.30	32.71	69.58	67.41	68.06	66.96	1.62	1.09	0.00	0.63	0.42	4.77	2.55	2.23	0.00	0.00	0.00	24.00	
29.03.2025	69.52	36.28	33.24	67.49	65.37	66.03	64.95	1.64	1.07	0.00	0.60	0.41	4.60	2.41	2.19	0.00	0.00	0.00	24.00	
30.03.2025	69.26	35.23	34.03	66.63	64.51	65.19	64.13	1.65	1.07	0.00	0.57	0.38	4.52	2.30	2.22	0.00	0.00	0.00	24.00	
31.03.2025	69.99	37.44	32.55	70.46	68.27	68.92	67.81	1.61	1.10	0.00	0.60	0.39	4.84	2.59	2.24	0.00	0.00	0.00	24.00	
Средние:	75.95	37.28	38.67	---	---	---	---	1.78	---	---	0.59	0.41	---	---	---	---	0.00	---	---	
Итого:	---	---	---	2050.69	1976.16	1998.28	1962.97	---	35.31	0.00	---	---	152.02	74.81	77.21	0.00	---	0.00	744.00	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мтс	Мгв	W1	W2	Wтс	Wгв	Тнар
	М³	М³	т	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч
28.02.2025	156616.11	150161.60	152106.66	148802.26	3278.62	0.00	12247.98	6510.07	5735.36	0.00	65852.32
31.03.2025	158666.81	152137.76	154104.94	150765.23	3313.93	0.00	12400.00	6584.88	5812.57	0.00	66596.32
Итого:	2050.69	1976.16	1998.28	1962.97	35.31	0.00	152.02	74.81	77.21	0.00	744.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации