Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.03.2025	55.43	46.01	9.43	453.08	463.94	446.67	459.40	-2.81	6.12	5.12	4.218	24.0	0.0	
02.03.2025	54.62	45.51	9.11	453.11	465.09	446.87	460.64	-3.03	6.12	5.12	4.077	24.0	0.0	
03.03.2025	55.26	45.97	9.29	453.14	466.04	446.73	461.48	-3.25	6.12	5.12	4.157	24.0	0.0	
04.03.2025	56.46	46.79	9.67	453.15	466.28	446.49	461.58	-3.33	6.12	5.12	4.326	24.0	0.0	
05.03.2025	58.09	47.94	10.16	454.12	459.84	447.06	454.96	-1.75	6.12	5.12	4.548	24.0	0.0	
06.03.2025	56.48	46.96	9.52	454.90	457.44	448.18	452.77	-1.02	6.12	5.12	4.274	24.0	0.0	
07.03.2025	56.35	46.91	9.44	454.82	457.55	448.15	452.89	-1.05	6.12	5.12	4.238	24.0	0.0	
08.03.2025	57.57	47.67	9.90	454.76	459.04	447.82	454.20	-1.41	6.12	5.12	4.439	24.0	0.0	
09.03.2025	57.96	47.99	9.98	454.84	461.89	447.78	456.96	-2.03	6.12	5.12	4.476	24.0	0.0	
10.03.2025	54.66	45.78	8.88	454.18	460.83	447.89	456.37	-1.88	6.12	5.12	3.985	24.0	0.0	
11.03.2025	53.12	44.63	8.49	454.14	461.27	448.20	457.03	-1.95	6.12	5.12	3.813	24.0	0.0	
12.03.2025	49.29	41.96	7.33	453.67	460.06	448.58	456.34	-1.71	6.12	5.12	3.295	24.0	0.0	
13.03.2025	48.36	41.28	7.08	454.32	459.85	449.42	456.30	-1.52	6.12	5.12	3.187	24.0	0.0	
14.03.2025	46.48	39.97	6.51	454.62	459.90	450.10	456.58	-1.43	6.12	5.12	2.936	24.0	0.0	
15.03.2025	45.16	39.10	6.07	454.67	459.68	450.41	456.53	-1.35	6.12	5.12	2.739	24.0	0.0	
16.03.2025	50.65	42.89	7.76	455.10	460.57	449.70	456.70	-1.54	6.12	5.12	3.498	24.0	0.0	
17.03.2025	49.84	42.55	7.28	454.73	460.12	449.50	456.30	-1.50	6.12	5.12	3.281	24.0	0.0	
18.03.2025	53.41	44.98	8.43	454.95	460.47	448.96	456.18	-1.60	6.12	5.12	3.791	24.0	0.0	
19.03.2025	55.12	46.28	8.83	456.09	461.73	449.68	457.15	-1.65	6.12	5.12	3.980	24.0	0.0	
20.03.2025	52.60	44.47	8.14	456.79	462.30	450.93	458.12	-1.58	6.12	5.12	3.676	24.0	0.0	
21.03.2025	52.83	44.56	8.27	456.78	462.18	450.90	457.94	-1.55	6.12	5.12	3.737	24.0	0.0	
22.03.2025	52.08	44.03	8.05	456.62	457.39	450.89	453.32	-0.54	6.12	5.12	3.638	24.0	0.0	
23.03.2025	50.31	42.72	7.59	456.53	455.27	451.17	451.49	-0.07	6.12	5.12	3.430	24.0	0.0	
24.03.2025	47.68	40.94	6.74	457.51	456.98	452.73	453.50	-0.17	6.12	5.12	3.057	24.0	0.0	
25.03.2025	46.82	40.39	6.43	459.75	460.09	455.11	456.70	-0.35	6.12	5.12	2.933	24.0	0.0	
26.03.2025	45.87	39.71	6.16	459.36	461.95	454.92	458.65	-0.82	6.12	5.12	2.811	24.0	0.0	
27.03.2025	45.11	39.17	5.95	458.68	462.28	454.40	459.12	-1.03	6.12	5.12	2.709	24.0	0.0	
28.03.2025	44.37	38.70	5.68	457.65	461.60	453.52	458.50	-1.09	6.12	5.12	2.581	24.0	0.0	
29.03.2025	45.38	39.37	6.01	455.45	459.63	451.14	456.43	-1.17	6.12	5.12	2.716	24.0	0.0	
30.03.2025	46.10	40.01	6.09	455.66	459.87	451.20	456.53	-1.18	6.12	5.12	2.756	24.0	0.0	
31.03.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
Средние:	51.45	43.51	7.94	---	---	---	---	-1.51	6.12	5.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	13663.14	13821.14	13495.09	13700.69	---	---	---	107.299	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	92861.38	94717.95	91681.03	93864.91	0.00	731.622	0.000	0.000	7904.0	3.0
30.03.2025	106524.52	108539.09	105176.12	107565.60	0.00	838.920	0.000	0.000	8624.0	3.0
Итого:	13663.14	13821.14	13495.09	13700.69	0.00	107.299	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	dM	P1	P2	P3	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.03.2025	61.71	56.95	4.76	56.49	38.96	0.00	55.51	38.37	0.00	36.50	17.13	6.12	5.12	3.00	1.156	24.0	0.0	5.00	
02.03.2025	61.92	57.18	4.73	60.43	39.18	0.00	59.37	38.58	0.00	42.45	20.79	6.12	5.12	3.00	1.367	24.0	0.0	5.00	
03.03.2025	61.74	57.01	4.73	57.24	38.75	0.00	56.25	38.16	0.00	38.31	18.08	6.12	5.12	3.00	1.208	24.0	0.0	5.00	
04.03.2025	61.75	56.93	4.82	57.10	38.49	0.00	56.10	37.91	0.00	38.69	18.19	6.12	5.12	3.00	1.216	24.0	0.0	5.00	
05.03.2025	61.69	56.88	4.81	57.23	38.46	0.00	56.23	37.89	0.00	38.99	18.35	6.12	5.12	3.00	1.224	24.0	0.0	5.00	
06.03.2025	61.83	56.98	4.84	63.27	37.48	0.00	62.17	36.91	0.00	50.98	25.25	6.12	5.12	3.00	1.615	24.0	0.0	5.00	
07.03.2025	61.77	56.97	4.80	61.33	37.71	0.00	60.26	37.14	0.00	47.47	23.12	6.12	5.12	3.00	1.492	24.0	0.0	5.00	
08.03.2025	61.81	57.04	4.76	61.92	37.79	0.00	60.84	37.23	0.00	48.16	23.61	6.12	5.12	3.00	1.520	24.0	0.0	5.00	
09.03.2025	61.86	57.08	4.78	65.07	37.73	0.00	63.93	37.16	0.00	52.96	26.77	6.12	5.12	3.00	1.701	24.0	0.0	5.00	
10.03.2025	61.76	57.05	4.71	62.85	37.87	0.00	61.75	37.30	0.00	49.38	24.45	6.12	5.12	3.00	1.565	24.0	0.0	5.00	
11.03.2025	61.67	56.86	4.81	62.61	37.57	0.00	61.52	37.01	0.00	49.75	24.51	6.12	5.12	3.00	1.569	24.0	0.0	5.00	
12.03.2025	61.66	56.79	4.87	61.74	37.63	0.00	60.66	37.07	0.00	48.27	23.59	6.12	5.12	3.00	1.518	24.0	0.0	5.00	
13.03.2025	61.67	56.96	4.72	63.90	37.17	0.00	62.79	36.61	0.00	52.68	26.18	6.12	5.12	3.00	1.658	24.0	0.0	5.00	
14.03.2025	61.63	56.93	4.70	62.18	37.26	0.00	61.10	36.69	0.00	49.92	24.41	6.12	5.12	3.00	1.556	24.0	0.0	5.00	
15.03.2025	61.60	56.97	4.63	63.33	38.87	0.00	62.23	38.29	0.00	47.63	23.94	6.12	5.12	3.00	1.533	24.0	0.0	5.00	
16.03.2025	61.89	57.20	4.69	66.06	38.82	0.00	64.90	38.23	0.00	51.72	26.67	6.12	5.12	3.00	1.698	24.0	0.0	5.00	
17.03.2025	61.88	57.24	4.64	64.05	38.45	0.00	62.93	37.87	0.00	49.73	25.06	6.12	5.12	3.00	1.603	24.0	0.0	5.00	
18.03.2025	61.84	57.11	4.73	62.66	38.14	0.00	61.56	37.57	0.00	48.41	23.99	6.12	5.12	3.00	1.543	24.0	0.0	5.00	
19.03.2025	61.78	57.12	4.66	62.39	38.41	0.00	61.30	37.83	0.00	47.36	23.47	6.12	5.12	3.00	1.511	24.0	0.0	5.00	
20.03.2025	61.80	57.10	4.70	63.12	38.27	0.00	62.02	37.70	0.00	48.78	24.32	6.12	5.12	3.00	1.560	24.0	0.0	5.00	
21.03.2025	61.80	57.06	4.73	62.56	38.25	0.00	61.47	37.67	0.00	48.01	23.80	6.12	5.12	3.00	1.531	24.0	0.0	5.00	
22.03.2025	61.85	57.11	4.74	63.67	38.52	0.00	62.55	37.93	0.00	49.00	24.62	6.12	5.12	3.00	1.581	24.0	0.0	5.00	
23.03.2025	61.90	57.15	4.75	65.10	38.62	0.00	63.96	38.04	0.00	50.83	25.92	6.12	5.12	3.00	1.657	24.0	0.0	5.00	
24.03.2025	61.88	57.15	4.73	64.46	38.53	0.00	63.33	37.95	0.00	50.12	25.38	6.12	5.12	3.00	1.625	24.0	0.0	5.00	
25.03.2025	61.56	56.51	5.05	53.57	34.36	0.00	52.64	33.85	0.00	43.46	18.79	6.12	5.12	3.00	1.235	24.0	0.0	5.00	
26.03.2025	61.65	56.76	4.89	55.26	35.93	0.00	54.30	35.39	0.00	42.16	18.91	6.12	5.12	3.00	1.245	24.0	0.0	5.00	
27.03.2025	61.68	56.78	4.90	54.71	35.73	0.00	53.75	35.19	0.00	41.73	18.56	6.12	5.12	3.00	1.226	24.0	0.0	5.00	
28.03.2025	61.71	56.83	4.88	55.29	35.73	0.00	54.33	35.20	0.00	42.73	19.13	6.12	5.12	3.00	1.258	24.0	0.0	5.00	
29.03.2025	61.69	56.79	4.90	54.28	36.04	0.00	53.34	35.50	0.00	40.16	17.84	6.12	5.12	3.00	1.187	24.0	0.0	5.00	
30.03.2025	61.83	56.94	4.89	57.90	35.74	0.00	56.89	35.20	0.00	47.09	21.68	6.12	5.12	3.00	1.406	24.0	0.0	5.00	
31.03.2025	61.76	56.92	4.84	55.35	35.69	0.00	54.39	35.15	0.00	42.97	19.23	6.12	5.12	3.00	1.263	24.0	0.0	5.00	
Средние:	61.76	56.98	4.78	---	---	---	---	---	---	46.34	---	6.12	5.12	3.00	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	1877.12	1166.12	0.00	1844.35	1148.59	0.00	---	695.76	---	---	---	45.024	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	18134.26	8602.06	0.00	17863.97	8481.70	0.00	9382.27	451.401	0.000	0.000	7907.0	0.0
31.03.2025	20011.38	9768.18	0.00	19708.32	9630.29	0.00	10078.04	496.426	0.000	0.000	8651.0	0.0
Итого:	1877.12	1166.12	0.00	1844.35	1148.59	0.00	695.76	45.024	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____