Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 36 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 115464
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 411294	КТСП-Н SN 32101г
Обратка:	ПРЭМ SN 334494	КТСП-Н SN 32101х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	80.97	41.10	39.87	29.63	28.66	3.33	28.78	28.43	1.23	0.35	0.00	0.00	1.147	24.0	0.0	
02.03.2025	77.65	37.73	39.92	28.16	27.27	3.22	27.41	27.08	1.22	0.33	0.00	0.00	1.093	24.0	0.0	
03.03.2025	80.17	38.96	41.21	28.82	27.86	3.40	28.01	27.65	1.27	0.35	0.00	0.00	1.153	24.0	0.0	
04.03.2025	81.12	37.84	43.28	26.67	25.74	3.55	25.89	25.56	1.30	0.34	0.00	0.00	1.120	24.0	0.0	
05.03.2025	82.09	37.64	44.45	26.39	25.44	3.65	25.61	25.27	1.34	0.34	0.00	0.00	1.138	24.0	0.0	
06.03.2025	81.19	38.69	42.50	27.46	26.50	3.53	26.66	26.31	1.33	0.35	0.00	0.00	1.132	24.0	0.0	
07.03.2025	81.48	39.76	41.72	28.07	27.11	3.51	27.26	26.90	1.32	0.36	0.00	0.00	1.136	24.0	0.0	
08.03.2025	82.80	39.62	43.18	27.83	26.84	3.63	26.99	26.63	1.35	0.36	0.00	0.00	1.165	24.0	0.0	
09.03.2025	83.87	43.99	39.88	27.75	26.79	3.49	26.90	26.54	1.33	0.36	0.00	0.00	1.072	24.0	0.0	
10.03.2025	78.79	39.43	39.36	29.39	28.43	3.32	28.58	28.21	1.29	0.37	0.00	0.00	1.124	24.0	0.0	
11.03.2025	76.12	39.16	36.96	29.66	28.75	3.12	28.89	28.53	1.25	0.36	0.00	0.00	1.067	24.0	0.0	
12.03.2025	71.20	37.63	33.57	29.10	28.30	2.80	28.43	28.10	1.17	0.33	0.00	0.00	0.953	24.0	0.0	
13.03.2025	70.85	38.18	32.67	29.93	29.11	2.75	29.25	28.91	1.17	0.34	0.00	0.00	0.954	24.0	0.0	
14.03.2025	70.68	38.48	32.20	30.61	29.78	2.73	29.92	29.57	1.16	0.35	0.00	0.00	0.962	24.0	0.0	
15.03.2025	71.88	39.96	31.92	33.08	32.18	2.77	32.31	31.93	1.20	0.39	0.00	0.00	1.031	24.0	0.0	
16.03.2025	70.60	37.78	32.82	28.71	27.93	2.76	28.06	27.73	1.18	0.33	0.00	0.00	0.919	24.0	0.0	
17.03.2025	70.51	37.33	33.18	28.79	28.01	2.76	28.14	27.82	1.17	0.33	0.00	0.00	0.933	24.0	0.0	
18.03.2025	75.20	37.46	37.74	28.01	27.15	3.14	27.30	26.96	1.26	0.34	0.00	0.00	1.029	24.0	0.0	
19.03.2025	79.22	40.38	38.84	29.09	28.13	3.33	28.28	27.91	1.32	0.37	0.00	0.00	1.098	24.0	0.0	
20.03.2025	73.75	37.37	36.38	27.03	26.23	3.01	26.37	26.05	1.22	0.32	0.00	0.00	0.958	24.0	0.0	
21.03.2025	74.05	36.78	37.27	27.54	26.70	3.06	26.86	26.53	1.24	0.33	0.00	0.00	1.000	24.0	0.0	
22.03.2025	73.50	38.09	35.41	28.15	27.33	2.96	27.47	27.14	1.20	0.33	0.00	0.00	0.971	24.0	0.0	
23.03.2025	72.00	36.59	35.41	28.27	27.45	2.93	27.60	27.27	1.21	0.33	0.00	0.00	0.976	24.0	0.0	
24.03.2025	69.61	37.02	32.59	29.65	28.86	2.71	29.00	28.67	1.15	0.33	0.00	0.00	0.944	24.0	0.0	
25.03.2025	68.53	37.11	31.42	29.90	29.13	2.63	29.26	28.93	1.13	0.33	0.00	0.00	0.918	24.0	0.0	
26.03.2025	68.28	37.04	31.24	30.05	29.28	2.60	29.41	29.08	1.13	0.33	0.00	0.00	0.918	24.0	0.0	
27.03.2025	69.16	38.28	30.88	31.59	30.77	2.62	30.91	30.55	1.14	0.35	0.00	0.00	0.953	24.0	0.0	
28.03.2025	69.27	38.46	30.81	31.97	31.14	2.63	31.27	30.91	1.15	0.36	0.00	0.00	0.962	24.0	0.0	
29.03.2025	68.57	38.06	30.51	29.90	29.14	2.58	29.26	28.94	1.11	0.32	0.00	0.00	0.892	24.0	0.0	
30.03.2025	68.23	37.47	30.76	28.33	27.61	2.57	27.73	27.42	1.12	0.31	0.00	0.00	0.851	24.0	0.0	
31.03.2025	69.21	38.55	30.66	31.18	30.38	2.59	30.50	30.16	1.12	0.34	0.00	0.00	0.934	24.0	0.0	
Средние:	74.53	38.45	36.08	---	---	3.02	---	---	1.22	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	900.68	873.98	---	878.29	867.67	---	10.62	---	---	31.502	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	15319.53	15061.30	14922.20	14900.60	21.60	438.057	17046.0	31.0
31.03.2025	16220.21	15935.28	15800.48	15768.26	32.22	469.559	17790.0	31.0
Итого:	900.68	873.98	878.29	867.67	10.62	31.502	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации