Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 60 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169115
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 416539	КТС-Б SN 1218234г
Обратка:	ПРЭМ SN 431437	КТС-Б SN 1218234х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	82.52	36.85	45.67	27.81	26.88	3.40	26.95	26.69	0.97	0.26	7.00	7.00	1.231	24.0	0.0	
02.03.2025	78.94	32.40	46.54	26.02	25.18	3.28	25.30	25.05	0.99	0.25	7.00	7.00	1.177	24.0	0.0	
03.03.2025	81.65	35.85	45.80	27.25	26.35	3.36	26.46	26.16	1.14	0.30	7.00	7.00	1.211	24.0	0.0	
04.03.2025	82.74	34.42	48.32	25.52	24.65	3.47	24.80	24.47	1.34	0.33	7.00	7.00	1.201	24.0	0.0	
05.03.2025	83.73	34.29	49.44	24.93	24.06	3.55	24.21	23.90	1.29	0.31	7.00	7.00	1.195	24.0	0.0	
06.03.2025	82.77	34.31	48.46	26.20	25.30	3.50	25.48	25.14	1.34	0.34	7.00	7.00	1.236	24.0	0.0	
07.03.2025	83.12	35.76	47.36	26.84	25.94	3.41	26.05	25.73	1.24	0.32	7.00	7.00	1.234	24.0	0.0	
08.03.2025	84.46	36.40	48.06	26.47	25.55	3.54	25.67	25.36	1.21	0.31	7.00	7.00	1.234	24.0	0.0	
09.03.2025	85.60	35.55	50.05	26.47	25.52	3.65	25.62	25.35	1.06	0.27	7.00	7.00	1.285	24.0	0.0	
10.03.2025	80.22	37.04	43.18	27.05	26.21	3.15	26.31	25.98	1.26	0.33	7.00	7.00	1.135	24.0	0.0	
11.03.2025	77.38	33.98	43.40	26.68	25.86	3.12	25.98	25.68	1.16	0.30	7.00	7.00	1.127	24.0	0.0	
12.03.2025	72.12	32.30	39.82	25.11	24.41	2.83	24.61	24.29	1.31	0.32	7.00	7.00	0.980	24.0	0.0	
13.03.2025	71.62	32.23	39.39	24.95	24.26	2.80	24.42	24.14	1.15	0.28	7.00	7.00	0.961	24.0	0.0	
14.03.2025	71.49	32.00	39.49	26.16	25.43	2.83	25.57	25.30	1.06	0.27	7.00	7.00	1.007	24.0	0.0	
15.03.2025	72.81	36.76	36.05	29.56	28.77	2.71	28.84	28.53	1.08	0.31	7.00	7.00	1.040	24.0	0.0	
16.03.2025	71.33	31.16	40.17	23.88	23.22	2.80	23.36	23.16	0.86	0.20	7.00	7.00	0.939	24.0	0.0	
17.03.2025	71.28	32.18	39.10	24.10	23.44	2.78	23.62	23.35	1.15	0.27	7.00	7.00	0.922	24.0	0.0	
18.03.2025	76.19	32.30	43.89	24.06	23.32	3.12	23.47	23.21	1.11	0.26	7.00	7.00	1.030	24.0	0.0	
19.03.2025	80.34	34.04	46.30	25.74	24.90	3.32	25.02	24.76	1.04	0.26	7.00	7.00	1.156	24.0	0.0	
20.03.2025	74.59	30.73	43.86	22.71	22.02	3.09	22.18	21.98	0.91	0.20	7.00	7.00	0.973	24.0	0.0	
21.03.2025	74.70	30.80	43.90	22.83	22.15	3.02	22.35	22.08	1.22	0.27	7.00	7.00	0.981	24.0	0.0	
22.03.2025	74.19	31.15	43.04	23.38	22.68	3.04	22.85	22.62	1.01	0.23	7.00	7.00	0.982	24.0	0.0	
23.03.2025	72.70	29.54	43.16	23.35	22.66	3.00	22.87	22.63	1.05	0.24	7.00	7.00	0.987	24.0	0.0	
24.03.2025	70.27	31.20	39.07	24.73	24.06	2.75	24.25	23.95	1.24	0.30	7.00	7.00	0.943	24.0	0.0	
25.03.2025	69.16	32.09	37.07	25.25	24.60	2.61	24.77	24.50	1.10	0.27	7.00	7.00	0.920	24.0	0.0	
26.03.2025	68.91	31.38	37.53	25.57	24.90	2.66	25.09	24.79	1.20	0.30	7.00	7.00	0.938	24.0	0.0	
27.03.2025	69.95	32.87	37.08	27.62	26.92	2.57	27.01	26.75	0.97	0.26	7.00	7.00	0.999	24.0	0.0	
28.03.2025	70.34	34.84	35.50	29.17	28.44	2.53	28.46	28.24	0.78	0.22	7.00	7.00	1.008	24.0	0.0	
29.03.2025	69.58	32.87	36.71	26.91	26.23	2.56	26.38	26.07	1.18	0.31	7.00	7.00	0.968	24.0	0.0	
30.03.2025	69.25	32.29	36.96	25.82	25.18	2.51	25.34	25.05	1.15	0.29	7.00	7.00	0.934	24.0	0.0	
31.03.2025	70.22	35.18	35.04	29.91	29.20	2.40	29.29	29.00	1.00	0.29	7.00	7.00	1.028	24.0	0.0	
Средние:	75.62	33.38	42.24	---	---	3.01	---	---	1.12	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	802.05	778.29	---	782.58	773.91	---	8.67	---	---	32.962	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	700.66	675.30	675.71	668.28	7.43	35.930	610.0	3604.0
31.03.2025	1502.71	1453.59	1458.29	1442.19	16.10	68.892	1354.0	3604.0
Итого:	802.05	778.29	782.58	773.91	8.67	32.962	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации