Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 62 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130477
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 275789	КТСП-Н SN 9239г
Обратка:	ПРЭМ SN 277244	КТСП-Н SN 9239х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	83.57	48.58	34.99	31.69	30.76	2.97	30.73	30.42	1.02	0.31	0.00	0.00	1.075	24.0	0.0	
02.03.2025	80.21	45.67	34.54	29.61	28.77	2.89	28.77	28.48	1.02	0.29	0.00	0.00	0.993	24.0	0.0	
03.03.2025	82.85	47.72	35.13	31.02	30.10	3.02	30.09	29.77	1.08	0.32	0.00	0.00	1.057	24.0	0.0	
04.03.2025	84.11	47.10	37.01	28.99	28.09	3.15	28.10	27.79	1.10	0.31	0.00	0.00	1.040	24.0	0.0	
05.03.2025	85.19	46.89	38.30	28.29	27.38	3.26	27.40	27.09	1.12	0.31	0.00	0.00	1.049	24.0	0.0	
06.03.2025	84.06	47.53	36.53	29.71	28.78	3.17	28.80	28.47	1.13	0.32	0.00	0.00	1.052	24.0	0.0	
07.03.2025	84.38	48.09	36.29	30.47	29.51	3.17	29.52	29.19	1.14	0.33	0.00	0.00	1.071	24.0	0.0	
08.03.2025	85.94	48.37	37.57	30.03	29.06	3.27	29.06	28.73	1.15	0.33	0.00	0.00	1.092	24.0	0.0	
09.03.2025	86.89	48.93	37.96	30.03	29.05	3.32	29.05	28.72	1.16	0.34	0.00	0.00	1.103	24.0	0.0	
10.03.2025	81.35	47.41	33.94	30.70	29.79	3.01	29.81	29.47	1.14	0.34	0.00	0.00	1.012	24.0	0.0	
11.03.2025	78.37	46.03	32.34	30.28	29.42	2.89	29.46	29.12	1.16	0.34	0.00	0.00	0.952	24.0	0.0	
12.03.2025	73.10	43.05	30.05	28.48	27.73	2.69	27.80	27.48	1.17	0.32	0.00	0.00	0.835	24.0	0.0	
13.03.2025	72.66	42.86	29.80	28.29	27.54	2.70	27.62	27.29	1.19	0.33	0.00	0.00	0.822	24.0	0.0	
14.03.2025	72.48	43.43	29.05	29.67	28.89	2.67	28.97	28.62	1.19	0.34	0.00	0.00	0.841	24.0	0.0	
15.03.2025	73.60	46.01	27.59	33.57	32.70	2.62	32.75	32.36	1.19	0.39	0.00	0.00	0.903	24.0	0.0	
16.03.2025	72.35	42.53	29.82	27.03	26.31	2.70	26.39	26.08	1.18	0.31	0.00	0.00	0.786	24.0	0.0	
17.03.2025	72.36	42.61	29.75	27.27	26.55	2.69	26.63	26.32	1.19	0.32	0.00	0.00	0.791	24.0	0.0	
18.03.2025	77.66	44.24	33.42	27.21	26.41	2.99	26.49	26.16	1.24	0.33	0.00	0.00	0.884	24.0	0.0	
19.03.2025	81.58	46.81	34.77	29.15	28.24	3.17	28.30	27.94	1.28	0.36	0.00	0.00	0.984	24.0	0.0	
20.03.2025	75.79	42.73	33.06	25.67	24.93	2.94	25.01	24.71	1.23	0.31	0.00	0.00	0.826	24.0	0.0	
21.03.2025	76.04	42.54	33.50	25.81	25.05	2.97	25.14	24.83	1.24	0.31	0.00	0.00	0.841	24.0	0.0	
22.03.2025	75.46	42.70	32.76	26.44	25.68	2.93	25.77	25.45	1.24	0.32	0.00	0.00	0.843	24.0	0.0	
23.03.2025	73.86	41.85	32.01	26.40	25.66	2.86	25.76	25.44	1.23	0.32	0.00	0.00	0.824	24.0	0.0	
24.03.2025	71.26	41.99	29.27	28.00	27.26	2.67	27.35	27.03	1.20	0.33	0.00	0.00	0.800	24.0	0.0	
25.03.2025	70.07	42.05	28.02	28.60	27.87	2.59	27.96	27.63	1.20	0.33	0.00	0.00	0.783	24.0	0.0	
26.03.2025	69.85	42.25	27.60	28.93	28.20	2.56	28.29	27.96	1.18	0.33	0.00	0.00	0.780	24.0	0.0	
27.03.2025	70.82	43.82	27.00	31.29	30.50	2.55	30.58	30.22	1.18	0.36	0.00	0.00	0.824	24.0	0.0	
28.03.2025	71.12	45.12	26.00	33.10	32.28	2.51	32.34	31.96	1.18	0.38	0.00	0.00	0.840	24.0	0.0	
29.03.2025	70.42	43.78	26.64	30.50	29.74	2.52	29.82	29.47	1.18	0.35	0.00	0.00	0.793	24.0	0.0	
30.03.2025	70.11	43.22	26.89	29.24	28.52	2.51	28.59	28.26	1.16	0.33	0.00	0.00	0.768	24.0	0.0	
31.03.2025	71.02	45.76	25.26	33.87	33.05	2.43	33.09	32.72	1.14	0.37	0.00	0.00	0.835	24.0	0.0	
Средние:	76.73	44.89	31.83	---	---	2.85	---	---	1.17	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	909.33	883.81	---	885.42	875.16	---	10.26	---	---	28.098	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	1969.32	1900.80	1903.09	1878.94	24.15	74.578	1572.0	118.0
31.03.2025	2878.65	2784.61	2788.51	2754.10	34.41	102.676	2316.0	118.0
Итого:	909.33	883.81	885.42	875.16	10.26	28.098	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____