Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ПРИМ SN 504426
Обратка: ПРИМ SN 502702
Подача, горячая вода:
Обратка, горячая вода:

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 100563

Датчик температуры:
КТПТР-05 SN 8397
КТПТР-05 SN 8397А

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1	T2	T3	T4	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	P1	Qt1	Qt2	dQt	tm1	ts1
	°C	°C	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.03.2025	81.81	45.80	81.36	47.39	36.01	2.63	2.55	61.38	60.64	0.45	2.207	2.082	0.125	24.0	24.0
02.03.2025	80.17	45.20	79.75	46.79	34.97	2.68	2.60	62.47	61.88	0.45	2.181	2.052	0.129	24.0	24.0
03.03.2025	79.12	45.28	78.71	46.36	33.84	2.76	2.69	64.52	64.01	0.45	2.182	2.090	0.092	24.0	24.0
04.03.2025	79.87	45.16	79.45	46.70	34.71	2.68	2.60	62.57	61.79	0.45	2.176	2.048	0.127	24.0	24.0
05.03.2025	82.00	45.76	81.56	47.58	36.24	2.63	2.54	61.18	60.40	0.46	2.220	2.077	0.143	24.0	24.0
06.03.2025	83.39	46.17	82.93	47.94	37.22	2.56	2.47	59.51	58.76	0.46	2.213	2.076	0.137	24.0	24.0
07.03.2025	81.32	45.54	80.88	46.97	35.78	2.50	2.42	58.27	57.60	0.46	2.091	1.975	0.116	24.0	24.0
08.03.2025	81.45	45.33	81.00	46.63	36.12	2.49	2.41	57.96	57.29	0.46	2.094	1.992	0.102	24.0	24.0
09.03.2025	83.25	45.56	82.77	47.40	37.69	2.48	2.41	57.65	57.21	0.46	2.166	2.031	0.135	24.0	24.0
10.03.2025	83.28	46.09	82.82	47.87	37.18	2.59	2.51	60.42	59.66	0.45	2.249	2.113	0.136	24.0	24.0
11.03.2025	78.40	44.84	77.97	45.81	33.56	2.54	2.48	59.30	59.01	0.46	1.984	1.899	0.085	24.0	24.0
12.03.2025	76.11	45.08	75.73	45.28	31.02	2.74	2.67	64.07	63.52	0.44	1.964	1.938	0.027	24.0	24.0
13.03.2025	70.73	45.38	70.43	43.97	25.35	3.09	3.04	72.56	72.21	0.44	1.822	1.921	-0.099	24.0	24.0
14.03.2025	70.79	44.76	70.48	43.55	26.03	2.92	2.87	68.61	68.22	0.45	1.764	1.841	-0.077	24.0	24.0
15.03.2025	70.69	44.45	70.37	43.13	26.24	2.84	2.80	66.65	66.48	0.46	1.735	1.816	-0.081	24.0	24.0
16.03.2025	70.35	43.97	70.00	41.03	26.38	2.60	2.57	61.11	61.03	0.47	1.580	1.775	-0.195	24.0	24.0
17.03.2025	71.57	45.30	71.24	43.80	26.28	3.03	2.98	71.07	70.91	0.45	1.838	1.947	-0.109	24.0	24.0
18.03.2025	71.05	45.33	70.71	43.39	25.71	2.99	2.94	70.18	69.94	0.46	1.776	1.919	-0.144	24.0	24.0
19.03.2025	76.23	44.85	75.83	45.45	31.39	2.63	2.58	61.50	61.29	0.47	1.914	1.854	0.060	24.0	24.0
20.03.2025	78.10	45.17	77.69	45.97	32.93	2.54	2.49	59.34	59.18	0.47	1.943	1.871	0.072	24.0	24.0
21.03.2025	74.70	45.68	74.35	46.02	29.02	2.91	2.85	68.06	67.67	0.45	1.968	1.925	0.042	24.0	24.0
22.03.2025	75.21	45.23	74.83	45.72	29.98	2.73	2.68	63.88	63.61	0.45	1.911	1.855	0.056	24.0	24.0
23.03.2025	74.22	45.01	73.83	45.43	29.21	2.75	2.69	64.45	63.87	0.46	1.881	1.827	0.054	24.0	24.0
24.03.2025	72.81	45.70	72.45	44.44	27.11	2.99	2.92	70.16	69.36	0.45	1.875	1.959	-0.084	24.0	24.0
25.03.2025	69.33	45.37	69.01	42.70	23.96	3.00	2.95	70.39	70.11	0.45	1.656	1.850	-0.195	24.0	24.0
26.03.2025	68.92	45.87	68.60	41.87	23.05	3.00	2.97	70.53	70.51	0.45	1.601	1.878	-0.277	24.0	24.0
27.03.2025	68.82	45.06	68.50	41.88	23.76	2.81	2.78	65.90	66.07	0.45	1.548	1.751	-0.203	24.0	24.0
28.03.2025	68.69	44.79	68.36	41.32	23.90	2.67	2.65	62.76	63.00	0.45	1.484	1.688	-0.203	24.0	24.0
29.03.2025	68.70	45.36	68.37	40.91	23.34	2.75	2.72	64.53	64.71	0.45	1.487	1.763	-0.276	24.0	24.0
30.03.2025	68.31	44.51	67.97	41.00	23.80	2.54	2.52	59.76	59.99	0.44	1.406	1.608	-0.202	24.0	24.0
31.03.2025	68.46	45.99	68.12	40.40	22.47	2.81	2.79	66.12	66.26	0.44	1.446	1.827	-0.381	24.0	24.0
Средние:	75.09	45.28	74.71	44.67	29.81	2.74	2.68	---	---	0.45	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	1986.84	1976.18	---	58.360	59.248	-0.888	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	Qt_itog2	dQt_itog	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
28.02.2025	147471.13	172260.73	4957.849	3876.326	1081.523	68754.6	71262.0
31.03.2025	149457.97	174236.91	5016.209	3935.575	1080.635	69498.6	72006.0
Итого:	1986.84	1976.17	58.360	59.249	-0.888	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации