Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чайковского ул, д. 10 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-024 (узел 1) Заводской номер: 1101045
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ЭРСВ-400Л B SN 2000906	ВЗЛЕТ ТПС SN 1137767
Обратка:	Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 104584	ВЗЛЕТ ТПС SN 1126325

Схема измерений: Пользовательская

Дата	tнв	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Mтс	P1	P2	W1	W2	Wтс	Wгв	tхв	Тнар	НС	NSCodes
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	т	т		т	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	°C	ч		
01.03.2025	0.00	84.38	34.63	49.75	72.37	69.81	70.15	69.38	1.10	0.77	0.90	0.50	5.94	2.48	3.464	0.00	5.00	23.98	*	25
02.03.2025	0.00	80.15	38.82	41.33	87.33	84.61	84.89	84.00	1.05	0.89	0.90	0.50	6.82	3.31	3.513	0.00	5.00	24.00		
03.03.2025	0.00	83.21	42.41	40.80	93.24	90.36	90.45	89.59	0.96	0.87	0.90	0.50	7.55	3.86	3.691	0.00	5.00	24.00		
04.03.2025	0.00	84.43	41.68	42.75	86.36	83.59	83.71	82.90	0.97	0.81	0.90	0.50	7.09	3.50	3.582	0.00	5.00	24.00		
05.03.2025	0.00	85.51	41.19	44.32	83.10	80.36	80.50	79.71	0.98	0.78	0.90	0.50	6.90	3.33	3.573	0.00	5.00	24.00		
06.03.2025	0.00	84.82	42.03	42.79	88.67	85.84	85.93	85.12	0.95	0.82	0.90	0.50	7.30	3.62	3.679	0.00	5.00	24.00		
07.03.2025	0.00	84.83	42.62	42.21	91.02	88.15	88.21	87.39	0.94	0.82	0.90	0.50	7.50	3.77	3.727	0.00	5.00	24.00		
08.03.2025	0.00	85.45	42.41	43.04	89.25	86.39	86.46	85.65	0.94	0.81	0.90	0.50	7.41	3.68	3.730	0.00	5.00	24.00		
09.03.2025	0.00	87.85	44.16	43.69	90.69	87.74	87.70	86.92	0.90	0.78	0.90	0.50	7.73	3.90	3.834	0.00	5.00	24.00		
10.03.2025	0.00	81.96	42.24	39.72	91.80	89.02	89.13	88.26	0.99	0.88	0.90	0.50	7.32	3.78	3.540	0.00	5.00	24.00		
11.03.2025	0.00	79.32	41.92	37.40	91.07	88.40	88.57	87.66	1.03	0.91	0.90	0.50	7.04	3.73	3.310	0.00	5.00	24.00		
12.03.2025	0.00	73.76	37.38	36.38	83.73	81.32	81.72	80.78	1.16	0.94	0.90	0.50	6.04	3.07	2.972	0.00	5.00	24.00		
13.03.2025	0.00	73.38	37.78	35.60	83.44	81.07	81.46	80.52	1.16	0.94	0.90	0.50	5.99	3.09	2.904	0.00	5.00	24.00		
14.03.2025	0.00	72.96	38.54	34.42	87.35	84.92	85.29	84.32	1.14	0.97	0.90	0.50	6.24	3.30	2.936	0.00	5.00	24.00		
15.03.2025	0.00	73.99	40.82	33.17	101.02	98.32	98.58	97.55	1.05	1.03	0.90	0.50	7.32	4.04	3.278	0.00	5.00	24.00		
16.03.2025	0.00	73.38	36.81	36.57	80.99	78.66	79.06	78.14	1.18	0.93	0.90	0.50	5.82	2.95	2.869	0.00	5.00	24.00		
17.03.2025	0.00	72.87	36.54	36.33	79.78	77.48	77.91	76.99	1.19	0.92	0.90	0.50	5.69	2.87	2.826	0.00	5.00	24.00		
18.03.2025	0.00	76.86	38.06	38.80	78.47	76.11	76.42	75.58	1.11	0.84	0.90	0.50	5.92	2.94	2.976	0.00	5.00	24.00		
19.03.2025	0.00	82.61	42.10	40.51	87.73	85.03	85.14	84.31	0.99	0.84	0.90	0.50	7.05	3.60	3.452	0.00	5.00	24.00		
20.03.2025	0.00	77.05	37.02	40.03	75.40	73.07	73.43	72.59	1.16	0.85	0.90	0.50	5.68	2.74	2.934	0.00	5.00	24.00		
21.03.2025	0.00	76.92	36.60	40.32	73.97	71.68	72.05	71.22	1.16	0.83	0.90	0.50	5.56	2.65	2.905	0.00	5.00	24.00		
22.03.2025	0.00	76.20	36.36	39.84	76.97	74.61	75.01	74.14	1.16	0.87	0.90	0.50	5.73	2.74	2.987	0.00	5.00	24.00		
23.03.2025	0.00	74.90	35.84	39.06	76.82	74.49	74.93	74.04	1.19	0.89	0.90	0.50	5.62	2.69	2.930	0.00	5.00	24.00		
24.03.2025	0.00	71.98	36.75	35.23	82.18	79.85	80.29	79.33	1.20	0.96	0.90	0.50	5.79	2.97	2.821	0.00	5.00	24.00		
25.03.2025	0.00	70.76	36.56	34.20	83.89	81.57	82.02	81.04	1.20	0.98	0.90	0.50	5.82	3.02	2.800	0.00	5.00	24.00		
26.03.2025	0.00	70.37	37.20	33.17	85.52	83.19	83.63	82.64	1.19	0.99	0.90	0.50	5.90	3.12	2.779	0.00	5.00	24.00		
27.03.2025	0.00	71.05	38.43	32.62	93.56	91.08	91.46	90.43	1.13	1.03	0.90	0.50	6.51	3.54	2.978	0.00	5.00	24.00		
28.03.2025	0.00	71.26	40.85	30.41	101.10	98.54	98.82	97.76	1.08	1.06	0.90	0.50	7.06	4.06	3.000	0.00	5.00	24.00		
29.03.2025	0.00	70.71	38.59	32.12	92.70	90.26	90.64	89.61	1.14	1.03	0.90	0.50	6.42	3.52	2.905	0.00	5.00	24.00		
30.03.2025	0.00	70.57	36.73	33.84	87.97	85.57	86.02	85.02	1.17	1.00	0.90	0.50	6.09	3.17	2.917	0.00	5.00	24.00		
31.03.2025	0.00	70.86	40.16	30.70	100.96	98.41	98.70	97.64	1.07	1.05	0.90	0.50	7.03	4.02	3.009	0.00	5.00	24.00		
Средние:	0.00	77.24	39.14	38.10	---	---	---	---	1.08	---	0.90	0.50	---	---	---	---	5.00	---		
Итого:	---	---	---	---	2678.42	2599.49	2608.28	2580.22	---	28.05	---	---	201.87	103.05	98.821	0.00	---	743.98		

Дата	V1	V2	M1	M2	Mтс	W1	W2	Wтс	Wгв	Тнар
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч
28.02.2025	212447.54	210634.67	206364.10	208769.99	-2405.95	16666.73	8699.07	7967.551	0.00	102309.75
31.03.2025	215125.96	213234.15	208972.37	211350.22	-2377.89	16868.60	8802.12	8066.371	0.00	103053.73
Итого:	2678.42	2599.49	2608.28	2580.22	28.05	201.87	103.05	98.821	0.00	743.98

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чайковского ул, д. 10 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-024 (узел 2) Заводской номер: 1100591
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1149533
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1162037
Схема измерений: Пользовательская

Дата	tнв	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Mтс	P1	P2	W1	W2	Wтс	Wгв	tхв	Тнар	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	т	т		т	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	°C	ч	
01.03.2025	0.00	84.34	16.11	68.23	34.93	34.31	33.87	34.24	-1.08	-0.37	0.90	0.50	2.86	0.68	2.175	0.00	5.00	24.00	
02.03.2025	0.00	80.27	33.04	47.23	63.25	62.30	61.48	61.98	-0.82	-0.50	0.90	0.50	4.95	2.04	2.907	0.00	5.00	24.00	
03.03.2025	0.00	83.42	38.56	44.86	78.04	76.95	75.70	76.40	-0.91	-0.69	0.90	0.50	6.32	2.95	3.370	0.00	5.00	24.00	
04.03.2025	0.00	84.66	41.56	43.10	87.92	86.68	85.21	85.97	-0.89	-0.76	0.90	0.50	7.23	3.55	3.677	0.00	5.00	24.00	
05.03.2025	0.00	85.74	41.15	44.59	84.51	83.27	81.85	82.60	-0.91	-0.75	0.90	0.50	7.04	3.38	3.654	0.00	5.00	24.00	
06.03.2025	0.00	85.10	42.29	42.81	90.26	88.99	87.45	88.23	-0.89	-0.78	0.90	0.50	7.46	3.71	3.746	0.00	5.00	24.00	
07.03.2025	0.00	85.10	43.45	41.65	92.61	91.34	89.73	90.52	-0.88	-0.79	0.90	0.50	7.66	3.92	3.740	0.00	5.00	24.00	
08.03.2025	0.00	85.67	43.38	42.29	90.78	89.51	87.92	88.71	-0.89	-0.79	0.90	0.50	7.55	3.83	3.719	0.00	5.00	24.00	
09.03.2025	0.00	88.17	43.94	44.23	90.38	89.01	87.38	88.20	-0.93	-0.81	0.90	0.50	7.73	3.85	3.875	0.00	5.00	24.00	
10.03.2025	0.00	82.27	42.59	39.68	93.39	92.24	90.66	91.45	-0.86	-0.78	0.90	0.50	7.48	3.88	3.596	0.00	5.00	24.00	
11.03.2025	0.00	79.66	41.76	37.90	92.74	91.70	90.18	90.94	-0.83	-0.75	0.90	0.50	7.20	3.78	3.416	0.00	5.00	24.00	
12.03.2025	0.00	74.01	38.56	35.45	85.16	84.35	83.10	83.76	-0.79	-0.66	0.90	0.50	6.16	3.22	2.946	0.00	5.00	24.00	
13.03.2025	0.00	73.63	37.89	35.74	84.82	84.01	82.79	83.44	-0.78	-0.65	0.90	0.50	6.11	3.15	2.961	0.00	5.00	24.00	
14.03.2025	0.00	73.19	38.44	34.75	88.66	87.84	86.56	87.22	-0.76	-0.66	0.90	0.50	6.35	3.34	3.007	0.00	5.00	24.00	
15.03.2025	0.00	74.26	41.17	33.09	102.71	101.77	100.21	100.94	-0.73	-0.74	0.90	0.50	7.46	4.15	3.317	0.00	5.00	24.00	
16.03.2025	0.00	73.65	37.71	35.94	82.57	81.76	80.59	81.20	-0.75	-0.61	0.90	0.50	5.95	3.08	2.873	0.00	5.00	24.00	
17.03.2025	0.00	73.09	36.63	36.46	81.04	80.24	79.13	79.73	-0.76	-0.60	0.90	0.50	5.80	2.92	2.883	0.00	5.00	24.00	
18.03.2025	0.00	77.00	37.65	39.35	79.56	78.63	77.48	78.10	-0.79	-0.62	0.90	0.50	6.01	2.95	3.057	0.00	5.00	24.00	
19.03.2025	0.00	82.92	41.76	41.16	89.33	88.10	86.68	87.37	-0.79	-0.69	0.90	0.50	7.20	3.63	3.571	0.00	5.00	24.00	
20.03.2025	0.00	77.36	37.97	39.39	76.73	75.82	74.72	75.29	-0.77	-0.58	0.90	0.50	5.80	2.85	2.945	0.00	5.00	24.00	
21.03.2025	0.00	77.22	36.43	40.79	75.03	74.11	73.07	73.65	-0.79	-0.58	0.90	0.50	5.65	2.67	2.979	0.00	5.00	23.98	
22.03.2025	0.00	76.49	37.24	39.25	78.15	77.24	76.15	76.73	-0.77	-0.58	0.90	0.50	5.84	2.85	2.991	0.00	5.00	24.00	
23.03.2025	0.00	75.23	36.23	39.00	78.00	77.12	76.06	76.64	-0.76	-0.58	0.90	0.50	5.73	2.76	2.971	0.00	5.00	24.00	
24.03.2025	0.00	72.26	36.32	35.94	83.45	82.63	81.52	82.11	-0.71	-0.58	0.90	0.50	5.91	2.98	2.928	0.00	5.00	24.00	
25.03.2025	0.00	70.98	37.06	33.92	85.12	84.33	83.21	83.78	-0.69	-0.57	0.90	0.50	5.92	3.10	2.820	0.00	5.00	24.00	
26.03.2025	0.00	70.68	37.32	33.36	86.88	86.09	84.95	85.52	-0.67	-0.57	0.90	0.50	6.02	3.18	2.833	0.00	5.00	23.98	
27.03.2025	0.00	71.29	38.84	32.45	95.04	94.20	92.89	93.52	-0.67	-0.62	0.90	0.50	6.64	3.63	3.010	0.00	5.00	24.00	
28.03.2025	0.00	71.49	40.66	30.83	102.81	101.95	100.48	101.15	-0.66	-0.67	0.90	0.50	7.20	4.11	3.096	0.00	5.00	24.00	
29.03.2025	0.00	70.94	39.81	31.13	94.37	93.58	92.26	92.87	-0.67	-0.62	0.90	0.50	6.56	3.69	2.867	0.00	5.00	24.00	
30.03.2025	0.00	70.81	38.12	32.69	89.41	88.62	87.42	88.01	-0.68	-0.59	0.90	0.50	6.20	3.34	2.863	0.00	5.00	24.00	
31.03.2025	0.00	71.12	40.17	30.95	102.40	101.55	100.09	100.76	-0.66	-0.66	0.90	0.50	7.15	4.07	3.075	0.00	5.00	23.98	
Средние:	0.00	77.48	38.51	38.97	---	---	---	---	-0.79	---	0.90	0.50	---	---	---	---	5.00	---	
Итого:	---	---	---	---	2640.04	2610.26	2570.80	2591.02	---	-20.21	---	---	199.14	101.26	97.869	0.00	---	743.95	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mтс	W1	W2	Wтс	Wгв	Тнар
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч
28.02.2025	199605.66	196395.66	193875.46	194967.13	-1091.65	15678.99	7304.10	8375.059	0.00	101628.17
31.03.2025	202245.70	199005.91	196446.26	197558.15	-1111.86	15878.12	7405.36	8472.927	0.00	102372.12
Итого:	2640.04	2610.26	2570.80	2591.02	-20.21	199.14	101.26	97.869	0.00	743.95

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации