Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чайковского ул, д. 8А (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 16036268
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.03.2025	83.22	49.62	33.60	107.50	104.63	104.28	103.43	0.82	5.11	3.32	3.510	24.0	0.0	
02.03.2025	79.16	48.45	30.71	101.53	98.97	98.74	97.89	0.87	4.93	3.33	3.037	24.0	0.0	
03.03.2025	82.04	52.39	29.65	104.23	101.70	101.18	100.39	0.78	5.00	3.31	3.006	24.0	0.0	
04.03.2025	83.12	51.29	31.83	95.81	93.34	92.95	92.19	0.82	4.71	3.28	2.964	24.0	0.0	
05.03.2025	84.18	51.61	32.57	94.59	92.11	91.69	90.96	0.81	4.68	3.29	2.991	24.0	0.0	
06.03.2025	83.34	50.28	33.05	99.18	96.57	96.20	95.42	0.82	4.80	3.27	3.185	24.0	0.0	
07.03.2025	83.45	51.71	31.74	101.75	99.16	98.68	97.92	0.78	4.88	3.27	3.138	24.0	0.0	
08.03.2025	84.28	48.57	35.72	100.60	97.81	97.52	96.72	0.82	4.85	3.27	3.489	24.0	0.0	
09.03.2025	86.32	50.42	35.91	100.24	97.43	97.05	96.27	0.80	4.84	3.29	3.491	24.0	0.0	
10.03.2025	80.68	52.24	28.45	106.76	104.23	103.74	102.90	0.81	5.06	3.30	2.957	24.0	0.0	
11.03.2025	78.20	51.38	26.82	107.71	105.24	104.81	103.94	0.84	5.12	3.32	2.817	24.0	0.0	
12.03.2025	72.87	46.81	26.07	105.39	103.01	102.90	101.96	0.92	5.07	3.34	2.686	24.0	0.0	
13.03.2025	72.37	46.44	25.93	108.78	106.37	106.24	105.31	0.88	5.18	3.34	2.759	24.0	0.0	
14.03.2025	71.99	48.20	23.79	111.50	109.23	108.92	108.05	0.80	5.27	3.33	2.596	24.0	0.0	
15.03.2025	72.75	48.60	24.14	121.83	119.39	118.96	118.08	0.74	5.60	3.30	2.878	24.0	0.0	
16.03.2025	72.21	45.08	27.13	104.01	101.66	101.59	100.70	0.88	5.01	3.31	2.760	24.0	0.0	
17.03.2025	71.82	44.10	27.72	104.23	101.85	101.83	100.93	0.89	5.01	3.31	2.826	24.0	0.0	
18.03.2025	76.17	48.55	27.62	100.85	98.58	98.26	97.50	0.78	4.90	3.30	2.719	24.0	0.0	
19.03.2025	81.13	53.19	27.94	105.60	103.18	102.58	101.82	0.74	5.00	3.27	2.872	24.0	0.0	
20.03.2025	75.86	45.99	29.87	97.07	94.69	94.59	93.75	0.89	4.78	3.30	2.829	24.0	0.0	
21.03.2025	75.86	47.67	28.19	98.96	96.67	96.44	95.64	0.83	4.84	3.30	2.722	24.0	0.0	
22.03.2025	75.24	45.17	30.07	101.62	99.18	99.08	98.24	0.85	4.92	3.30	2.983	24.0	0.0	
23.03.2025	73.93	45.16	28.77	102.08	99.71	99.60	98.77	0.84	4.94	3.31	2.870	24.0	0.0	
24.03.2025	71.07	46.76	24.31	107.74	105.54	105.30	104.47	0.79	5.11	3.30	2.564	24.0	0.0	
25.03.2025	69.92	45.19	24.74	108.84	106.60	106.45	105.59	0.82	5.20	3.35	2.637	24.0	0.0	
26.03.2025	69.53	47.23	22.30	109.41	107.30	107.03	106.18	0.80	5.22	3.36	2.391	24.0	0.0	
27.03.2025	70.24	48.40	21.85	115.70	113.55	113.14	112.31	0.74	5.42	3.34	2.477	24.0	0.0	
28.03.2025	70.51	48.45	22.06	117.56	115.35	114.95	114.09	0.75	5.46	3.31	2.541	24.0	0.0	
29.03.2025	69.86	46.49	23.37	109.33	107.15	106.94	106.07	0.82	5.18	3.32	2.504	24.0	0.0	
30.03.2025	69.62	44.64	24.98	103.35	101.16	101.10	100.23	0.87	4.96	3.29	2.529	24.0	0.0	
31.03.2025	70.00	47.93	22.06	114.76	112.55	112.24	111.34	0.81	5.34	3.28	2.482	24.0	0.0	
Средние:	76.16	48.32	27.84	---	---	---	---	0.82	5.05	3.31	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3268.51	3193.90	3184.98	3159.04	---	---	---	88.212	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	10278.80	10005.31	9957.72	9879.51	0.00	330.696	0.000	0.000	2533.0	0.0
31.03.2025	13547.31	13199.21	13142.70	13038.55	0.00	418.908	0.000	0.000	3277.0	0.0
Итого:	3268.51	3193.90	3184.98	3159.04	0.00	88.212	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____