Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Космонавтов ш, д. 121 (2.1 МКД УК "Профком")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 104502
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 306775	КТСП-Н SN 12083г
Обратка:	ПРЭМ SN 307822	КТСП-Н SN 12083х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	81.25	44.25	37.00	100.58	96.24	4.41	97.67	95.30	2.46	2.37	0.00	0.00	3.612	24.0	0.0	
02.03.2025	77.76	42.35	35.41	97.94	93.83	4.29	95.33	93.02	2.45	2.31	0.00	0.00	3.372	24.0	0.0	
03.03.2025	80.42	44.74	35.68	99.70	95.45	4.36	96.86	94.54	2.42	2.32	0.00	0.00	3.454	24.0	0.0	
04.03.2025	81.52	43.70	37.82	96.59	92.38	4.46	93.78	91.51	2.45	2.27	0.00	0.00	3.547	24.0	0.0	
05.03.2025	82.63	44.62	38.01	98.84	94.48	4.51	95.85	93.57	2.41	2.28	0.00	0.00	3.641	24.0	0.0	
06.03.2025	81.68	44.92	36.76	99.99	95.65	4.44	97.06	94.69	2.47	2.37	0.00	0.00	3.567	24.0	0.0	
07.03.2025	81.77	44.57	37.20	99.36	95.03	4.45	96.44	94.13	2.42	2.31	0.00	0.00	3.587	24.0	0.0	
08.03.2025	82.84	45.07	37.77	100.02	95.62	4.50	97.04	94.71	2.43	2.33	0.00	0.00	3.666	24.0	0.0	
09.03.2025	84.28	45.53	38.75	99.18	94.77	4.55	96.13	93.79	2.46	2.34	0.00	0.00	3.725	24.0	0.0	
10.03.2025	79.04	44.24	34.80	99.52	95.45	4.18	96.80	94.55	2.35	2.25	0.00	0.00	3.368	24.0	0.0	
11.03.2025	76.26	43.00	33.26	97.71	93.78	4.10	95.20	92.91	2.43	2.29	0.00	0.00	3.165	24.0	0.0	
12.03.2025	71.51	40.68	30.83	99.67	95.83	3.93	97.36	95.07	2.38	2.29	0.00	0.00	2.999	24.0	0.0	
13.03.2025	71.00	41.05	29.95	99.37	95.62	3.85	97.08	94.84	2.33	2.24	0.00	0.00	2.904	24.0	0.0	
14.03.2025	70.50	41.04	29.46	100.27	96.48	3.85	98.01	95.68	2.41	2.33	0.00	0.00	2.883	24.0	0.0	
15.03.2025	70.99	41.45	29.54	102.39	98.40	3.97	100.02	97.56	2.49	2.46	0.00	0.00	2.950	24.0	0.0	
16.03.2025	70.62	40.59	30.03	99.88	95.92	4.04	97.64	95.18	2.55	2.46	0.00	0.00	2.929	24.0	0.0	
17.03.2025	70.49	41.51	28.98	99.78	95.85	4.02	97.56	95.04	2.62	2.52	0.00	0.00	2.824	24.0	0.0	
18.03.2025	74.93	42.58	32.35	98.75	94.59	4.30	96.23	93.74	2.62	2.49	0.00	0.00	3.108	24.0	0.0	
19.03.2025	79.32	44.67	34.65	100.25	95.98	4.35	97.47	95.04	2.52	2.43	0.00	0.00	3.375	24.0	0.0	
20.03.2025	74.16	42.37	31.79	98.13	94.12	4.17	95.69	93.31	2.52	2.38	0.00	0.00	3.041	24.0	0.0	
21.03.2025	74.31	41.93	32.38	99.01	94.90	4.24	96.59	94.10	2.61	2.49	0.00	0.00	3.124	24.0	0.0	
22.03.2025	73.66	41.28	32.38	100.55	96.36	4.26	98.12	95.56	2.64	2.56	0.00	0.00	3.175	24.0	0.0	
23.03.2025	72.14	40.18	31.96	98.89	94.78	4.24	96.55	94.01	2.67	2.54	0.00	0.00	3.083	24.0	0.0	
24.03.2025	69.68	40.77	28.91	101.17	97.18	4.02	98.93	96.40	2.59	2.53	0.00	0.00	2.858	24.0	0.0	
25.03.2025	68.53	40.20	28.33	101.25	97.29	3.99	99.09	96.54	2.61	2.55	0.00	0.00	2.804	24.0	0.0	
26.03.2025	68.19	39.80	28.39	102.22	98.17	4.04	100.04	97.39	2.68	2.65	0.00	0.00	2.838	24.0	0.0	
27.03.2025	68.82	40.72	28.10	101.79	97.76	4.04	99.63	96.97	2.71	2.66	0.00	0.00	2.799	24.0	0.0	
28.03.2025	68.86	41.13	27.73	99.70	95.77	4.02	97.53	94.99	2.64	2.54	0.00	0.00	2.700	24.0	0.0	
29.03.2025	68.32	40.38	27.94	100.08	96.16	4.00	97.94	95.39	2.64	2.55	0.00	0.00	2.735	24.0	0.0	
30.03.2025	68.12	39.07	29.05	98.97	95.04	4.05	96.87	94.31	2.68	2.56	0.00	0.00	2.809	24.0	0.0	
31.03.2025	68.91	42.23	26.68	105.17	101.13	3.92	102.89	100.25	2.60	2.64	0.00	0.00	2.740	24.0	0.0	
Средние:	74.60	42.28	32.32	---	---	4.18	---	---	2.52	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3096.72	2970.01	---	3019.40	2944.09	---	75.31	---	---	97.382	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	73846.89	71487.09	72017.91	70727.69	1290.22	1988.457	24525.0	2561.0
31.03.2025	76943.61	74457.10	75037.31	73671.78	1365.53	2085.839	25269.0	2561.0
Итого:	3096.72	2970.01	3019.40	2944.09	75.31	97.382	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации