

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Героев Хасана ул, д. 149Б (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137631
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 427154

ПРЭМ SN 427447

Датчик температуры:

КТС-Б SN 5024г

КТС-Б SN 5024х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	43.96	39.28	4.68	294.85	288.67	2.12	292.14	286.59	1.92	5.55	7.00	6.00	1.370	24.0	0.0	
02.04.2025	44.97	40.08	4.89	294.93	288.70	2.13	292.14	286.53	1.94	5.61	7.00	6.00	1.430	24.0	0.0	
03.04.2025	46.38	41.10	5.28	295.02	288.70	2.17	292.06	286.40	1.96	5.66	7.00	6.00	1.544	24.0	0.0	
04.04.2025	46.43	41.05	5.38	295.04	288.72	2.17	292.05	286.43	1.94	5.62	7.00	6.00	1.571	24.0	0.0	
05.04.2025	45.72	40.57	5.15	296.76	290.44	2.15	293.84	288.18	1.94	5.66	7.00	6.00	1.516	24.0	0.0	
06.04.2025	46.59	41.30	5.29	298.66	292.27	2.16	295.63	289.92	1.95	5.71	7.00	6.00	1.566	24.0	0.0	
07.04.2025	43.58	38.92	4.66	298.40	292.19	2.10	295.77	290.07	1.95	5.70	7.00	6.00	1.385	24.0	0.0	
08.04.2025	45.90	40.61	5.29	298.39	291.96	2.18	295.45	289.71	1.96	5.74	7.00	6.00	1.563	24.0	0.0	
09.04.2025	43.41	38.84	4.57	298.29	291.97	2.14	295.68	289.91	1.97	5.77	7.00	6.00	1.354	24.0	0.0	
10.04.2025	44.94	39.92	5.02	298.48	292.06	2.17	295.70	289.88	1.99	5.82	7.00	6.00	1.487	24.0	0.0	
11.04.2025	47.07	41.47	5.60	298.66	292.12	2.21	295.55	289.74	1.99	5.81	7.00	6.00	1.655	24.0	0.0	
12.04.2025	47.19	41.64	5.55	298.66	292.12	2.21	295.57	289.71	2.00	5.86	7.00	6.00	1.643	24.0	0.0	
13.04.2025	46.34	40.97	5.37	298.62	292.14	2.19	295.60	289.84	1.97	5.76	7.00	6.00	1.590	24.0	0.0	
14.04.2025	48.10	42.22	5.88	298.80	292.19	2.24	295.56	289.72	2.00	5.84	7.00	6.00	1.742	24.0	0.0	
15.04.2025	43.52	38.94	4.58	298.34	292.01	2.14	295.68	289.91	1.97	5.77	7.00	6.00	1.356	24.0	0.0	
16.04.2025	40.16	36.25	3.91	298.08	291.92	2.09	295.85	290.13	1.95	5.72	7.00	6.00	1.160	24.0	0.0	
17.04.2025	46.77	40.99	5.78	270.49	264.55	2.22	267.71	262.43	1.99	5.28	7.00	6.00	1.551	24.0	0.0	*
18.04.2025	45.47	40.37	5.10	298.32	291.91	2.17	295.43	289.67	1.97	5.76	7.00	6.00	1.506	24.0	0.0	
19.04.2025	35.51	32.84	2.67	297.42	291.50	2.01	295.66	290.05	1.92	5.61	7.00	6.00	0.794	24.0	0.0	
20.04.2025	37.47	34.29	3.18	297.49	291.48	2.04	295.54	289.88	1.93	5.66	7.00	6.00	0.944	24.0	0.0	
21.04.2025	42.41	37.99	4.42	298.03	291.77	2.12	295.51	289.80	1.95	5.71	7.00	6.00	1.312	24.0	0.0	
22.04.2025	35.37	32.74	---	---	---	---	295.70	290.05	1.93	5.65	7.00	6.00	0.785	24.0	0.0	
23.04.2025	44.18	39.30	4.88	298.24	291.87	2.16	295.51	289.74	1.97	5.77	7.00	6.00	1.442	24.0	0.0	
24.04.2025	35.92	33.27	2.65	297.47	291.54	2.01	295.71	290.06	1.93	5.65	7.00	6.00	0.788	24.0	0.0	
25.04.2025	38.09	34.82	3.27	297.63	291.60	2.05	295.62	289.94	1.94	5.68	7.00	6.00	0.969	24.0	0.0	
26.04.2025	37.44	34.38	3.06	297.63	291.63	2.04	295.71	290.04	1.94	5.67	7.00	6.00	0.907	24.0	0.0	
27.04.2025	40.75	36.81	3.94	297.98	291.80	2.10	295.64	289.92	1.95	5.72	7.00	6.00	1.171	24.0	0.0	
28.04.2025	38.99	35.33	3.66	297.75	291.68	2.06	295.64	289.98	1.93	5.66	7.00	6.00	1.085	24.0	0.0	
29.04.2025	46.49	40.96	5.53	297.90	291.40	2.21	294.90	289.09	1.99	5.81	7.00	6.00	1.629	24.0	0.0	
30.04.2025	45.16	40.08	5.08	297.78	291.37	2.18	294.95	289.18	1.98	5.77	7.00	6.00	1.503	24.0	0.0	
Средние:	43.14	38.58	4.63	---	---	2.14	---	---	1.96	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	8604.11	8422.28	---	8823.50	8652.50	---	171.00	---	---	40.318	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	438442.25	431063.20	431174.16	425705.34	5468.82	3874.807	5249.0	4227.0
30.04.2025	447343.80	439777.01	439997.66	434357.84	5639.82	3915.125	5969.0	4227.0
Итого:	8901.55	8713.81	8823.50	8652.50	171.00	40.318	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Героев Хасана ул, д. 149Б (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137631
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Счетчик воды:
ПРЭМ SN 427154
ПРЭМ SN 427447

Датчик температуры:
КТС-Б SN 5024г
КТС-Б SN 5024х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	63.37	60.73	2.64	85.88	80.42	84.31	79.05	5.26	7.00	5.00	0.530	0.307	24.0	0.0	*
02.04.2025	62.11	59.62	2.49	88.78	84.08	87.21	82.70	4.51	7.00	5.00	0.479	0.263	24.0	0.0	*
03.04.2025	62.29	59.64	2.65	83.94	79.69	82.46	78.38	4.08	7.00	5.00	0.453	0.235	24.0	0.0	*
04.04.2025	62.12	59.47	2.65	84.32	79.62	82.83	78.32	4.51	7.00	5.00	0.483	0.264	24.0	0.0	*
05.04.2025	62.85	60.10	2.75	85.27	79.43	83.73	78.11	5.63	7.00	5.00	0.553	0.326	24.0	0.0	*
06.04.2025	61.97	59.33	2.64	85.43	79.00	83.93	77.71	6.22	7.00	5.00	0.574	0.352	24.0	0.0	*
07.04.2025	61.14	58.53	2.61	84.58	79.16	83.13	77.90	5.22	7.00	5.00	0.510	0.294	24.0	0.0	*
08.04.2025	62.65	59.87	2.78	83.79	79.40	82.30	78.09	4.21	7.00	5.00	0.471	0.244	24.0	0.0	*
09.04.2025	62.88	60.11	2.77	84.49	79.14	82.96	77.83	5.14	7.00	5.00	0.526	0.298	24.0	0.0	*
10.04.2025	61.86	59.18	2.68	84.50	79.38	83.03	78.10	4.93	7.00	5.00	0.503	0.281	24.0	0.0	*
11.04.2025	62.42	59.63	2.79	83.57	79.18	82.09	77.88	4.21	7.00	5.00	0.471	0.243	24.0	0.0	*
12.04.2025	62.78	60.00	2.78	84.02	79.00	82.51	77.69	4.82	7.00	5.00	0.512	0.285	24.0	0.0	*
13.04.2025	62.19	59.42	2.77	85.41	78.34	83.90	77.07	6.84	7.00	5.00	0.621	0.391	24.0	0.0	*
14.04.2025	62.56	59.77	2.79	83.66	79.05	82.16	77.75	4.41	7.00	5.00	0.480	0.251	24.0	0.0	*
15.04.2025	62.74	59.91	2.83	83.79	79.01	82.28	77.70	4.58	7.00	5.00	0.496	0.266	24.0	0.0	*
16.04.2025	62.54	59.76	2.78	83.86	78.92	82.36	77.63	4.74	7.00	5.00	0.498	0.269	24.0	0.0	*
17.04.2025	62.00	59.18	2.82	75.24	71.47	73.92	70.31	3.61	7.00	5.00	0.412	0.204	24.0	0.0	*
18.04.2025	63.25	60.46	2.79	83.58	79.05	82.06	77.72	4.34	7.00	5.00	0.484	0.252	24.0	0.0	*
19.04.2025	63.07	60.30	2.77	83.89	78.76	82.37	77.44	4.93	7.00	5.00	0.510	0.284	24.0	0.0	*
20.04.2025	63.71	60.96	2.75	85.39	80.43	83.81	79.06	4.75	7.00	5.00	0.513	0.281	24.0	0.0	*
21.04.2025	62.67	60.07	2.60	88.69	83.84	87.10	82.45	4.65	7.00	5.00	0.494	0.267	24.0	0.0	*
22.04.2025	63.96	61.34	2.62	88.43	83.92	86.79	82.47	4.32	7.00	5.00	0.483	0.256	24.0	0.0	*
23.04.2025	62.49	59.89	2.60	87.48	83.80	85.92	82.41	3.51	7.00	5.00	0.431	0.208	24.0	0.0	*
24.04.2025	62.96	60.39	2.57	89.00	83.46	87.39	82.06	5.33	7.00	5.00	0.528	0.304	24.0	0.0	*
25.04.2025	62.64	60.11	2.53	87.49	83.72	85.92	82.33	3.60	7.00	5.00	0.425	0.207	24.0	0.0	*
26.04.2025	62.72	60.17	2.55	87.56	83.45	85.99	82.06	3.93	7.00	5.00	0.440	0.219	24.0	0.0	*
27.04.2025	61.62	59.17	2.45	88.35	82.94	86.82	81.60	5.22	7.00	5.00	0.513	0.299	24.0	0.0	*
28.04.2025	52.44	50.88	1.56	88.48	81.85	87.32	80.83	6.49	7.00	5.00	0.440	0.276	24.0	0.0	*
29.04.2025	56.27	53.95	2.32	87.92	82.01	86.63	80.89	5.74	7.00	5.00	0.490	0.290	24.0	0.0	*
30.04.2025	61.97	59.44	2.53	88.48	82.08	86.93	80.75	6.18	7.00	5.00	0.566	0.347	24.0	0.0	*
Средние:	62.01	59.38	2.63	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2565.25	2413.59	2520.17	2374.27	145.90	---	---	14.891	8.266	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2025	69232.01	59452.82	65514.88	56144.89	9369.99	1313.382	838.644	6467.0	3009.0
30.04.2025	71797.26	61866.41	68035.05	58519.16	9515.90	1328.273	846.910	7187.0	3009.0
Итого:	2565.25	2413.59	2520.17	2374.27	145.90	14.891	8.265	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации