

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Героев Хасана ул, д. 159 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00164154
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	43.80	38.78	5.02	1340.23	1327.18	0.98	1328.12	1317.71	0.79	10.41	6.00	4.00	6.705	24.0	0.0	
02.04.2025	44.81	39.46	5.35	1340.61	1327.23	1.00	1327.95	1317.41	0.80	10.54	6.00	4.00	7.139	24.0	0.0	
03.04.2025	46.21	40.38	5.83	1341.13	1327.15	1.05	1327.65	1316.85	0.82	10.80	6.00	4.00	7.774	24.0	0.0	
04.04.2025	46.26	40.31	5.95	1341.34	1327.23	1.06	1327.84	1316.96	0.82	10.88	6.00	4.00	7.927	24.0	0.0	
05.04.2025	45.57	39.86	5.71	1340.48	1326.62	1.04	1327.41	1316.61	0.82	10.80	6.00	4.00	7.615	24.0	0.0	
06.04.2025	46.46	40.44	6.02	1340.31	1326.22	1.06	1326.70	1315.91	0.82	10.79	6.00	4.00	8.018	24.0	0.0	
07.04.2025	43.43	38.14	5.29	1339.13	1325.64	1.01	1327.24	1316.46	0.82	10.78	6.00	4.00	7.054	24.0	0.0	
08.04.2025	45.68	39.73	5.95	1338.90	1325.09	1.04	1325.78	1315.14	0.81	10.64	6.00	4.00	7.919	24.0	0.0	
09.04.2025	43.29	38.16	5.13	1338.92	1325.68	0.99	1327.13	1316.49	0.80	10.64	6.00	4.00	6.846	24.0	0.0	
10.04.2025	44.79	39.10	5.69	1339.73	1326.02	1.03	1327.07	1316.39	0.81	10.68	6.00	4.00	7.583	24.0	0.0	
11.04.2025	46.85	40.56	6.29	1340.61	1326.02	1.09	1326.79	1315.65	0.84	11.14	6.00	4.00	8.383	24.0	0.0	
12.04.2025	47.01	40.74	6.27	1340.51	1325.96	1.09	1326.58	1315.49	0.84	11.09	6.00	4.00	8.350	24.0	0.0	
13.04.2025	46.19	40.11	6.08	1340.26	1325.89	1.08	1326.80	1315.76	0.84	11.04	6.00	4.00	8.105	24.0	0.0	
14.04.2025	47.88	41.25	6.63	1340.82	1326.16	1.10	1326.39	1315.42	0.83	10.97	6.00	4.00	8.816	24.0	0.0	
15.04.2025	43.48	38.37	5.11	1338.83	1325.37	1.01	1326.84	1316.08	0.81	10.76	6.00	4.00	6.817	24.0	0.0	
16.04.2025	39.99	35.66	4.33	1337.64	1324.80	0.96	1327.59	1316.78	0.82	10.81	6.00	4.00	5.790	24.0	0.0	
17.04.2025	46.51	39.96	6.55	1213.20	1200.29	1.07	1200.87	1191.16	0.81	9.71	6.00	4.00	7.897	24.0	0.0	*
18.04.2025	45.39	39.67	5.72	1338.93	1325.30	1.02	1325.94	1315.40	0.80	10.54	6.00	4.00	7.617	24.0	0.0	
19.04.2025	35.53	32.69	2.84	1335.02	1323.38	0.88	1327.11	1316.72	0.79	10.39	6.00	4.00	3.810	24.0	0.0	
20.04.2025	37.35	33.90	3.45	1335.22	1323.25	0.90	1326.50	1316.07	0.79	10.43	6.00	4.00	4.614	24.0	0.0	
21.04.2025	42.21	37.28	4.93	1337.52	1324.56	0.97	1326.30	1315.82	0.79	10.48	6.00	4.00	6.586	24.0	0.0	
22.04.2025	35.33	32.53	2.80	1335.11	1323.59	0.87	1327.30	1316.98	0.78	10.32	6.00	4.00	3.754	24.0	0.0	
23.04.2025	43.97	38.50	5.47	1338.46	1325.14	1.00	1326.26	1315.78	0.79	10.48	6.00	4.00	7.291	24.0	0.0	
24.04.2025	35.97	33.11	2.86	1335.16	1323.57	0.87	1327.07	1316.73	0.78	10.34	6.00	4.00	3.837	24.0	0.0	
25.04.2025	37.92	34.32	3.60	1335.86	1323.72	0.91	1326.84	1316.34	0.79	10.50	6.00	4.00	4.815	24.0	0.0	
26.04.2025	37.37	34.00	3.37	1335.96	1323.83	0.91	1327.22	1316.61	0.80	10.61	6.00	4.00	4.512	24.0	0.0	
27.04.2025	40.61	36.21	4.40	1337.38	1323.99	1.01	1327.03	1315.78	0.85	11.25	6.00	4.00	5.878	24.0	0.0	
28.04.2025	38.87	34.72	4.15	1336.82	1322.08	1.11	1327.33	1314.53	0.97	12.80	6.00	4.00	5.538	24.0	0.0	
29.04.2025	46.21	39.94	6.27	1328.98	1313.37	1.18	1315.62	1303.39	0.93	12.23	6.00	4.00	8.284	24.0	0.0	
30.04.2025	44.97	39.20	5.77	1336.94	1321.37	1.17	1324.20	1311.72	0.95	12.48	6.00	4.00	7.677	24.0	0.0	
Средние:	43.00	37.90	5.09	---	---	1.02	---	---	0.82	---	6.00	4.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	40020.01	39615.70	---	39669.47	39344.14	---	325.33	---	---	202.951	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	546921.86	554101.70	524775.96	535446.38	-10670.42	13754.932	40814.0	8154.0
30.04.2025	586941.87	593717.40	564445.43	574790.52	-10345.09	13957.883	41534.0	8154.0
Итого:	40020.01	39615.70	39669.47	39344.14	325.33	202.951	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Героев Хасана ул, д. 159 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00164154
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	59.78	47.53	12.25	113.68	80.64	111.81	79.79	32.03	7.00	7.00	2.730	1.382	24.0	0.0	
02.04.2025	56.37	48.64	7.73	40.18	21.03	39.58	20.80	18.78	7.00	7.00	1.125	0.740	24.0	0.0	*
03.04.2025	59.25	49.72	9.53	130.15	94.63	128.05	93.54	34.51	7.00	7.00	2.763	1.565	24.0	0.0	
04.04.2025	58.93	48.56	10.37	127.84	95.86	125.80	94.81	31.00	7.00	7.00	2.655	1.363	24.0	0.0	
05.04.2025	59.68	48.60	11.08	131.15	96.20	129.01	95.14	33.87	7.00	7.00	2.905	1.502	24.0	0.0	
06.04.2025	59.02	48.30	10.72	138.71	95.08	136.49	94.04	42.45	7.00	7.00	3.301	1.867	24.0	0.0	
07.04.2025	57.97	47.12	10.85	129.53	95.90	127.52	94.91	32.61	7.00	7.00	2.757	1.390	24.0	0.0	
08.04.2025	59.39	47.95	11.44	128.19	95.81	126.12	94.78	31.34	7.00	7.00	2.788	1.372	24.0	0.0	
09.04.2025	59.64	48.13	11.51	128.59	95.53	126.49	94.49	32.00	7.00	7.00	2.835	1.404	24.0	0.0	
10.04.2025	58.75	47.60	11.15	129.55	95.64	127.49	94.63	32.87	7.00	7.00	2.820	1.424	24.0	0.0	
11.04.2025	59.27	47.95	11.32	130.15	95.00	128.05	93.98	34.07	7.00	7.00	2.910	1.488	24.0	0.0	
12.04.2025	59.63	48.19	11.44	130.67	94.75	128.54	93.72	34.82	7.00	7.00	2.973	1.533	24.0	0.0	
13.04.2025	59.10	47.80	11.30	134.99	93.90	132.83	92.89	39.93	7.00	7.00	3.209	1.745	24.0	0.0	
14.04.2025	59.38	47.89	11.49	129.27	94.46	127.18	93.44	33.74	7.00	7.00	2.907	1.472	24.0	0.0	
15.04.2025	59.52	47.97	11.55	126.88	94.26	124.81	93.24	31.57	7.00	7.00	2.797	1.383	24.0	0.0	
16.04.2025	59.32	47.82	11.50	128.64	93.75	126.56	92.75	33.81	7.00	7.00	2.902	1.473	24.0	0.0	
17.04.2025	58.73	47.16	11.57	115.90	84.40	114.06	83.52	30.54	7.00	7.00	2.607	1.300	24.0	0.0	*
18.04.2025	59.82	48.13	11.69	125.12	93.22	123.07	92.21	30.86	7.00	7.00	2.769	1.342	24.0	0.0	
19.04.2025	59.88	48.26	11.62	128.30	92.44	126.19	91.43	34.76	7.00	7.00	2.969	1.532	24.0	0.0	
20.04.2025	60.37	48.84	11.53	130.35	94.02	128.17	92.97	35.20	7.00	7.00	3.020	1.564	24.0	0.0	
21.04.2025	59.52	48.43	11.09	132.01	98.17	129.86	97.09	32.77	7.00	7.00	2.862	1.445	24.0	0.0	
22.04.2025	60.61	49.16	11.45	129.07	98.20	126.90	97.09	29.81	7.00	7.00	2.768	1.333	24.0	0.0	
23.04.2025	59.35	48.24	11.11	130.32	97.80	128.21	96.74	31.48	7.00	7.00	2.785	1.385	24.0	0.0	
24.04.2025	59.74	48.51	11.23	129.18	97.72	127.06	96.64	30.42	7.00	7.00	2.749	1.347	24.0	0.0	
25.04.2025	59.49	48.48	11.01	128.03	97.67	125.95	96.60	29.35	7.00	7.00	2.661	1.295	24.0	0.0	
26.04.2025	59.65	48.59	11.06	131.43	97.17	129.29	96.09	33.19	7.00	7.00	2.875	1.471	24.0	0.0	
27.04.2025	58.60	47.97	10.63	135.65	96.51	133.51	95.48	38.03	7.00	7.00	3.053	1.663	24.0	0.0	
28.04.2025	49.72	42.25	7.47	131.16	96.52	129.60	95.70	33.90	7.00	7.00	2.228	1.198	24.0	0.0	
29.04.2025	53.20	43.36	9.84	131.98	95.41	130.23	94.56	35.67	7.00	7.00	2.647	1.408	24.0	0.0	
30.04.2025	58.49	47.25	11.24	127.97	96.60	125.95	95.60	30.36	7.00	7.00	2.697	1.300	24.0	0.0	
Средние:	58.74	47.81	10.93	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3784.60	2768.28	3724.38	2738.65	985.73	---	---	83.066	42.681	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2025	4504.90	18558.79	2895.72	17377.31	-14481.60	2376.487	1217.165	40894.0	8074.0
30.04.2025	8289.50	21327.07	6620.10	20115.96	-13495.86	2459.553	1259.845	41614.0	8074.0
Итого:	3784.60	2768.28	3724.38	2738.65	985.73	83.066	42.681	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации