

Отчет о суточных параметрах  
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Кавалерийская ул, д. 51 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00104501  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 350095  
Обратка: ПРЭМ SN 290672  
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТСП-Н SN 9262  
КТСП-Н SN 9262a

| Дата       | t1    | t2    | dt   | V1      | V2      | %    | M1      | M2      | %    | Mг     | P1     | P2     | Qo     | ВНР   | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
|            | °C    | °C    | °C   | м3      | м3      |      | т       | т       |      | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | ч     | ч   |    |
| 01.04.2025 | 41.83 | 38.74 | 3.09 | 165.24  | 157.66  | 4.69 | 163.83  | 156.54  | 4.55 | 7.29   | 0.00   | 0.00   | 0.504  | 24.0  | 0.0 |    |
| 02.04.2025 | 45.22 | 41.24 | 3.98 | 165.65  | 158.05  | 4.70 | 164.00  | 156.72  | 4.54 | 7.28   | 0.00   | 0.00   | 0.649  | 24.0  | 0.0 |    |
| 03.04.2025 | 46.55 | 42.34 | 4.21 | 165.66  | 158.14  | 4.64 | 163.98  | 156.73  | 4.52 | 7.25   | 0.00   | 0.00   | 0.690  | 24.0  | 0.0 |    |
| 04.04.2025 | 47.40 | 42.94 | 4.46 | 165.70  | 158.17  | 4.65 | 163.89  | 156.76  | 4.45 | 7.13   | 0.00   | 0.00   | 0.730  | 24.0  | 0.0 |    |
| 05.04.2025 | 46.17 | 41.99 | 4.18 | 162.98  | 155.54  | 4.67 | 161.29  | 154.23  | 4.48 | 7.06   | 0.00   | 0.00   | 0.672  | 24.0  | 0.0 |    |
| 06.04.2025 | 47.85 | 43.34 | 4.51 | 166.62  | 158.51  | 4.99 | 164.79  | 157.08  | 4.79 | 7.71   | 0.00   | 0.00   | 0.741  | 24.0  | 0.0 |    |
| 07.04.2025 | 47.15 | 42.75 | 4.40 | 166.41  | 158.26  | 5.02 | 164.63  | 156.84  | 4.85 | 7.79   | 0.00   | 0.00   | 0.720  | 24.0  | 0.0 |    |
| 08.04.2025 | 45.90 | 41.49 | 4.41 | 152.95  | 145.28  | 5.14 | 151.39  | 144.05  | 4.97 | 7.34   | 0.00   | 0.00   | 0.664  | 24.0  | 0.0 |    |
| 09.04.2025 | 44.16 | 39.98 | 4.18 | 102.53  | 97.29   | 5.24 | 101.59  | 96.54   | 5.10 | 5.05   | 0.00   | 0.00   | 0.424  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 10.04.2025 | 46.73 | 41.97 | 4.76 | 155.11  | 147.15  | 5.27 | 153.46  | 145.92  | 5.04 | 7.54   | 0.00   | 0.00   | 0.727  | 24.0  | 0.0 |    |
| 11.04.2025 | 47.05 | 42.08 | 4.97 | 144.58  | 137.20  | 5.24 | 143.04  | 136.04  | 5.02 | 7.00   | 0.00   | 0.00   | 0.709  | 24.0  | 0.0 |    |
| 12.04.2025 | 45.99 | 40.93 | 5.06 | 136.88  | 129.93  | 5.21 | 135.44  | 128.92  | 4.93 | 6.52   | 0.00   | 0.00   | 0.682  | 24.0  | 0.0 |    |
| 13.04.2025 | 46.09 | 40.96 | 5.13 | 137.00  | 129.85  | 5.36 | 135.58  | 128.81  | 5.12 | 6.77   | 0.00   | 0.00   | 0.694  | 24.0  | 0.0 |    |
| 14.04.2025 | 47.52 | 41.68 | 5.84 | 128.18  | 121.51  | 5.34 | 126.76  | 120.53  | 5.04 | 6.23   | 0.00   | 0.00   | 0.737  | 24.0  | 0.0 |    |
| 15.04.2025 | 43.92 | 39.19 | 4.73 | 131.29  | 124.44  | 5.36 | 130.04  | 123.50  | 5.16 | 6.54   | 0.00   | 0.00   | 0.614  | 24.0  | 0.0 |    |
| 16.04.2025 | 40.81 | 37.23 | 3.58 | 151.07  | 143.17  | 5.37 | 149.86  | 142.20  | 5.25 | 7.66   | 0.00   | 0.00   | 0.534  | 24.0  | 0.0 |    |
| 17.04.2025 | 41.12 | 37.41 | 3.71 | 157.85  | 149.70  | 5.30 | 156.56  | 148.65  | 5.18 | 7.91   | 0.00   | 0.00   | 0.577  | 24.0  | 0.0 |    |
| 18.04.2025 | 46.25 | 41.32 | 4.93 | 141.30  | 134.39  | 5.01 | 139.87  | 133.30  | 4.81 | 6.57   | 0.00   | 0.00   | 0.688  | 24.0  | 0.0 |    |
| 19.04.2025 | 40.78 | 36.94 | 3.84 | 128.60  | 121.99  | 5.28 | 127.55  | 121.17  | 5.13 | 6.38   | 0.00   | 0.00   | 0.486  | 24.0  | 0.0 |    |
| 20.04.2025 | 39.09 | 35.63 | 3.46 | 128.62  | 121.95  | 5.32 | 127.66  | 121.23  | 5.17 | 6.43   | 0.00   | 0.00   | 0.440  | 24.0  | 0.0 |    |
| 21.04.2025 | 41.68 | 37.57 | 4.11 | 133.74  | 126.67  | 5.43 | 132.61  | 125.80  | 5.27 | 6.81   | 0.00   | 0.00   | 0.540  | 24.0  | 0.0 |    |
| 22.04.2025 | 36.90 | 34.42 | 2.48 | 152.94  | 144.91  | 5.39 | 151.95  | 144.06  | 5.33 | 7.89   | 0.00   | 0.00   | 0.377  | 24.0  | 0.0 |    |
| 23.04.2025 | 40.27 | 36.91 | 3.36 | 165.75  | 157.05  | 5.39 | 164.44  | 155.96  | 5.29 | 8.48   | 0.00   | 0.00   | 0.551  | 24.0  | 0.0 |    |
| 24.04.2025 | 39.81 | 36.93 | 2.88 | 165.75  | 157.01  | 5.42 | 164.49  | 155.98  | 5.31 | 8.51   | 0.00   | 0.00   | 0.471  | 24.0  | 0.0 |    |
| 25.04.2025 | 40.41 | 37.41 | 3.00 | 165.56  | 157.11  | 5.24 | 164.25  | 156.04  | 5.13 | 8.21   | 0.00   | 0.00   | 0.491  | 24.0  | 0.0 |    |
| 26.04.2025 | 41.55 | 38.37 | 3.18 | 165.87  | 157.08  | 5.44 | 164.48  | 155.98  | 5.30 | 8.50   | 0.00   | 0.00   | 0.520  | 24.0  | 0.0 |    |
| 27.04.2025 | 43.10 | 39.48 | 3.62 | 165.90  | 157.16  | 5.41 | 164.39  | 155.99  | 5.24 | 8.40   | 0.00   | 0.00   | 0.593  | 24.0  | 0.0 |    |
| 28.04.2025 | 48.52 | 43.02 | 5.50 | 147.17  | 139.48  | 5.37 | 145.51  | 138.22  | 5.14 | 7.29   | 0.00   | 0.00   | 0.800  | 24.0  | 0.0 |    |
| 29.04.2025 | 48.11 | 42.45 | 5.66 | 132.77  | 125.82  | 5.38 | 131.26  | 124.78  | 5.06 | 6.48   | 0.00   | 0.00   | 0.739  | 24.0  | 0.0 |    |
| 30.04.2025 | 44.27 | 39.45 | 4.82 | 132.76  | 125.75  | 5.42 | 131.53  | 124.79  | 5.26 | 6.74   | 0.00   | 0.00   | 0.632  | 24.0  | 0.0 |    |
| Средние:   | 44.07 | 39.87 | 4.20 | ---     | ---     | 5.19 | ---     | ---     | 5.01 | ---    | 0.00   | 0.00   | ---    | ---   | --- |    |
| Итого:     | ---   | ---   | ---  | 4482.43 | 4256.22 | ---  | 4440.12 | 4223.36 | ---  | 216.76 | ---    | ---    | 18.396 | 720.0 | 0.0 |    |

| Дата       | V1        | V2        | M1        | M2       | Mг      | Qo      | ВНР     | ВОС    |
|------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|
|            | м3        | м3        | т         | т        | т       | Гкал    | ч       | ч      |
| 31.03.2025 | 99923.09  | 95812.13  | 98451.88  | 94679.84 | 3772.04 | 590.275 | 20340.0 | 2444.0 |
| 30.04.2025 | 104405.52 | 100068.35 | 102892.00 | 98903.20 | 3988.80 | 608.671 | 21060.0 | 2444.0 |
| Итого:     | 4482.43   | 4256.22   | 4440.12   | 4223.36  | 216.76  | 18.396  | 720.0   | 0.0    |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации