

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Карпинского ул, д. 72 (2.2 МКД УК ПрофКом 2эт.)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130381
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРЭМ SN 278228
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 11281х
КТСП-Н SN 11281г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	41.72	39.08	2.64	86.54	88.76	-2.53	85.81	88.09	-2.63	-2.29	0.00	0.00	0.226	24.0	0.0	
02.04.2025	45.22	41.81	3.41	86.83	88.99	-2.45	85.97	88.23	-2.59	-2.26	0.00	0.00	0.292	24.0	0.0	
03.04.2025	46.52	42.94	3.58	86.89	89.06	-2.46	85.98	88.26	-2.61	-2.28	0.00	0.00	0.307	24.0	0.0	
04.04.2025	47.37	43.49	3.88	87.07	89.24	-2.46	86.14	88.42	-2.62	-2.29	0.00	0.00	0.334	24.0	0.0	
05.04.2025	46.06	42.52	3.54	87.07	89.23	-2.45	86.17	88.45	-2.60	-2.27	0.00	0.00	0.305	24.0	0.0	
06.04.2025	47.80	43.80	4.00	87.11	89.26	-2.45	86.15	88.43	-2.61	-2.28	0.00	0.00	0.344	24.0	0.0	
07.04.2025	47.10	43.05	4.05	87.17	89.33	-2.45	86.24	88.53	-2.62	-2.29	0.00	0.00	0.349	24.0	0.0	
08.04.2025	45.83	41.90	3.93	79.96	81.96	-2.48	79.14	81.26	-2.64	-2.12	0.00	0.00	0.310	24.0	0.0	
09.04.2025	44.10	40.39	3.71	53.66	55.01	-2.50	53.15	54.57	-2.64	-1.42	0.00	0.00	0.196	24.0	0.0	*
10.04.2025	46.70	42.55	4.15	81.18	83.22	-2.49	80.33	82.49	-2.66	-2.17	0.00	0.00	0.332	24.0	0.0	
11.04.2025	46.97	42.61	4.36	75.55	77.47	-2.51	74.74	76.79	-2.70	-2.04	0.00	0.00	0.325	24.0	0.0	
12.04.2025	45.93	41.49	4.44	71.57	73.40	-2.52	70.84	72.79	-2.71	-1.95	0.00	0.00	0.314	24.0	0.0	
13.04.2025	46.02	41.53	4.49	71.59	73.43	-2.53	70.86	72.82	-2.72	-1.95	0.00	0.00	0.317	24.0	0.0	
14.04.2025	47.46	42.29	5.17	66.91	68.64	-2.55	66.19	68.04	-2.76	-1.85	0.00	0.00	0.341	24.0	0.0	
15.04.2025	43.82	39.68	4.14	68.60	70.38	-2.56	67.96	69.84	-2.73	-1.88	0.00	0.00	0.280	24.0	0.0	
16.04.2025	40.76	37.66	3.10	79.09	81.10	-2.51	78.45	80.54	-2.63	-2.09	0.00	0.00	0.243	24.0	0.0	
17.04.2025	41.08	37.80	3.28	82.61	84.67	-2.47	81.91	84.07	-2.60	-2.16	0.00	0.00	0.267	24.0	0.0	
18.04.2025	46.15	41.72	4.43	74.01	75.83	-2.44	73.25	75.19	-2.62	-1.95	0.00	0.00	0.324	24.0	0.0	
19.04.2025	40.67	37.26	3.41	67.19	68.87	-2.47	66.65	68.41	-2.59	-1.75	0.00	0.00	0.227	24.0	0.0	
20.04.2025	39.00	35.90	3.10	67.07	68.75	-2.48	66.57	68.32	-2.59	-1.75	0.00	0.00	0.206	24.0	0.0	
21.04.2025	41.62	38.03	3.59	69.77	71.51	-2.46	69.18	71.00	-2.60	-1.82	0.00	0.00	0.248	24.0	0.0	
22.04.2025	36.76	34.65	2.11	79.85	81.82	-2.44	79.32	81.34	-2.52	-2.02	0.00	0.00	0.167	24.0	0.0	
23.04.2025	40.26	37.41	2.85	86.57	88.68	-2.41	85.87	88.06	-2.53	-2.20	0.00	0.00	0.244	24.0	0.0	
24.04.2025	39.73	37.23	2.50	86.56	88.66	-2.40	85.89	88.06	-2.49	-2.17	0.00	0.00	0.214	24.0	0.0	
25.04.2025	40.34	37.77	2.57	86.59	88.71	-2.41	85.91	88.09	-2.51	-2.18	0.00	0.00	0.220	24.0	0.0	
26.04.2025	41.49	38.73	2.76	86.64	88.76	-2.42	85.91	88.11	-2.53	-2.20	0.00	0.00	0.237	24.0	0.0	
27.04.2025	43.08	39.93	3.15	86.82	88.95	-2.42	86.04	88.26	-2.54	-2.22	0.00	0.00	0.271	24.0	0.0	
28.04.2025	48.50	43.71	4.79	76.95	78.87	-2.47	76.08	78.14	-2.68	-2.07	0.00	0.00	0.363	24.0	0.0	
29.04.2025	47.98	43.11	4.87	69.36	71.12	-2.51	68.59	70.48	-2.72	-1.89	0.00	0.00	0.333	24.0	0.0	
30.04.2025	44.20	40.08	4.12	69.39	71.15	-2.51	68.73	70.59	-2.67	-1.86	0.00	0.00	0.283	24.0	0.0	
Средние:	44.01	40.34	3.67	---	---	-2.47	---	---	-2.62	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2346.16	2404.85	---	2324.04	2385.69	---	-61.65	---	---	8.417	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	40683.50	41334.36	40098.72	40841.25	-742.54	201.774	13571.0	4.0
30.04.2025	43029.66	43739.21	42422.76	43226.94	-804.19	210.192	14291.0	4.0
Итого:	2346.16	2404.85	2324.04	2385.69	-61.65	8.417	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации