

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Конноармейская ул, д. 32 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129861
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 290711

ПРЭМ SN 646618

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9258г

КТСП-Н SN 9258х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	41.41	38.57	2.84	162.83	164.93	-1.28	161.47	163.73	-1.39	-2.26	0.00	0.00	0.458	24.0	0.0	
02.04.2025	44.26	40.69	3.57	163.21	165.47	-1.37	161.66	164.13	-1.52	-2.47	0.00	0.00	0.575	24.0	0.0	
03.04.2025	45.52	41.75	3.77	163.29	165.61	-1.41	161.66	164.21	-1.57	-2.55	0.00	0.00	0.609	24.0	0.0	
04.04.2025	46.38	42.34	4.04	163.08	165.67	-1.58	161.39	164.23	-1.74	-2.84	0.00	0.00	0.651	24.0	0.0	
05.04.2025	45.46	41.76	3.70	163.64	166.13	-1.51	162.00	164.72	-1.66	-2.72	0.00	0.00	0.598	24.0	0.0	
06.04.2025	47.04	42.88	4.16	163.47	165.85	-1.44	161.73	164.37	-1.62	-2.64	0.00	0.00	0.670	24.0	0.0	
07.04.2025	46.44	42.38	4.06	163.34	165.78	-1.48	161.64	164.34	-1.65	-2.70	0.00	0.00	0.656	24.0	0.0	
08.04.2025	45.24	41.21	4.03	149.89	152.09	-1.45	148.41	150.83	-1.62	-2.42	0.00	0.00	0.597	24.0	0.0	
09.04.2025	43.00	39.39	3.61	147.36	149.57	-1.49	146.04	148.44	-1.63	-2.40	0.00	0.00	0.527	24.0	0.0	
10.04.2025	45.93	41.64	4.29	102.02	102.86	-0.82	100.99	101.99	-0.99	-1.01	0.00	0.00	0.431	16.0	8.0	*
11.04.2025	46.26	41.79	4.47	141.72	143.74	-1.42	140.26	142.53	-1.60	-2.27	0.00	0.00	0.627	24.0	0.0	
12.04.2025	45.23	40.77	4.46	133.91	135.94	-1.50	132.59	134.85	-1.68	-2.25	0.00	0.00	0.590	24.0	0.0	
13.04.2025	45.34	40.77	4.57	133.86	135.92	-1.53	132.53	134.82	-1.72	-2.29	0.00	0.00	0.604	24.0	0.0	
14.04.2025	46.59	41.42	5.17	125.15	127.10	-1.55	123.84	126.05	-1.76	-2.20	0.00	0.00	0.638	24.0	0.0	
15.04.2025	43.39	39.20	4.19	128.11	130.05	-1.51	126.94	129.08	-1.67	-2.14	0.00	0.00	0.530	24.0	0.0	
16.04.2025	40.47	37.29	3.18	147.70	149.84	-1.44	146.52	148.82	-1.56	-2.30	0.00	0.00	0.465	24.0	0.0	
17.04.2025	39.36	37.43	1.93	173.83	156.76	10.33	172.48	155.67	10.24	16.81	0.00	0.00	0.533	24.0	0.0	
18.04.2025	45.58	41.15	4.43	138.60	140.67	-1.48	137.21	139.51	-1.67	-2.31	0.00	0.00	0.606	24.0	0.0	
19.04.2025	40.43	37.02	3.41	125.47	127.28	-1.43	124.48	126.42	-1.55	-1.95	0.00	0.00	0.424	24.0	0.0	
20.04.2025	38.80	35.70	3.10	125.41	127.16	-1.38	124.50	126.37	-1.49	-1.87	0.00	0.00	0.385	24.0	0.0	
21.04.2025	41.18	37.55	3.63	130.36	132.35	-1.52	129.29	131.44	-1.65	-2.16	0.00	0.00	0.468	24.0	0.0	
22.04.2025	36.78	34.57	2.21	149.40	151.51	-1.40	148.41	150.62	-1.48	-2.21	0.00	0.00	0.327	24.0	0.0	
23.04.2025	38.34	36.94	1.40	202.38	164.61	20.58	200.89	163.50	20.52	37.39	0.00	0.00	0.551	24.0	0.0	
24.04.2025	39.60	37.03	2.57	162.12	164.62	-1.53	160.89	163.52	-1.62	-2.63	0.00	0.00	0.411	24.0	0.0	
25.04.2025	40.15	37.48	2.67	162.36	164.71	-1.43	161.09	163.58	-1.53	-2.49	0.00	0.00	0.429	24.0	0.0	
26.04.2025	41.24	38.41	2.83	162.47	164.84	-1.45	161.12	163.65	-1.56	-2.53	0.00	0.00	0.456	24.0	0.0	
27.04.2025	42.75	39.51	3.24	162.58	165.00	-1.48	161.14	163.75	-1.61	-2.61	0.00	0.00	0.521	24.0	0.0	
28.04.2025	47.81	42.93	4.88	144.15	146.41	-1.56	142.56	145.10	-1.77	-2.54	0.00	0.00	0.694	24.0	0.0	
29.04.2025	47.39	42.50	4.89	129.76	131.77	-1.54	128.36	130.61	-1.74	-2.26	0.00	0.00	0.627	24.0	0.0	
30.04.2025	43.37	39.29	4.08	129.33	131.48	-1.65	128.15	130.49	-1.81	-2.34	0.00	0.00	0.521	24.0	0.0	
Средние:	43.36	39.71	3.65	---	---	-0.32	---	---	-0.47	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4450.79	4455.69	---	4410.20	4421.36	---	-11.16	---	---	16.178	712.0	8.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	1518.86	93082.18	95993.13	87863.60	8129.53	578.685	19372.0	3225.0
30.04.2025	5969.64	97537.87	403.32	92284.96	8118.36	594.864	20084.0	3233.0
Итого:	4450.79	4455.69	-95589.80	4421.36	-11.16	16.178	712.0	8.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации