Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Мира ул, д. 6А (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1002446
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.04.2025	56.20	49.51	6.69	481.29	476.85	0.93	3.25	3.25	3.25	24.00	0.00	
02.04.2025	44.84	40.87	3.97	482.73	477.45	1.10	1.95	1.95	1.95	24.00	0.00	
03.04.2025	36.53	34.05	2.48	483.54	477.72	1.21	1.23	1.23	1.23	24.00	0.00	
04.04.2025	43.31	39.02	4.29	482.82	477.48	1.11	2.11	2.11	2.11	24.00	0.00	
05.04.2025	51.50	45.55	5.95	481.87	477.10	0.99	2.90	2.90	2.90	24.00	0.00	
06.04.2025	50.07	44.50	5.57	482.08	477.28	1.00	2.72	2.72	2.72	24.00	0.00	
07.04.2025	48.30	43.04	5.26	482.36	477.33	1.05	2.57	2.57	2.57	24.00	0.00	
08.04.2025	48.32	43.09	5.23	482.47	477.40	1.06	2.56	2.56	2.56	24.00	0.00	
09.04.2025	44.76	40.43	4.33	482.98	477.65	1.11	2.13	2.13	2.13	24.00	0.00	
10.04.2025	44.55	40.04	4.51	483.03	477.75	1.10	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00	
11.04.2025	49.23	43.70	5.53	482.47	477.48	1.04	2.70	2.70	2.70	24.00	0.00	
12.04.2025	50.49	44.73	5.76	482.45	477.57	1.02	2.81	2.81	2.81	24.00	0.00	
13.04.2025	50.60	44.78	5.82	482.19	477.28	1.02	2.84	2.84	2.84	24.00	0.00	
14.04.2025	51.22	45.21	6.01	482.12	477.31	1.00	2.93	2.93	2.93	24.00	0.00	
15.04.2025	52.61	46.39	6.22	482.01	477.26	0.99	3.03	3.03	3.03	24.00	0.00	
16.04.2025	46.13	41.64	4.49	482.59	477.44	1.07	2.20	2.20	2.20	24.00	0.00	
17.04.2025	42.73	38.64	4.09	483.05	477.70	1.11	2.02	2.02	2.02	24.00	0.00	
18.04.2025	46.86	42.00	4.86	482.76	477.65	1.06	2.38	2.38	2.38	24.00	0.00	
19.04.2025	45.82	41.39	4.43	482.76	477.60	1.07	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00	
20.04.2025	46.45	42.07	4.38	482.70	477.65	1.05	2.15	2.15	2.15	24.00	0.00	
21.04.2025	44.09	40.09	4.00	483.12	477.82	1.10	1.97	1.97	1.97	24.00	0.00	
22.04.2025	46.77	42.30	4.47	482.75	477.69	1.05	2.20	2.20	2.20	24.00	0.00	
23.04.2025	43.80	39.87	3.93	482.89	477.58	1.11	1.93	1.93	1.93	24.00	0.00	
24.04.2025	45.24	41.06	4.18	482.69	477.49	1.08	2.05	2.05	2.05	24.00	0.00	
25.04.2025	45.05	41.03	4.02	482.75	477.61	1.07	1.98	1.98	1.98	24.00	0.00	
26.04.2025	44.50	40.58	3.92	482.96	477.73	1.09	1.93	1.93	1.93	24.00	0.00	
27.04.2025	43.27	39.50	3.77	483.13	477.82	1.11	1.86	1.86	1.86	24.00	0.00	
28.04.2025	39.66	36.34	3.32	483.26	477.79	1.14	1.64	1.64	1.64	24.00	0.00	
29.04.2025	40.27	36.64	3.63	483.30	477.91	1.12	1.79	1.79	1.79	24.00	0.00	
30.04.2025	45.43	40.62	4.81	482.86	477.65	1.08	2.36	2.36	2.36	24.00	0.00	
Средние:	46.29	41.62	4.66	---	---	1.07	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	14479.93	14326.04	---	68.61	68.61	68.61	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2025	482534.35	537373.08	11255.51	11255.51	11255.51	121858.26	3148.98
30.04.2025	497014.27	551699.11	11324.12	11324.12	11324.12	122578.26	3148.98
Итого:	14479.93	14326.04	68.61	68.61	68.61	720.00	0.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____