Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нефтяников ул, д. 16 (1.1 МКД УК "Профком")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 110394
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 334523	КТСП-Н SN 28802г
Обратка:	ПРЭМ SN 342299	КТСП-Н SN 28802х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	72.87	47.80	25.07	29.59	29.82	-0.77	28.87	29.47	-2.06	-0.60	0.00	0.00	0.722	22.0	2.0	*
02.04.2025	68.55	43.12	25.43	26.82	27.09	-1.00	26.21	26.85	-2.41	-0.64	0.00	0.00	0.664	24.0	0.0	
03.04.2025	69.18	43.31	25.87	26.91	27.16	-0.92	26.33	26.92	-2.22	-0.59	0.00	0.00	0.679	24.0	0.0	
04.04.2025	68.91	42.47	26.44	25.82	26.07	-0.96	25.34	25.83	-1.92	-0.49	0.00	0.00	0.667	24.0	0.0	
05.04.2025	69.26	43.73	25.53	28.09	28.36	-0.96	27.45	28.12	-2.41	-0.67	0.00	0.00	0.699	24.0	0.0	
06.04.2025	68.52	42.38	26.14	25.74	25.98	-0.93	25.24	25.74	-1.96	-0.50	0.00	0.00	0.660	24.0	0.0	
07.04.2025	67.52	40.60	26.92	24.22	24.44	-0.90	23.74	24.20	-1.92	-0.46	0.00	0.00	0.638	24.0	0.0	
08.04.2025	69.24	43.15	26.09	27.97	28.22	-0.89	27.33	27.98	-2.35	-0.65	0.00	0.00	0.714	24.0	0.0	
09.04.2025	69.69	44.12	25.57	28.80	29.09	-1.00	28.12	28.85	-2.56	-0.73	0.00	0.00	0.719	24.0	0.0	
10.04.2025	68.52	41.10	27.42	24.06	24.28	-0.91	23.58	24.04	-1.93	-0.46	0.00	0.00	0.645	24.0	0.0	
11.04.2025	69.52	41.63	27.89	24.57	24.79	-0.89	24.09	24.55	-1.89	-0.46	0.00	0.00	0.671	24.0	0.0	
12.04.2025	69.71	42.44	27.27	26.18	26.42	-0.91	25.64	26.18	-2.08	-0.54	0.00	0.00	0.698	24.0	0.0	
13.04.2025	69.37	42.80	26.57	27.09	27.35	-0.96	26.53	27.11	-2.16	-0.58	0.00	0.00	0.701	24.0	0.0	
14.04.2025	69.73	43.87	25.86	28.98	29.27	-1.00	28.31	29.03	-2.51	-0.72	0.00	0.00	0.731	24.0	0.0	
15.04.2025	70.36	44.98	25.38	29.99	30.31	-1.06	29.31	30.06	-2.53	-0.75	0.00	0.00	0.741	24.0	0.0	
16.04.2025	69.45	43.63	25.82	27.72	28.00	-1.01	27.08	27.76	-2.48	-0.68	0.00	0.00	0.698	24.0	0.0	
17.04.2025	68.92	42.14	26.78	25.22	25.47	-0.99	24.74	25.23	-1.96	-0.49	0.00	0.00	0.660	24.0	0.0	
18.04.2025	68.57	42.15	26.42	25.41	25.67	-1.02	24.93	25.43	-1.99	-0.50	0.00	0.00	0.658	24.0	0.0	
19.04.2025	70.00	44.33	25.67	27.76	28.04	-1.00	27.10	27.80	-2.55	-0.70	0.00	0.00	0.694	24.0	0.0	
20.04.2025	70.13	44.68	25.45	27.19	27.48	-1.06	26.60	27.24	-2.38	-0.64	0.00	0.00	0.675	24.0	0.0	
21.04.2025	68.68	41.89	26.79	23.87	24.12	-1.04	23.39	23.88	-2.07	-0.49	0.00	0.00	0.625	24.0	0.0	
22.04.2025	70.64	45.70	24.94	29.26	29.59	-1.12	28.59	29.35	-2.62	-0.76	0.00	0.00	0.714	24.0	0.0	
23.04.2025	70.31	42.78	27.53	24.52	24.76	-0.97	23.96	24.52	-2.31	-0.56	0.00	0.00	0.659	24.0	0.0	
24.04.2025	71.32	44.70	26.62	26.49	26.75	-0.98	25.90	26.51	-2.33	-0.61	0.00	0.00	0.687	24.0	0.0	
25.04.2025	70.79	44.27	26.52	25.87	26.13	-1.00	25.28	25.89	-2.38	-0.61	0.00	0.00	0.670	24.0	0.0	
26.04.2025	69.78	43.38	26.40	24.75	25.01	-1.05	24.24	24.77	-2.16	-0.53	0.00	0.00	0.640	24.0	0.0	
27.04.2025	69.05	41.51	27.54	22.33	22.56	-1.02	21.85	22.32	-2.13	-0.47	0.00	0.00	0.603	24.0	0.0	
28.04.2025	69.07	38.71	30.36	19.68	19.83	-0.76	19.23	19.62	-2.01	-0.39	0.00	0.00	0.585	24.0	0.0	
29.04.2025	70.82	40.87	29.95	21.85	22.03	-0.82	21.37	21.79	-1.95	-0.42	0.00	0.00	0.638	24.0	0.0	
30.04.2025	70.00	42.13	27.87	24.20	24.43	-0.95	23.68	24.19	-2.13	-0.51	0.00	0.00	0.659	24.0	0.0	
Средние:	69.62	43.01	26.60	---	---	-0.96	---	---	-2.21	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	780.95	788.52	---	764.03	781.23	---	-17.20	---	---	20.214	718.0	2.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	81032.75	41176.65	79220.92	40763.58	38457.34	2338.517	14509.0	5630.0
30.04.2025	81813.70	41965.17	79984.95	41544.81	38440.14	2358.731	15227.0	5632.0
Итого:	780.95	788.52	764.03	781.23	-17.20	20.214	718.0	2.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации