Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нефтяников ул, д. 18 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00110332
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 335086	КТС-Б SN 22755
Обратка:	ПРЭМ SN 334917	КТС-Б SN 22755а

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	67.44	40.12	27.32	9.82	9.26	5.87	9.21	9.26	-0.54	-0.05	0.00	0.00	0.255	23.0	1.0	*
02.04.2025	63.87	36.36	27.51	8.28	8.13	1.83	8.04	8.13	-1.11	-0.09	0.00	0.00	0.219	24.0	0.0	
03.04.2025	64.35	36.36	27.99	8.24	8.11	1.59	8.00	8.11	-1.37	-0.11	0.00	0.00	0.226	24.0	0.0	
04.04.2025	64.00	35.62	28.38	7.94	7.81	1.65	7.70	7.81	-1.42	-0.11	0.00	0.00	0.220	24.0	0.0	
05.04.2025	64.63	36.97	27.66	8.65	8.51	1.63	8.41	8.51	-1.18	-0.10	0.00	0.00	0.234	24.0	0.0	
06.04.2025	63.40	35.40	28.00	7.82	7.69	1.68	7.58	7.69	-1.44	-0.11	0.00	0.00	0.212	24.0	0.0	
07.04.2025	62.46	33.96	28.50	7.42	7.32	1.36	7.21	7.32	-1.51	-0.11	0.00	0.00	0.208	24.0	0.0	
08.04.2025	64.53	36.51	28.02	8.61	8.47	1.64	8.37	8.47	-1.19	-0.10	0.00	0.00	0.233	24.0	0.0	
09.04.2025	65.09	37.40	27.69	8.81	8.65	1.83	8.57	8.65	-0.93	-0.08	0.00	0.00	0.235	24.0	0.0	
10.04.2025	63.32	34.54	28.78	7.32	7.22	1.38	7.08	7.22	-1.96	-0.14	0.00	0.00	0.204	24.0	0.0	
11.04.2025	64.33	34.95	29.38	7.52	7.39	1.74	7.28	7.39	-1.50	-0.11	0.00	0.00	0.214	24.0	0.0	
12.04.2025	64.80	35.91	28.89	8.05	7.91	1.75	7.81	7.91	-1.27	-0.10	0.00	0.00	0.224	24.0	0.0	
13.04.2025	64.46	36.13	28.33	8.28	8.15	1.58	8.04	8.15	-1.36	-0.11	0.00	0.00	0.229	24.0	0.0	
14.04.2025	65.06	36.96	28.10	8.90	8.74	1.81	8.66	8.74	-0.92	-0.08	0.00	0.00	0.244	24.0	0.0	
15.04.2025	65.75	38.12	27.63	9.17	9.02	1.65	8.93	9.02	-1.00	-0.09	0.00	0.00	0.249	24.0	0.0	
16.04.2025	64.78	37.22	27.56	8.47	8.33	1.67	8.23	8.33	-1.21	-0.10	0.00	0.00	0.229	24.0	0.0	
17.04.2025	63.94	35.68	28.26	7.75	7.62	1.69	7.51	7.62	-1.45	-0.11	0.00	0.00	0.213	24.0	0.0	
18.04.2025	63.70	35.82	27.88	7.82	7.69	1.68	7.58	7.69	-1.44	-0.11	0.00	0.00	0.211	24.0	0.0	
19.04.2025	65.51	38.14	27.37	8.60	8.46	1.64	8.36	8.46	-1.19	-0.10	0.00	0.00	0.228	24.0	0.0	
20.04.2025	65.10	38.23	26.87	8.26	8.12	1.71	8.02	8.12	-1.24	-0.10	0.00	0.00	0.214	24.0	0.0	
21.04.2025	63.83	36.02	27.81	7.40	7.28	1.63	7.16	7.28	-1.66	-0.12	0.00	0.00	0.201	24.0	0.0	
22.04.2025	65.96	39.26	26.70	8.94	8.79	1.69	8.71	8.79	-0.91	-0.08	0.00	0.00	0.230	24.0	0.0	
23.04.2025	65.28	36.19	29.09	7.65	7.50	1.98	7.41	7.50	-1.21	-0.09	0.00	0.00	0.215	24.0	0.0	
24.04.2025	66.37	38.21	28.16	8.16	8.01	1.86	7.92	8.01	-1.13	-0.09	0.00	0.00	0.224	24.0	0.0	
25.04.2025	66.02	38.08	27.94	7.96	7.81	1.90	7.72	7.81	-1.16	-0.09	0.00	0.00	0.212	24.0	0.0	
26.04.2025	64.86	37.33	27.53	7.61	7.48	1.72	7.37	7.48	-1.48	-0.11	0.00	0.00	0.202	24.0	0.0	
27.04.2025	63.81	35.37	28.44	6.84	6.72	1.77	6.69	6.72	-0.45	-0.03	0.00	0.00	0.192	24.0	0.0	
28.04.2025	63.06	32.60	30.46	6.03	5.94	1.50	5.97	5.94	0.50	0.03	0.00	0.00	0.180	24.0	0.0	
29.04.2025	64.83	34.15	30.68	6.77	6.64	1.94	6.56	6.64	-1.21	-0.08	0.00	0.00	0.199	24.0	0.0	
30.04.2025	64.76	35.47	29.29	7.50	7.37	1.75	7.26	7.37	-1.50	-0.11	0.00	0.00	0.214	24.0	0.0	
Средние:	64.64	36.44	28.21	---	---	1.84	---	---	-1.18	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	240.59	236.14	---	233.36	236.14	---	-2.78	---	---	6.570	719.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	9853.57	11338.43	9576.32	11300.56	-1724.24	351.182	2144.0	3929.0
30.04.2025	10094.16	11574.57	9809.68	11536.70	-1727.02	357.752	2863.0	3930.0
Итого:	240.59	236.14	233.36	236.14	-2.78	6.570	719.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации